

| Поз. обозначение | Наименование                                                                                                                                                         | Кол. | Примечание               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
| A1-A3            | Интеллектуальное электронное устройство ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-К103-К103-В121-В121-В101-М1С4.0С00-М1С4.0С00-С01.03, НЛПР.656122.602-XXX, ООО Юнител Инжиниринг | 3    |                          |
| A1.1-A3.1        | Блок интерфейсный ИЧМ ЮНИТ-ИЧМ-КУГР, ТУ 27.12.23-609-61775353-2024, ООО Юнител Инжиниринг                                                                            | 3    |                          |
| EL1, EL2         | Светильник светодиодный ЖКХ-08 Д с кабелем 3 м, 5000 К, ТУ 3461-009-01281952-2018, Фокус                                                                             | 2    |                          |
| HL1              | Лампа СКЛ 14Н-2-Ж-2-220 П Ч IP65 ЯШГК.433137.068 ТУ, Протон-Импульс                                                                                                  | 1    |                          |
| SA1-SA18         | Переключатель кулачковый S10 JDG 1106 В4/1447, (с компл. винтов 3,9х16 потай, саморез DIN 7982F-H A2 - 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС                             | 18   |                          |
| SG1-SG19         | Блок испытательный, в составе:                                                                                                                                       |      |                          |
|                  | Блок базовый ЭПББ 6+1, 111507, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, НПП "ЭПРОМ"                                                                                            | 19   |                          |
|                  | Крышка рабочая ЭПРК 6+1, 121507, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, НПП "ЭПРОМ"                                                                                          | 19   |                          |
|                  | Перемычка ПС 2-8, 15000020, СТЗЗ                                                                                                                                     | 57   |                          |
|                  | Планка маркировочная (1-14) (2,4,6,8,10,12,14; 1,3,5,7,9,11,13), 86401256 КРХ 8/10-8,2                                                                               | 19   | горизонтальное положение |
|                  | Планка маркировочная (1-14) (14,12,10,8,6,4,2; 13,11,9,7,5,3,1), 86401256 КРХ 8/10-8,2                                                                               | 19   | горизонтальное положение |
| SG20, SG21       | Блок испытательный, в составе:                                                                                                                                       |      |                          |
|                  | Блок базовый ЭПББ 4+1, 111505, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, ЭПРОМ                                                                                                  | 2    |                          |
|                  | Крышка рабочая ЭПРК 4+1, 121505, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, ЭПРОМ                                                                                                | 2    |                          |
|                  | Планка маркировочная (1-10) (2,4,6,8,10; 1,3,5,7,9), 86401256 КРХ 8/10-8,2                                                                                           | 2    | горизонтальное положение |
|                  | Планка маркировочная (1-10) (10,8,6,4,2; 9,7,5,3,1), 86401256 КРХ 8/10-8,2                                                                                           | 2    | горизонтальное положение |
| SQ1-SQ4          | Выключатель путевой ВВП11-10А313-20У311, ТУ 3428-155-00216823-2005, ВНИИР                                                                                            | 4    |                          |
| UZ1-UZ3          | Блок-приставка конденсаторная ЮНИТ-БК-02, ТУ 27.12.31-601-61775353-2016, ООО Юнител Инжиниринг                                                                       | 3    |                          |
| WE1              | Кабель 3м 2х0,75, Фокус                                                                                                                                              | 1    | в составе позиции EL1    |
| WE2              | Провод ПВСнг(А)-LS 2х0,75, ГОСТ 7399-97                                                                                                                              | 4    | м                        |
| WE3              | Кабель 3м 2х0,75, Фокус                                                                                                                                              | 1    | в составе позиции EL1    |
| WE4              | Провод ПВСнг(А)-LS 2х0,75, ГОСТ 7399-97                                                                                                                              | 4    | м                        |
| WE5-WE7          | Патч-корд экранированный, категории 5е, FTP серый РС-FTP-RJ45-Cat.5е-1,5м-LSZH, 8871с, Cabeus                                                                        | 3    |                          |
| X:1-X:160        | Соединитель электрический RUT 6-RTK/S, HNT-090374, ТУ 27.33.13-001-54070557-2024, ГОСТ IEC 60947-7-1-2016, ОРТИС                                                     | 160  |                          |
|                  | Пластина торцевая D-RUT 6-RTK, HNT-090665, ОРТИС                                                                                                                     | 21   |                          |