

Входы ФСУ

ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Б/К Р2 ФА отключен	3382.6532.506
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Б/К Р2 ФВ отключен	3382.6532.507
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Б/К Р2 ФС отключен	3382.6532.508
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 включен	3382.6533.501
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 ФА включен	3382.6533.502
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 ФВ включен	3382.6533.503
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 ФС включен	3382.6533.504
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 отключен	3382.6533.505
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 ФА отключен	3382.6533.506
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 ФВ отключен	3382.6533.507
ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 ФС отключен	3382.6533.508
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В включен	3472.6551.501
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В ФА включен	3472.6551.502
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В ФВ включен	3472.6551.503
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В ФС включен	3472.6551.504
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В ФА отключен	3472.6551.505
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В ФВ отключен	3472.6551.506
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В ФС отключен	3472.6551.507
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В отключен	3472.6551.508
ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Ремонт	3472.6551.509
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 включен	3472.6531.501
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 ФА включен	3472.6531.502
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 ФВ включен	3472.6531.503
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 ФС включен	3472.6531.504
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 отключен	3472.6531.505
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 ФА отключен	3472.6531.506
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 ФВ отключен	3472.6531.507
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 ФС отключен	3472.6531.508
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 включен	3472.6532.501
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 ФА включен	3472.6532.502
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 ФВ включен	3472.6532.503
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 ФС включен	3472.6532.504
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 отключен	3472.6532.505
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 ФА отключен	3472.6532.506
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 ФВ отключен	3472.6532.507
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 ФС отключен	3472.6532.508
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 включен	3472.6533.501
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 ФА включен	3472.6533.502
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 ФВ включен	3472.6533.503
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 ФС включен	3472.6533.504
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 отключен	3472.6533.505
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 ФА отключен	3472.6533.506
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 ФВ отключен	3472.6533.507
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 ФС отключен	3472.6533.508
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 включен	3472.6543.501
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 ФА включен	3472.6543.502
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 ФВ включен	3472.6543.503
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 ФС включен	3472.6543.504
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 отключен	3472.6543.505
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 ФА отключен	3472.6543.506
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 ФВ отключен	3472.6543.507
ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Б/К Р4 ФС отключен	3472.6543.508
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО1	3372.6811.501
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.А	3372.6811.502
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.В	3372.6811.503
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.С	3372.6811.504
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО2	3372.6811.505
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.А	3372.6811.506

Входы ФСУ

КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.В	3372.6811.507
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.С	3372.6811.508
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМВ	3372.6811.509
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.А	3372.6811.510
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.В	3372.6811.511
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3372.6811.512
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3372.6811.513
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Низк. давл. SF6	3372.6811.514
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А	3372.6811.515
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В	3372.6811.516
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С	3372.6811.517
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Авар. давл. SF6	3372.6811.518
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А	3372.6811.519
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В	3372.6811.520
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С	3372.6811.521
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Пруж. не заведены	3372.6811.522
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.А	3372.6811.523
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.В	3372.6811.524
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.С	3372.6811.525
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Неиспр. обогр.	3372.6811.526
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Автомат ШП	3372.6811.527
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1	3372.6811.528
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3372.6811.529
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Контр. ОТ сигн.	3372.6811.530
КСВ В1(ЛВ)СН/ Блокировка упр.: Внеш. блок. упр.	3372.6611.501
КСВ В1(ЛВ)СН/ Блокировка упр.: Внеш. блок. вкл.	3372.6611.502
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ	3372.6581.501
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.А	3372.6581.502
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.В	3372.6581.503
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.С	3372.6581.504
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ	3372.6581.505
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.А	3372.6581.506
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.В	3372.6581.507
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.С	3372.6581.508
КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Неиспр. обогр. ТТ	3372.6581.509
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ	3372.6601.501
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.А	3372.6601.502
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.В	3372.6601.503
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.С	3372.6601.504
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1	3372.6601.505
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.А	3372.6601.506
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.В	3372.6601.507
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.С	3372.6601.508
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2	3372.6601.509
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.А	3372.6601.510
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.В	3372.6601.511
КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.С	3372.6601.512
БКУ В1(ЛВ)СН/ БКУ: Опер. вкл.	3432.6661.501
БКУ В1(ЛВ)СН/ БКУ: Опер. откл.	3432.6661.502
КСН В1(ЛВ)СН/ КСН: Внеш. сигнал КС(УС)	3492.6811.501
АПВ В1(ЛВ)СН: Пуск АПВш от ДЗШ	3022.501
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Откл. РЗ	4531.8061.501
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Откл. от УРОВ	4531.8061.502
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Откл. РЗ ОВ	4531.8061.503
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Откл. УРОВ ОВ	4531.8061.504
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Запрет АПВ	4531.8061.505
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Запрет АПВ ОВ	4531.8061.506
ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Откл. РЗ	4532.8061.501

Входы ФСУ

ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Откл. от УРОВ	4532.8061.502
ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Откл. РЗ ОВ	4532.8061.503
ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Откл. УРОВ ОВ	4532.8061.504
ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Запрет АПВ	4532.8061.505
ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ ВН(СН): Запрет АПВ ОВ	4532.8061.506
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Откл от ДЗО	4541.8071.501
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Откл от УРОВ НН1	4541.8071.502
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Откл от ДЗД НН1	4541.8071.503
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Откл от ДЗД НН2	4541.8071.504
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Откл от ДЗД НН2	4541.8071.505
ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Откл от АПТ	4461.7991.501
ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Откл от ШАОТ	4461.7991.502
ТЗО СН (ТЗО-Ф)	502
ТЗО СН (ТЗО-н)	503
ТЗО ВН (ТЗО-Ф)	504
ТЗО ВН (ТЗО-н)	505

Блоки управления функциями

Вывод терминала

