

Блок ЦОС

ЦОС.03			Входы ФСУ			Входы ФСУ			Входы ФСУ			Входы ФСУ			Входы ФСУ		
XA1:1	IA B(B1) BH*	Идиф.а ДТЗ (1г)	Общая логика: Контр. ОТ терм	90.501		ТЗ Т: Возврат	1061.3513.502		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р4 ф.б включен	3381.6531.503		ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К Р4 ф.б включен	3471.6543.504		ЗПО Т: Отказ сист. охл. Т	1161.3573.501	
XA1:2	IA B(B1) BH	Идиф.б ДТЗ (1г)	Общая логика: БИ ток В(B1) ВН	90.502		ТЗ Т/ ДТО авар 1 цепь: Низкая изоляция	1061.3513.503		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р1 ф.с включен	3381.6531.504		ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К Р4 отключен	3471.6543.505		ЗНР: ЗНФ В1	0221.0881.501	
XA1:3	IB B(B1) BH *	Идиф.с ДТЗ (1г)	Общая логика: БИ ток ОВ(B2) ВН	90.503		ТЗ Т/ ДТО авар 2 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3514.501		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р1 отключен	3381.6531.505		ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К Р4 ф.а отключен	3471.6543.506		ЗНР: ЗНФ В2	0221.0881.502	
XA1:4	IB B(B1) ВН	Иторм ДЗТ	Общая логика: БИ ток. (НН1(НН))	90.504		ТЗ Т: Возврат	1061.3514.502		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р1 ф.а отключен	3381.6531.506		ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К Р4 ф.б отключен	3471.6543.507		ЗНР: В3 отключен	0221.0881.503	
XA1:5	IC B(B1) ВН *	K2г (Идиф.а)	Общая логика: БИ ток. (НН2(СН))	90.505		ТЗ Т/ ДТО авар 2 цепь: Низкая изоляция	1061.3514.503		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р1 ф.с отключен	3381.6531.507		ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К Р4 ф.с отключен	3471.6543.508		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ	3371.6581.501	
XA1:6	IC B(B1) ВН	K2г (Идиф.с)	Общая логика: БИ ток. РЗН1	90.506		ТЗ Т: Срабатывание отсеч. клап. Т	1061.501		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р1 ф.с отключен	3381.6531.508		КПОВ ВН/ ФПВ: Б/К Р4 В2(ОВ)ВН ф.а откл	3481.6851.501		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.А	3371.6581.502	
XA1:7	IA ОВ(B2) ВН*	K5г (Идиф.а)	Общая логика: БИ ток. РЗН2	90.507		ТЗ Т: Срабатывание предохр. клап. Т	1061.502		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р2 ф.б включен	3381.6532.501		КПОВ ВН/ ФПВ: Б/К Р4 В2(ОВ)ВН ф.а откл	3481.6851.502		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.В	3371.6581.503	
XA1:8	IA ОВ(B2) ВН	K5г (Идиф.б)	Общая логика: БИ напр. НН1(НН) 1СШ	90.508		ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1082.3521.501		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р2 ф.а включен	3381.6532.502		КПОВ ВН/ ФПВ: Б/К Р4 В2(ОВ)ВН ф.б откл	3481.6851.503		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.С	3371.6581.504	
XA1:9	IB ОВ(B2) ВН*	K5г (Идиф.с)	Общая логика: БИ напр. НН1(НН) 2СШ	90.509		ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1082.3522.501		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р2 ф.б включен	3381.6532.503		КПОВ ВН/ ФПВ: Б/К Р4 В2(ОВ)ВН ф.с откл	3481.6851.504		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ	3371.6581.505	
XA1:10	IB ОВ(B2) ВН	Ia ВН	Общая логика: БИ напр. НН2(СН) 1СШ	90.510		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание откл. контакта	1073.3511.501		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р2 отключен	3381.6532.504		КПОВ ВН/ ФПВ: Б/К Р4 В2(ОВ)ВН ф.а вкл	3481.6851.505		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.А	3371.6581.506	
XA1:11	IC ОВ(B2) ВН*	Ib ВН	Общая логика: БИ напр. НН2(СН) 2СШ	90.511		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание откл. контакта	1073.3511.502		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р2 отключен	3381.6532.505		КПОВ ВН/ ФПВ: Б/К Р4 В2(ОВ)ВН ф.б вкл	3481.6851.506		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.В	3371.6581.507	
XA1:12	IC ОВ(B2) ВН	Ic ВН	Общая логика: БИ напр. НН2(СН) 2СШ	90.512		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание откл. контакта	1073.3511.503		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р2 отключен	3381.6532.506		КПОВ ВН/ ФПВ: Б/К Р4 В2(ОВ)ВН ф.с вкл	3481.6851.507		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.С	3371.6581.508	
XA1:13	I РЗН1*	Ibc ВН	Общая логика: SA Откл. В(B1) ВН	90.513		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Низкая изоляция	1073.3512.501		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р2 ф.б отключен	3381.6532.507		КПОВ ВН/ ФПВ: Б/К Р4 В2(ОВ)ВН ф.с вкл	3481.6851.508		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Неиспр. обогр. ТТ	3371.6581.509	
XA1:14	I РЗН1	Ica ВН	Общая логика: SA Откл. ОВ (B2) ВН	90.514		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	1073.3512.502		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р2 ф.б отключен	3381.6532.508		КПОВ ВН/ ФПВ: Б/К Р4 В2(ОВ)ВН ф.с вкл	3481.6851.509		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ	3371.6601.501	
XA1:15	UAB НН1(НН) 1СШ*	K2г (Ia ВН)	Общая логика: SA УРОВ В(B1) ВН	90.515		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Низкая изоляция	1073.3512.503		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р3 ф.б включен	3381.6533.501		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО1	3371.6571.501		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.А	3371.6601.502	
XA1:16	UAB НН1(НН) 1СШ	K2г (Iab ВН)	Общая логика: SA УРОВ ОВ (B2) ВН	90.516		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Низкая изоляция	1073.3512.503		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р3 ф.б включен	3381.6533.502		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.А	3371.6571.502		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.В	3371.6601.503	
XA1:17	UBC НН1(НН) 1СШ*	K2г (Ib ВН)	Общая логика: SA Откл. В1 НН1(НН)	90.517		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Низкая изоляция	1073.501		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р3 ф.б включен	3381.6533.503		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.В	3371.6571.503		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.С	3371.6601.504	
XA1:18	UBC НН1(НН) 1СШ	K2г (Ibc ВН)	Общая логика: SA Откл. В2 НН1(НН)	90.518		ТЗ ЛРТ/ ДТМ сигн 1 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1061.3521.501		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р3 ф.с включен	3381.6533.504		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.С	3371.6571.504		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1	3371.6601.505	
XA1:19	UAB НН1(НН) 2СШ*	K2г (Ic ВН)	Общая логика: SA Откл. В1 НН2(СН)	90.519		ТЗ ЛРТ/ ДТМ сигн 2 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1061.3522.501		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р3 отключен	3381.6533.505		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО2	3371.6571.505		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.А	3371.6601.506	
XA1:20	UAB НН1(НН) 2СШ	K2г (Ica ВН)	Общая логика: SA Откл. В2 НН2(СН)	90.520		ТЗ ЛРТ/ ДТМ авар 1 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3511.501		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р3 ф.а отключен	3381.6533.506		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.А	3371.6571.506		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.В	3371.6601.507	
XA1:21	UBC НН1(НН) 2СШ*	Ia НН1(НН)	Общая логика: SA Откл. В2 НН2(СН)	90.521		ТЗ ЛРТ: Возврат	1061.3511.502		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р3 ф.б отключен	3381.6533.507		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.В	3371.6571.507		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.С	3371.6601.508	
XA1:22	UBC НН1(НН) 2СШ	Ib НН1(НН)	Общая логика: SA Откл. В2 НН2(СН)	90.522		ТЗ ЛРТ/ ДТМ авар 1 цепь: Низкая изоляция	1061.3511.503		ФПВ В1(ЛВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р3 ф.с отключен	3381.6533.508		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.С	3371.6571.508		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2	3371.6601.509	
XA1:23	УНК НН1(НН)*	Ic НН1(НН)	Общая логика: SA УРОВ В2 НН2(СН)	90.523		ТЗ ЛРТ/ ДТМ авар 2 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3512.501		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К В включен	3471.6551.501		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ	3371.6571.509		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.А	3371.6601.510	
XA1:24	УНК НН1(НН)	Ibc НН1(НН)	Общая логика: SA Откл. смеж. Т	90.524		ТЗ ЛРТ: Возврат	1061.3512.502		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К В ф.а включен	3471.6551.502		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.А	3371.6571.510		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.В	3371.6601.511	
XA1:25	UBH*	Ica НН1(НН)	Общая логика: SA Откл. ШСВ ВН	90.525		ТЗ ЛРТ/ ДТМ авар 2 цепь: Низкая изоляция	1061.3512.503		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К В ф.б включен	3471.6551.503		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.В	3371.6571.511		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.С	3431.6661.501	
XA1:26	UBH	K2г (Ia НН1(НН))	Общая логика: SA Откл. СВ ВН	90.526		ТЗ ЛРТ/ ДТО сигн 1 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1061.3524.501		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К В ф.с включен	3471.6551.505		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3371.6571.512		БКУ В1(ЛВ)ВН/ БКУ: Опер. вкл.	3431.6661.502	
		K2г (Iab НН1(НН))	Общая логика: SA Откл. СВ СН	90.527		ТЗ ЛРТ/ ДТО сигн 2 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1061.3513.501		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К В ф.а отключен	3471.6551.506		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3371.6571.513		КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Внеш. сигнал КС(УС)	3352.6811.501	
		K2г (Ib НН1(НН))	Общая логика: SA Пуск ПТ	90.528		ТЗ ЛРТ/ ДТО авар 1 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3513.502		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К В ф.б отключен	3471.6551.507		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ	3371.6571.514		АПВ В1(ЛВ)ВН: Пуск АПВш от ДЗш	91.501	
		K2г (Ic НН1(НН))	Общая логика: Вых. цепи разобраны	1081.3521.501		ТЗ ЛРТ: Возврат	1061.3513.503		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К В ф.с отключен	3471.6551.508		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.А	3371.6571.515		Сигнализация: Неиспр. ОТ терм.	91.504	
		Ic НН1(НН)	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1081.3522.501		ТЗ ЛРТ/ ДТО авар 1 цепь: Низкая изоляция	1061.3514.501		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р1 ф.а включен	3471.6551.509		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.В	3371.6571.516		Сигнализация: Макс. ур.масла Т	91.505	
		Ib НН1(НН)	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание сигн. контакта	1081.501		ТЗ ЛРТ: Возврат	1061.3514.502		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р1 ф.б включен	3471.6531.501		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3371.6571.517		Сигнализация: Мин. ур.масла РПН	91.506	
		Ic НН2(СН)	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание откл. контакта	1071.3511.501		ТЗ ЛРТ/ ДТО авар 2 цепь: Низкая изоляция	1073.3515.501		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р1 ф.с включен	3471.6531.502		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3371.6571.518		Сигнализация: Макс. ур.масла РПН	91.507	
		Iab НН2(СН)	ГЗ Т откл: Возврат	1071.3511.502		ТЗ ЛРТ: Возврат	1073.3515.502		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р1 ф.с включен	3471.6531.503		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3371.6571.519		Сигнализация: Мин. ур.масла РПН	91.508	
		Ibc НН2(СН)	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Низкая изоляция	1071.3511.503		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Низкая изоляция	1073.3515.503		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р1 отключен	3471.6531.504		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3371.6571.520		Сигнализация: Отказ сист. охл. Т	91.508	
		Ica НН2(СН)	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	1071.3512.501		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	1073.3515.502		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р1 отключен	3471.6531.505		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3371.6571.521		Сигнализация: Неисп. охл. Т	91.509	
		K2г (Ia НН2(СН))	ГЗ Т откл: Возврат	1071.3512.502		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	1073.3516.501		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р1 ф.б включен	3471.6531.506		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3371.6571.522		Сигнализация: Потеря GOOSE	91.510	
		K2г (Iab НН2(СН))	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Низкая изоляция	1071.3512.503		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	1073.3516.502		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р1 ф.с отключен	3471.6531.507		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3371.6571.523		Сигнализация: Внеш. неиспр	91.511	
		K2г (Ib НН2(СН))	ГЗ Т откл: Возврат	1071.3512.503		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	1073.3516.503		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р1 ф.с отключен	3471.6531.508		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3371.6571.524		Сигнализация: Сброс	91.512	
		K2г (Ic НН2(СН))	ГЗ Т откл: Перевод ГЗ откл на сигнал	1071.501		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	1061.501		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р2 ф.б включен	3471.6532.501		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3371.6571.525		Сигнализация: Дверь открыта	91.513	
		K2г (Ica НН2(СН))	ГЗ РПН/ ГЗ РПН 1 цепь: Срабатывание откл. контакта	1072.3511.501		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	3341.5231.501		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р2 ф.а включен	3471.6532.502		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ/ЭМО1	3371.6571.526		Сигнализация: Контр. ОТ ГЗ Т	91.514	
		I РЗН1	ГЗ РПН: Возврат	1072.3511.502		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	3341.5232.501		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р2 ф.б включен	3471.6532.503		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3371.6571.527		Сигнализация: Контр. ОТ ГЗ Т	91.515	
		K2г (I РЗН1)	ГЗ РПН/ ГЗ РПН 1 цепь: Низкая изоляция	1072.3511.503		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	3321.6821.501		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р2 ф.с включен	3471.6532.504		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3371.6571.528		Сигнализация: Контр. ОТ ГЗ Т	91.516	
		I РЗН2	ГЗ РПН/ ГЗ РПН 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	1072.3512.501		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	0371.0771.501		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р2 ф.с включен	3471.6532.505		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3371.6571.529		Сигнализация: Контр. ОТ ГЗ Т	91.517	
		K2г (I РЗН2)	ГЗ РПН: Возврат	1072.3512.502		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	0371.0772.501		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р2 ф.с включен	3471.6532.506		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3371.6571.530		Сигнализация: Контр. ОТ ГЗ Т	91.518	
		Uab НН1(НН) 1СШ	ГЗ РПН: Возврат	1072.3512.503		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	0371.0773.501		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р2 ф.с включен	3471.6532.507		КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3371.6571.531		Сигнализация: Контр. ОТ ГЗ Т	91.519	
		Ubc НН1(НН) 1СШ	ГЗ РПН: Возврат	1072.3512.504		ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание откл. контакта	0371.0774.501		ФПВ В2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К Р2 ф.с включен	3471.6532.508							