## Сигнализация 91

1071.303 ГЗ Т откл: Блокировка
1071.304 ГЗ Т откл: Неисправность
1072.303 ГЗ РПН: Блокировка
1072.304 ГЗ РПН: Неисправность
1073.303 ГЗ ЛРТ откл: Блокировка
1073.304 ГЗ ЛРТ откл: Неисправность
1082.302 ГЗ ЛРТ сигн: Срабатывание
1061.310 ТЗ Т: Блокировка
1061.313 ТЗ Т: Неисправность
1201.314 ТЗ ЛРТ: Блокировка
1201.318 ТЗ ЛРТ: Неисправность
0611.1561.302 ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание
1741.5121.302 КЦН/ КНЦ НН1(НН) 1СШ: Срабатывание
1741.5122.302 КЦН/ КНЦ НН1(НН) 2СШ: Срабатывание
1741.5123.302 КЦН/ КНЦ НН2(СН) 1СШ: Срабатывание
1741.5124.302 КЦН/ КНЦ НН2(СН) 2СШ: Срабатывание
0961.3011.302 КИ НН/ ИО КН1: Срабатывание
0961.3012.302 КИ НН/ ИО КН2: Срабатывание
91.501 Сигнализация: Неиспр. ОТ терм.
3371.6601.301 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ
3371.6581.302 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Неисправность ТТ
3371.6571.304 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Неиспр. ЦУ
91.504 Сигнализация: Макс. ур.масла Т
91.505 Сигнализация: Мин. ур.масла Т
91.506 Сигнализация: Макс. ур.масла РПН
91.507 Сигнализация: Мин. ур.масла РПН
91.506 Сигнализация: Макс. ур.масла ЛРТ
91.508 Сигнализация: Мин. ур.масла ЛРТ
91.509 Сигнализация: Отказ сист. охл. Т
91.510 Сигнализация: Неисп. охл. Т
91.511 Сигнализация: Потеря GOOSE
91.319 Сигнализация: Неисп. ОТ
91.512 Сигнализация: Внеш. неиспр
3371.6571.306 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Неисправность В
0611.304 ДТЗ: Срабатывание
0311.303 МТЗ ВН: Срабатывание
0331.303 МТЗ НН1(НН): Срабатывание
0321.303 МТЗ НН2(СН): Срабатывание
1081.302 ГЗ Т сигн: Срабатывание
1071.302 ГЗ Т откл: Срабатывание
1072.302 ГЗ РПН: Срабатывание
1061.315 ТЗ Т: Срабатывание
1082.302 ГЗ ЛРТ откл: Срабатывание
1201.319 ТЗ ЛРТ: Срабатывание
0221.0881.304 ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание
3341.301 ПО УРОВ: Срабатывание
3321.6821.301 УРОВ В1(ЛВ)ВН/ УРОВ: Срабатывание на себя
3321.6821.303 УРОВ В1(ЛВ)ВН/ УРОВ: Срабатывание
0143.0571.303 ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: Срабатывание
0142.0571.303 ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: Срабатывание
0141.0571.303 ТЗНП ВН/ ТЗНП: Срабатывание
0351.301 ЗП: Срабатывание
1161.303 ЗПО Т: Срабатывание
0361.0801.301 ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Отключение
4501.8031.301 ЛО В1(ЛВ)ВН/ ЛО В ВН: Отключение
4502.8031.301 ЛО В2(ОВ)ВН/ ЛО В ВН: Отключение
4511.8041.302 ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Отключение
4512.8041.302 ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Отключение
4513.8041.302 ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Отключение
4514.8041.302 ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Отключение
91.513 Сигнализация: Сброс

S R T M

91.301 Сигнализация: Неисправность
91.302 Сигнализация: Неисправность фикс
91.303 Сигнализация: Вызов(лампа)
91.304 Сигнализация: Срабатывание
91.305 Сигнализация: Срабатывание фикс.

## Сигнализация 91

91.514 Сигнализация: Дверь открыта
91.515 Сигнализация: Контр. ОТ ГЗ Т
91.516 Сигнализация: Контр. ОТ ГЗ Т
91.517 Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 1СШ
91.518 Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 2СШ
91.519 Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 1СШ
91.520 Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 2СШ
91.521 Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН1(НН) 1СШ
91.522 Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН1(НН) 2СШ
91.523 Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН2(СН) 1СШ
91.524 Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН2(СН) 2СШ
91.525 Сигнализация: Контр. ОТ ГЗ ЛРТ
91.526 Сигнализация: Контр. ОТ ТЗ ЛРТ

1,0 с

91.306 Сигнализация: Дверь шкафа открыта
91.307 Сигнализация: Неисп. ОТ ГЗ Т
91.308 Сигнализация: Неисп. ОТ ТЗ Т
91.309 Сигнализация: Неисп. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 1СШ
91.310 Сигнализация: Неисп. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 2СШ
91.311 Сигнализация: Неисп. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 1СШ
91.312 Сигнализация: Неисп. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 2СШ
91.313 Сигнализация: Неисп. ОТ ВВ НН1(НН) 1СШ
91.314 Сигнализация: Неисп. ОТ ВВ НН1(НН) 2СШ
91.315 Сигнализация: Неисп. ОТ ВВ НН2(СН) 1СШ
91.316 Сигнализация: Неисп. ОТ ВВ НН2(СН) 2СШ
91.317 Сигнализация: Неисп. ОТ ГЗ ЛРТ
91.318 Сигнализация: Неисп. ОТ ТЗ ЛРТ
91.319 Сигнализация: Неисп. ОТ

## УВ В1(ЛВ)ВН (Управление выключателем В1(ЛВ)ВН) 3501

### УВ 6831

3431.6661.301 БКУ В1(ЛВ)ВН/ БКУ: РКВ
4021.7531.302 ЛО В1(ЛВ)ВН/ ЛО В: Отключить
3491.6811.313 КСН В1(ЛВ)ВН/ КСН: Разр. опер. вкл
3011.6721.306 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т Включить
3011.6701.302 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ СШ: Включить
3371.6611.302 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Блокировка упр.: Блок. включения
3371.6601.304 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2
3371.6601.302 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ
3371.6571.305 КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Готовность ЦВ
УВ В1(ЛВ)ВН/ УВ: Вывод
3011.6721.306 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ Т Включить
3011.6701.302 АПВ В1(ЛВ)ВН/ АПВ СШ: Включить

*Тожид усл. опер. вкл. В1(ЛВ)ВН*
*Тпрод опер. вкл. В1(ЛВ)ВН*
*Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1(ЛВ)ВН*
*Подхват вкл. В1(ЛВ)ВН от РТ ЭМВ*
"1" Выведено / Введено — УВ В1(ЛВ)ВН

3501.6831.301 УВ В1(ЛВ)ВН/ УВ: РКВ в ДЗШ
3501.6831.302 УВ В1(ЛВ)ВН/ УВ: Включить опер.
3501.6831.303 УВ В1(ЛВ)ВН/ УВ: Включить
3501.6831.304 УВ В1(ЛВ)ВН/ УВ: Включить от АПВ
3501.6831.305 УВ В1(ЛВ)ВН/ УВ: Включить от АПВ
3501.6831.306 УВ В1(ЛВ)ВН/ УВ: Выведено