

Положение В (Контроль положения выключателей СН и НН) 3451

B1 HH1(HH) 6541

.501 3451.6451.501	Положение В/ В1 НН1(НН): Включен		Положение В/ В1 НН1(НН): В включен	3451.6541.301
.501 3451.6451.502	Положение В/ В1 НН1(НН): Отключен		Положение В/ В1 НН1(НН): В отключен	3451.6541.302
	Положение В/ В1 НН1(НН): Вывод		Положение В/ В1 НН1(НН): Выведено	3451.6541.303

B2 HH1(HH) 6542

.501 3452.6451.501	Положение В/ В2 НН1(НН): Включен		Положение В/ В2 НН1(НН): В включен	3451.6542.301
.501 3452.6451.502	Положение В/ В2 НН1(НН): Отключен		Положение В/ В2 НН1(НН): В отключен	3451.6542.302
	Положение В/ В2 НН1(НН): Вывод		Положение В/ В2 НН1(НН): Выведено	3451.6542.303

B1 HH2(CH) 6543

.501 3453.6451.501	Положение В/ В1 НН2(СН): Включен		Положение В/ В1 НН2(СН): В включен	3451.6543.301
.501 3453.6451.502	Положение В/ В1 НН2(СН): Отключен		Положение В/ В1 НН2(СН): В отключен	3451.6543.302
	Положение В/ В1 НН2(СН): Вывод		Положение В/ В1 НН2(СН): Выведено	3451.6543.303

B2 HH2(CH) 6544

.501 3454.6451.501	Положение В/ В2 НН2(СН): Включен		Положение В/ В2 НН2(СН): В включен	3451.6544.301
.501 3454.6451.502	Положение В/ В2 НН2(СН): Отключен		Положение В/ В2 НН2(СН): В отключен	3451.6544.302
	Положение В/ В2 НН2(СН): Вывод		Положение В/ В2 НН2(СН): Выведено	3451.6544.303

КЦН (Контроль цепей напряжения СН и НН) 1741

КЦН НН1(НН) 1СШ 5121

		КЦН / КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО U2	1741.5121.301
		КЦН / КЦН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	1741.5121.302
		КЦН / КЦН НН1(НН) 1СШ: Пуск	1741.5121.303
		КЦН / КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО Uл	1741.5121.304
		КЦН / КЦН НН1(НН) 1СШ: Выведено	1741.5121.305

КЦН НН1(НН) 2СШ 5122

U2 КЦН НН1(НН) 2СШ max Uл КЦН НН1(НН) 2СШ Jab НН1(НН) 2СШ Jbc НН1(НН) 2СШ min КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Вывод 1 Тор КЦН НН1(НН) 2СШ КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО U2 КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Пуск КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО Uл КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Выведено 1 КЦН НН1(НН) 2СШ	
--	--

КЦН НН2(СН) 1СШ 5123

		1741.5123.301
		1741.5123.302
		1741.5123.303
		1741.5123.304
		1741.5123.305

КЦН НН2(СН) 2СШ 5124

		1741.5124.301
КЦН / КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО U2		1741.5124.302
КЦН / КЦН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание		1741.5124.303
КЦН / КЦН НН2(СН) 2СШ: Пуск		1741.5124.304
КЦН / КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО Uл		1741.5124.305
КЦН / КЦН НН2(СН) 2СШ: Выведено "1" Выведено Введена КЦН НН2(СН) 2СШ		1741.5124.305