БНН 1СШ 1511

БНН 4531

dU1 1СШ
dU1 комб БНН 1СШ (0,2Uном)
dI1 БНН 1СШ
dI1
5 мс
U1 мин БНН 1СШ
U1 1СШ
40 мс
20 мс
5 мс
Iпуск БНН 1СШ (0,05Iном)
I1
5 с
Ua 1СШ
Ub 1СШ
Uc 1СШ
Uф мин БНН 1СШ
I2/I1 БНН 1СШ
I2/I1
U2 макс комб БНН 1СШ (0,085Uном)
U2 1СШ
U2/U1 БНН 1СШ
U2/U1 1СШ
1511.4531.301 БНН 1СШ/ БНН: ИО dI1
1511.4531.319 БНН 1СШ/ БНН: Выведено
"1" Выведено Введено БНН комб 1СШ
3I0/I1 БНН 1СШ
3I0/I1
3U0 макс БНН 1СШ (0,085Uном)
3U0 1СШ звезда
"1" Выведено Введено Контр Обрыв НП 1СШ
Uср ИО БНН 1СШ
Uбнн 1СШ
Uмин звезды (0,05Uном)
Ua 1СШ
Ub 1СШ
Uc 1СШ
50 мс
Uмин треуг (0,05Uном)
Uни(Uнф) 1СШ
Uиф(Uнк) 1СШ
Uик(Uфк) 1СШ
"1" Выведено Введено ИО БНН 1СШ
Uср БНН-ф 1СШ
Uбнн ф.A 1СШ
Uбнн ф.B 1СШ
Uбнн ф.C 1СШ
Выведено Введено Контр 3I0 БНН-ф 1СШ
Iном
3I0
30 мс
300 мс
Тсиг Неиспр. ЦН 1СШ
"1" Выведено Введено БНН-ф 1СШ
Конт Автомат ТН 1СШ
НЗ
НО
1511.4531.501 БНН 1СШ/ БНН: Автомат ТН
1511.4531.303 БНН 1СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз
1511.4531.309 БНН 1СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз
1511.4531.502 БНН 1СШ/ БНН: Фикс. неиспр. ЦН
1511.4531.312 БНН 1СШ/ БНН: Обрыв НП
"1" Выведено Введено Контр ЦН 1СШ
БНН 1СШ/ БНН: Вывод

1511.4531.301 БНН 1СШ/ БНН: ИО dU1
1511.4531.302 БНН 1СШ/ БНН: ИО dI1
1511.4531.303 БНН 1СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз
1511.4531.304 БНН 1СШ/ БНН: ИО U1 мин
1511.4531.305 БНН 1СШ/ БНН: ИО I1
1511.4531.306 БНН 1СШ/ БНН: ИО Uф мин
1511.4531.307 БНН 1СШ/ БНН: ИО I2/I1 макс
1511.4531.308 БНН 1СШ/ БНН: ИО U2 макс
1511.4531.309 БНН 1СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз
1511.4531.310 БНН 1СШ/ БНН: ИО U2/U1 макс
1511.4531.311 БНН 1СШ/ БНН: ИО 3I0/I1 макс
1511.4531.312 БНН 1СШ/ БНН: Обрыв НП
1511.4531.313 БНН 1СШ/ БНН: ИО 3U0 макс
1511.4531.314 БНН 1СШ/ БНН: ИО БНН
1511.4531.315 БНН 1СШ/ БНН: ИО БНН-ф
1511.4531.316 БНН 1СШ/ БНН: БНН-ф
1511.4531.317 БНН 1СШ/ БНН: Срабатывание
1511.4531.318 БНН 1СШ/ БНН: Неиспр. ЦН
1511.4531.319 БНН 1СШ/ БНН: Выведено

БНН 2СШ 1501

БНН 4571

dU1 2СШ
dU1 комб БНН 2СШ (0,2Uном)
dI1 БНН 2СШ
dI1
5 мс
U1 мин БНН 2СШ
U1 2СШ
40 мс
20 мс
5 мс
Iпуск БНН 2СШ (0,05Iном)
I1
5 с
Ua 2СШ
Ub 2СШ
Uc 2СШ
Uф мин БНН 2СШ
I2/I1 БНН 2СШ
I2/I1
U2 макс комб БНН 2СШ (0,085Uном)
U2 2СШ
U2/U1 БНН 2СШ
U2/U1 2СШ
1501.4571.301 БНН 2СШ/ БНН: ИО dI1
1501.4571.316 БНН 2СШ/ БНН: Выведено
"1" Выведено Введено БНН комб 2СШ
3I0/I1 БНН 2СШ
3I0/I1
3U0 макс БНН 2СШ (0,085Uном)
3U0 2СШ звезда
"1" Выведено Введено Контр Обрыв НП 2СШ
Конт. Автомат ТН 2СШ
НЗ
НО
1501.4571.501 БНН 2СШ/ БНН: Автомат ТН
1501.4571.303 БНН 2СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз
1501.4571.309 БНН 2СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз
1501.4571.502 БНН 2СШ/ БНН: Фикс. неиспр. ЦН
1501.4571.312 БНН 2СШ/ БНН: Обрыв НП
Тсиг Неиспр. ЦН 2СШ
"1" Выведено Введено Контр ЦН 2СШ
БНН 2СШ/ БНН: Вывод

1501.4571.301 БНН 2СШ/ БНН: ИО dU1
1501.4571.302 БНН 2СШ/ БНН: ИО dI1
1501.4571.303 БНН 2СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз
1501.4571.304 БНН 2СШ/ БНН: ИО U1 мин
1501.4571.305 БНН 2СШ/ БНН: ИО I1 макс
1501.4571.306 БНН 2СШ/ БНН: ИО Uф мин
1501.4571.307 БНН 2СШ/ БНН: ИО I2/I1 макс
1501.4571.308 БНН 2СШ/ БНН: ИО U2 макс
1501.4571.309 БНН 2СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз
1501.4571.310 БНН 2СШ/ БНН: ИО U2/U1 макс
1501.4571.311 БНН 2СШ/ БНН: ИО 3I0/I1 макс
1501.4571.312 БНН 2СШ/ БНН: Обрыв НП
1501.4571.313 БНН 2СШ/ БНН: ИО 3U0 макс
1501.4571.314 БНН 2СШ/ БНН: Срабатывание
1501.4571.315 БНН 2СШ/ БНН: Неиспр. ЦН
1501.4571.316 БНН 2СШ/ БНН: Выведено