

ЦОС.04		
XA1:X	Ia BH*	Ia BH
XA1:X	Ia BH	Ib BH
XA1:X	Ib BH*	Ic BH
XA1:X	Ib BH	Iab BH
XA1:X	Ic BH*	Ica BH
XA1:X	Ic BH	K2 Ia BH
XA1:X	Ia CH*	K2 Ib BH
XA1:X	Ia CH	K2 Ic BH
XA1:X	Ib CH*	K2 Iab BH
XA1:X	Ib CH	K2 Ibc BH
XA1:X	Ic CH*	3I0 BH
XA1:X	Ic CH	K2r 3I0 BH
XA2:X	Uab HH1(HH) 1CШ*	I2/I1 BH
XA2:X	Uab HH1(HH) 1CШ/Ubc HH1(HH) 1CШ*	Ia CH
XA2:X	Ubc HH1(HH) 1CШ	Ib CH
XA2:X	Uab HH1(HH) 2CШ*	Ic CH
XA2:X	Uab HH1(HH) 2CШ/Ubc HH1(HH) 2CШ*	Iab CH
XA2:X	Ubc HH1(HH) 2CШ	Ibc CH
XA2:X	Uab HH2(CH) 1CШ*	Ica CH
XA2:X	Uab HH2(CH) 1CШ/Ubc HH2(CH) 1CШ*	K2 Ia CH
XA2:X	Ubc HH2(CH) 1CШ	K2 Ib CH
XA2:X	Uab HH2(CH) 2CШ*	K2 Ic CH
XA2:X	Uab HH2(CH) 2CШ/Ubc HH2(CH) 2CШ*	K2 Iab CH
XA2:X	Ubc HH2(CH) 2CШ	K2 Ibc CH
XA2:X		K2 Ica CH
XA2:X		3I0 CH
XA2:X		Uab HH1(HH) 1CШ
XA2:X		Ubc HH1(HH) 1CШ
XA2:X		U2 HH1(HH) 1CШ
XA2:X		Uab HH1(HH) 2CШ
XA2:X		Ubc HH1(HH) 2CШ
XA2:X		U2 HH1(HH) 2CШ
XA2:X		Uab HH2(CH) 1CШ
XA2:X		Ubc HH2(CH) 1CШ
XA2:X		U2 HH2(CH) 1CШ
XA2:X		Uab HH2(CH) 2CШ
XA2:X		Ubc HH2(CH) 2CШ
XA2:X		U2 HH2(CH) 2CШ

Входы ФСУ		
	Сигнализация: Сброс	91.509
	Сигнализация: Дверь открыта	91.520
	Общая логика: Контр. ОТ терм	90.501
	Общая логика: Цепи тока ВН	90.502
	Общая логика: Цепи тока СН	90.503
	Общая логика: Цепи напр. НН1(НН) 1CШ	90.504
	Общая логика: Цепи напр. НН1(НН) 2CШ	90.505
	Общая логика: Цепи напр. НН2(СН) 1CШ	90.506
	Общая логика: Цепи напр. НН2(СН) 2CШ	90.507
	Общая логика: Цепи откл. В1 ВН	90.508
	Общая логика: Цепи пуска УРОВ В1 ВН	90.509
	Общая логика: Цепи откл. В2 ВН	90.510
	Общая логика: Цепи пуска УРОВ В2 ВН	90.511
	Общая логика: Цепи откл. В1 НН1(НН)	90.512
	Общая логика: Цепи откл. В2 НН1(НН)	90.513
	Общая логика: Цепи откл. В1 НН2(СН)	90.514
	Общая логика: Цепи пуска УРОВ В1 НН2(СН)	90.515
	Общая логика: Цепи откл. В2 НН2(СН)	90.516
	Общая логика: Цепи пуска УРОВ В2 НН2(СН)	90.517
	Общая логика: Цепи откл. см. Т	90.518
	Общая логика: Цепи откл. СВ ВН	90.519
	Общая логика: Цепи откл. ШСВ ВН	90.520
	Общая логика: Цепи откл. СВ СН	90.521

Входы ФСУ		
	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1081.3521.501
	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1081.3522.501
	ГЗ Т сигн/ ГЗ Т откл 1 цепь: Срабатывание контакта	1081.501
	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание контакта	1071.3511.501
	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Низкая изоляция	1071.3511.502
	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание контакта	1071.3512.501
	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Низкая изоляция	1071.3512.502
	ГЗ Т откл: Возврат	1071.502
	ГЗ Т откл: Перевод на сигнал	1071.501
	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание контакта	1072.3511.501
	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Низкая изоляция	1072.3511.502
	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание контакта	1072.3512.501
	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание контакта	1072.3512.502
	ГЗ РПН: Перевод на сигнал	1072.501
	ГЗ РПН: Возврат	1072.502
	ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1061.3521.501
	ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1061.3522.501
	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3511.501
	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Низкая изоляция	1061.3511.502
	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3512.501
	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Низкая изоляция	1061.3512.502
	ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1061.3523.501
	ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1061.3524.501
	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3513.501
	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Низкая изоляция	1061.3513.502
	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание авар. контакта	1061.3514.501
	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Низкая изоляция	1061.3514.502
	ТЗ Т: Возврат	1061.3512.502
	ТЗ Т: Срабатывание отсеч. клапана	1061.501
	ТЗ Т: Срабатывание предоохр. клапана	1061.502
	ВО/ ВО-1: Внешнее откл.	1761.5091.501
	ВО/ ВО-2: Внешнее откл.	1761.5092.501
	ВО/ ВО-3: Внешнее откл.	1761.5093.501
	ВО: Откл. от ДЗО ВН	1761.501
	ВО: Откл. от ДЗО СН	1761.502
	ВО: Откл. от ДЗО НН	1761.503
	ВО: Откл. от УРОВ В1 НН1(НН)	1761.504
	ВО: Откл. от УРОВ В2 НН1(НН)	1761.505
	ВО: Откл. от УРОВ В1 НН2(СН)	1761.506
	ВО: Откл. от УРОВ В2 НН2(СН)	1761.507
	Положение В/ В1 НН1(НН): Включен	3451.6541.501
	Положение В/ В1 НН1(НН): Отключен	3451.6541.502
	Положение В/ В2 НН1(НН): Включен	3451.6542.501
	Положение В/ В2 НН1(НН): Отключен	3451.6542.502
	Положение В/ В1 НН2(СН): Включен	3451.6543.501
	Положение В/ В1 НН2(СН): Отключен	3451.6543.502
	Положение В/ В2 НН2(СН): Включен	3451.6544.501
	Положение В/ В2 НН2(СН): Отключен	3451.6544.502
	КПОН/ КПОН НН1(НН) 1CШ: Внешний КПОН	0371.0771.501
	КПОН/ КПОН НН1(НН) 2CШ: Внешний КПОН	0371.0772.501
	КПОН/ КПОН НН2(СН) 1CШ: Внешний КПОН	0371.0773.501
	КПОН/ КПОН НН2(СН) 2CШ: Внешний КПОН	0371.0774.501

Входы ФСУ		
	ТЗО ВН: Опер. ввод	0191.501
	ТЗО ВН: ТР отключен	0191.502
	ТЗО ВН: ОТР отключен	0191.503
	МТЗ ВН: Внеш. пуск по U	0311.501
	МТЗ СН: Внеш. пуск по U	0461.501
	ТЗО СН: Опер. ввод	0192.500
	ТЗО СН: ТР отключен	0192.501
	ТЗО СН: ОТР отключен	0192.502
	Общая ЛО/ ЛО: Откл. от ТЗНП см. Т	4811.8311.501
	ЛО В1 ВН/ ЛО: Внеш. откл. без АПВ	4841.8341.502
	ЛО В1 ВН/ ЛО: Внеш. откл. с АПВ	4841.8341.503
	ЛО В2 ВН/ ЛО: Внеш. откл. без АПВ	4841.8341.502
	ЛО В2 ВН/ ЛО: Внеш. откл. с АПВ	4841.8341.503
	ЛО В1 СН/ ЛО: Внеш. откл. без АПВ	4851.8351.501
	ЛО В1 СН/ ЛО: Внеш. откл. с АПВ	4851.8351.502
	ЛО В2 СН/ ЛО: Внеш. откл. без АПВ	4852.8351.501
	ЛО В2 СН/ ЛО: Внеш. откл. с АПВ	4852.8351.502
	ЛО В1 НН1/ ЛО: Внеш. откл. без АПВ	4861.8361.501
	ЛО В1 НН1/ ЛО: Внеш. откл. с АПВ	4861.8361.502
	ЛО В2 НН1/ ЛО: Внеш. откл. без АПВ	4862.8361.501
	ЛО В2 НН1/ ЛО: Внеш. откл. с АПВ	4862.8361.502
	ЛО В1 НН2/ ЛО: Внеш. откл. без АПВ	4863.8361.501
	ЛО В1 НН2/ ЛО: Внеш. откл. с АПВ	4863.8361.502
	ЛО В2 НН2/ ЛО: Внеш. откл. без АПВ	4864.8361.501
	ЛО В2 НН2/ ЛО: Внеш. откл. с АПВ	4864.8361.502
	ЗНР ВН/ ЗНР: Ср. ЗНФ В1	0211.0761.501
	ЗНР ВН/ ЗНР: ВЗ ВН отключен	0211.0761.503
	ЗНР ВН/ ЗНР: Ср. ЗНФ В2	0211.0761.502
	ЗНФ В1 ВН/ ЗНФ: Пуск	3441.6521.501
	ЗНФ В1 ВН/ ЗНФ: Блокировка	3441.6521.502
	ЗНФ В2 ВН/ ЗНФ: Пуск	3442.6521.501
	ЗНФ В2 ВН/ ЗНФ: Блокировка	3442.6521.502
	Сигнализация: Макс. ур.масла Т	91.501
	Сигнализация: Мин. ур.масла Т	91.502
	Сигнализация: Макс. ур.масла РПН	91.503
	Сигнализация: Мин. ур.масла РПН	91.504
	Сигнализация: Отказ сист. охл. Т	91.505
	Сигнализация: Неисп. охл. Т	91.506
	Сигнализация: Потеря GOOSE	91.507
	Сигнализация: Внеш. неискр	91.508
	Сигнализация: Контр. ОТ ГЗ Т	91.510
	Сигнализация: Контр. ОТ ТЗ Т	91.511
	Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 1CШ	91.512
	Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 2CШ	91.513
	Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 1CШ	91.514
	Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 1CШ	91.515
	Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 2CШ	91.516
	Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН1(НН) 1CШ	91.517
	Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН1(НН) 2CШ	91.518
	Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН2(СН) 1CШ	91.519
	Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН2(СН) 2CШ	

Входы ФСУ		
	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В включен	3381.6551.501
	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В фа включен	3381.6551.511
	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В фВ включен	3381.6551.521
	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В фС включен	3381.6551.531
	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В фа отключен	3381.6551.512
	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В фВ отключен	3381.6551.522
	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В фС отключен	3381.6551.532
	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В фС отключен	3381.6551.502
	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	3381.6551.600
	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Ремонт	3381.6531.501
	ФПВ В1 ВН/ Р1: Б/К Р1 включен	3381.6531.511
	ФПВ В1 ВН/ Р1: Б/К Р1 фа включен	3381.6531.511
	ФПВ В1 ВН/ Р1: Б/К Р1 фВ включен	3381.6531.521
	ФПВ В1 ВН/ Р1: Б/К Р1 фС включен	3381.6531.531
	ФПВ В1 ВН/ Р1: Б/К Р1 отключен	3381.6531.502
	ФПВ В1 ВН/ Р1: Б/К Р1 фа отключен	3381.6531.512
	ФПВ В1 ВН/ Р1: Б/К Р1 фВ отключен	3381.6531.522
	ФПВ В1 ВН/ Р1: Б/К Р1 фС отключен	3381.6531.532
	ФПВ В1 ВН/ Р2: Б/К Р2 включен	3381.6532.501
	ФПВ В1 ВН/ Р2: Б/К Р2 фа включен	3381.6532.511
	ФПВ В1 ВН/ Р2: Б/К Р2 фВ включен	3381.6532.521
	ФПВ В1 ВН/ Р2: Б/К Р2 фС включен	3381.6532.531
	ФПВ В1 ВН/ Р2: Б/К Р2 отключен	3381.6532.502
	ФПВ В1 ВН/ Р2: Б/К Р2 фа отключен	3381.6532.512
	ФПВ В1 ВН/ Р2: Б/К Р2 фВ отключен	3381.6532.522
	ФПВ В1 ВН/ Р2: Б/К Р2 фС отключен	3381.6532.532
	ФПВ В1 ВН/ Р3: Б/К Р3 включен	3381.6533.501
	ФПВ В1 ВН/ Р3: Б/К Р3 фа включен	3381.6533.511
	ФПВ В1 ВН/ Р3: Б/К Р3 фВ включен	3381.6533.521
	ФПВ В1 ВН/ Р3: Б/К Р3 фС включен	3381.6533.531
	ФПВ В1 ВН/ Р3: Б/К Р3 отключен	3381.6533.502
	ФПВ В1 ВН/ Р3: Б/К Р3 фа отключен	3381.6533.512
	ФПВ В1 ВН/ Р3: Б/К Р3 фВ отключен	3381.6533.522
	ФПВ В1 ВН/ Р3: Б/К Р3 фС отключен	3381.6533.532

Входы ФСУ		
	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В включен	3471.6551.501
	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фа включен	3471.6551.511
	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фВ включен	3471.6551.521
	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фС включен	3471.6551.531
	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фа отключен	3471.6551.512
	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фВ отключен	3471.6551.522
	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фС отключен	3471.6551.532
	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В фС отключен	3471.6551.502
	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	3471.6551.600
	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Ремонт	3471.6531.501
	ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 включен	3471.6531.511
	ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фа включен	3471.6531.511
	ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фВ включен	3471.6531.521
	ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фС включен	3471.6531.531
	ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 отключен	3471.6531.502
	ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фа отключен	3471.6531.512
	ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фВ отключен	3471.6531.522
	ФПВ В2 ВН/ Р1: Б/К Р1 фС отключен	3471.6531.532
	ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 включен	3471.6532.501
	ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фа включен	3471.6532.511
	ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фВ включен	3471.6532.521
	ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фС включен	3471.6532.531
	ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 отключен	3471.6532.502
	ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фа отключен	3471.6532.512
	ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фВ отключен	3471.6532.522
	ФПВ В2 ВН/ Р2: Б/К Р2 фС отключен	3471.6532.532
	ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 включен	3471.6533.501
	ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фа включен	3471.6533.511
	ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фВ включен	3471.6533.521
	ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фС включен	3471.6533.531
	ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 отключен	3471.6533.502
	ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фа отключен	3471.6533.512
	ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фВ отключен	3471.6533.522
	ФПВ В2 ВН/ Р3: Б/К Р3 фС отключен	3471.6533.532
	ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 включен	3471.6534.501
	ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фа включен	3471.6534.511
	ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фВ включен	3471.6534.521
	ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фС включен	3471.6534.531
	ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 отключен	3471.6534.502
	ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фа отключен	3471.6534.512
	ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фВ отключен	3471.6534.522
	ФПВ В2 ВН/ Р4: Б/К Р4 фС отключен	3471.6534.532

Блоки управления функциями

Вывод терминала

