

Reporte de Diseño de Subestación

Fecha de ejecución: 20260501_141650

Fase 1: Información General

Estructura: Intemperie

Funcion:

Ubicacion: Madrid

Num generadores: 1

Num transformadores: 1

Num lineas: 2

Fase 2: Parámetros Eléctricos

Tension alta: 25 kV

Tension baja: 3 kV

Flujo potencia: 300MVA

Potencias: dasd

Regimen neutro: Rígido a tierra

Fase 3: Esquema Seleccionado

Esquema: BARRA SIMPLE CON SECCIONADOR DE BAYPASS PARA CADA INETRRUPTOR

Disponibilidad: BAJA

Funcionalidad: NO SE CONTROLA FLUJO DE POTENCIA; SE PIERDE PROTECCIONES CON SECCIONADORES DE BAYPASS

