

Reporte de Diseño de Subestación

Fecha de ejecución: 20260505_135654

Fase 1: Datos Proyectista

Nombre: Gabriel

Apellidos: Santos Jericó

Correo: gsantosjerico@gmail.com

Fase 2: Ubicación

Tipo instalacion: Exterior

Medio aislante: Aire

Aislamiento otro:

Coordenadas: 40.5037, -3.7999

Altitud: 650

Clima: Temp: 17.9°C, Viento: 15km/h

Entorno: Montaña

Fase 3: Disponibilidad y Categoría

Disponibilidad: Alta

Categoría: PRIMERA

Fase 4: Parámetros Eléctricos

Funcion: GENERACION

Gen tipo: Asíncrona

Gen central: Minihidráulica

Gen num generadores: 2

Gen tiene trafos asoc: Si

Gen num transformadores: 1

Gen num lineas: 4

Gen tension: 6

Gen potencia: 250

Gen potencia cc: 500

: Igual a Generador

Gen trafo sec: 20

Gen trafo extra pri: 20

Gen trafo extra sec: 66

Gen neutro alta: D

Gen neutro baja: yn

Gen linea tension: 66

Gen reactiva: Si

Gen reactiva tec: condensadores

Trans tipo:

Trans man num lineas: 1

Trans man tension:

Trans man reactiva: No

Trans man reactiva tec:

Trans trf operacion: Elevadora

Trans trf num trafos: 1

Trans trf num lineas: 1

Trans trf pri:

Trans trf sec:

Trans trf linea tension:

Trans trf neutro alta: Y

Trans trf neutro baja: y

Fase 5: Esquema Seleccionado

Esquema: DOBLE BARRA CON DOBLE INTERRUPTOR

Disponibilidad: ALTA

Funcionalidad: GENERACION DEL ALTA POTENCIA QUE NECESITA CONITINUIDAD DE SERVICIO EN TODO MOMENTO;MAXIMA FLEXIBILIDAD Y PROTECCION CADA POSICION DE LINEA NECESITA DOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS

Doble Barra con Doble Interruptor

