

Reporte de Diseño de Subestación

Fecha de ejecución: 20260505_140108

Fase 1: Datos Proyectista

Nombre: Gabriel

Apellidos: Santos Jericó

Correo: gsantosjerico@gmail.com

Fase 2: Ubicación

Tipo instalacion: Interior

Medio aislante: SF6

Fase 3: Disponibilidad y Categoría

Disponibilidad: Media

Categoría: ESPECIAL

Fase 4: Parámetros Eléctricos

Funcion: TRANSPORTE

Trans tipo: Transformación

Trans man num lineas: 1

Trans man tension:

Trans man reactiva: No

Trans man reactiva tec:

Trans trf operacion: Elevadora

Trans trf num trafos: 2

Trans trf num lineas: 2

Trans trf pri: 220

Trans trf sec: 400

Trans trf linea tension: 400

Trans trf neutro alta: YN

Trans trf neutro baja: yn

Fase 5: Esquema Seleccionado

Esquema: BARRAS EN ANILLO

Disponibilidad: MEDIA

Funcionalidad: PERMITE CIERTO CONTROL DEL FLUJO DE POTENCIA; SE PUEDE HACER MANTENIMIENTOS SIN PERDER CONTINUIDAD PERO SI UN POCO DE SEGURIDAD

