

Reporte de Diseño de Subestación

Fecha de ejecución: 20260505_141124

Fase 1: Datos Projectista

Nombre: Gabriel

Apellidos: Santos Jericó

Correo: gsantosjerico@gmail.com

Fase 2: Ubicación

Tipo instalacion: Interior

Medio aislante: Otro

Aislamiento otro: vacio

Coordenadas:

Altitud:

Clima:

Entorno: Urbana

Fase 3: Disponibilidad y Categoría

Disponibilidad: Baja

Categoría: TERCERA

Fase 4: Parámetros Eléctricos

Funcion: GENERACION

Gen tipo: Asíncrona

Gen central: Estática (Eólica/Fotovoltaica)

Gen num generadores: 1

Gen tiene trafos asoc: Si

Gen num transformadores: 2

Gen num lineas: 1

Gen tension: 6

Gen potencia: 200

Gen potencia cc: 499.8

: Igual a Generador

Gen trafo sec: 6

Gen trafo extra pri: 10

Gen trafo extra sec: 30

Gen neutro alta: Y

Gen neutro baja: y

Gen linea tension: 15

Gen reactiva: No

Gen reactiva tec:

Trans tipo:

Trans man num lineas: 1

Trans man tension:

Trans man reactiva: No

Trans man reactiva tec:

Trans trf operacion: Elevadora

Trans trf num trafos: 1

Trans trf num lineas: 1

Trans trf pri:

Trans trf sec:

Trans trf linea tension:

Trans trf neutro alta: Y

Trans trf neutro baja: y

Fase 5: Esquema Seleccionado

Esquema: BARRA SIMPLE CON SECCIONADOR DE BAYPASS PARA CADA INETRRUPTOR

Disponibilidad: BAJA

Funcionalidad: NO SE CONTROLA FLUJO DE POTENCIA; SE PIERDE PROTECCIONES CON SECCIONADORES DE BAYPASS

