

Reporte de Diseño de Subestación

Fecha de ejecución: 20260505_220912

Fase 1: Datos Projectista

Nombre: Gabriel

Apellidos: Santos Jericó

Correo: gsantosjerico@gmail.com

Fase 2: Ubicación

Tipo instalacion: Interior

Medio aislante: SF6

Aislamiento otro:

Coordenadas:

Altitud:

Clima:

Entorno: Urbana

Fase 3: Disponibilidad y Categoría

Disponibilidad: Media

Categoría: PRIMERA

Fase 4: Parámetros Eléctricos

Funcion: GENERACION

Gen tipo: Síncrona o asíncrona

Gen central: Minihidráulica

Inp gen num generadores: 1

Sel gen trafos asoc: Si

Inp gen num transformadores: 1

Inp gen num lineas: 3

: 20

Gen neutro alta: Y

Gen neutro baja: y

Gen reactiva: No

Gen reactiva tec:

Trans tipo:

Inp trans man num lineas: 0

Trans man reactiva: No

Trans man reactiva tec:

Trans trf operacion: Elevadora

Inp trans trf num trafos: 0

Inp trans trf num lineas: 0

Trans trf neutro alta: Y

Trans trf neutro baja: y

-> Generadores

Unidad 1: tension: 10, potencia: 20, cc: 500

-> Trafos Asociados

Unidad 1: secundario: 30

-> Trafos Extra

Unidad 1: primario: 15, secundario: 30

-> Posiciones de Línea (Gen)

Unidad 1: tension: 30

Unidad 2: tension: 15

Unidad 3: tension: 20

Fase 5: Esquema Seleccionado

Esquema: DOBLE BARRA CON DOBLE INTERRUPTOR

Disponibilidad: ALTA

Funcionalidad: GENERACION DEL ALTA POTENCIA QUE NECESITA CONITINUIDAD DE SERVICIO EN TODO MOMENTO;MAXIMA FLEXIBILIDAD Y PROTECCION CADA POSICION DE LINEA NECESITA DOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS

Doble Barra con Doble Interruptor

