

Reporte de Diseño de Subestación

Fecha de ejecución: 20260506_234018

Fase 1: Datos Projectista

Nombre: Gabriel

Apellidos: Santos Jericó

Correo: gsantosjerico@gmail.com

Fase 2: Ubicación

Tipo instalacion: Exterior

Medio aislante: Aire

Aislamiento otro:

Coordenadas: 41.0684, -3.3948

Altitud: 1147

Clima: Temp: 7.4°C, Viento: 5km/h

Entorno: Rural

Fase 3: Disponibilidad y Categoría

Disponibilidad: Media

Categoría: PRIMERA

Fase 4: Parámetros Eléctricos

Funcion: GENERACION

Gen tipo: Estática

Gen central: Fotovoltaica

Inp gen num generadores: 2

Sel gen trafos asoc: Si

Inp gen num transformadores: 1

Inp gen num lineas: 5

: 10

Gen neutro alta: Y

Gen neutro baja: y

Gen reactiva: No

Gen reactiva tec:

Trans tipo:

Inp trans man num lineas: 0

Trans man reactiva: No

Trans man reactiva tec:

Trans trf operacion: Elevadora

Inp trans trf num trafos: 0

Inp trans trf num lineas: 0

Trans trf neutro alta: Y

Trans trf neutro baja: y

-> Generadores

Unidad 1: tension: 6, potencia: 20, cc: 499.8

Unidad 2: tension: 3, potencia: 30, cc: 500

-> Trafos Asociados

Unidad 1: secundario: 45

Unidad 2: secundario: 45

-> Trafos Extra

Unidad 1: primario: 20, secundario: 45

-> Posiciones de Línea (Gen)

Unidad 1: tension: 66

Unidad 2: tension: 20

Unidad 3: tension: 25

Unidad 4: tension: 25

Unidad 5: tension: 10

Fase 5: Esquema Seleccionado

Esquema: DOBLE BARRA CON DOBLE INTERRUPTOR

Disponibilidad: ALTA

Funcionalidad: GENERACION DEL ALTA POTENCIA QUE NECESITA CONITINUIDAD DE SERVICIO EN TODO MOMENTO;MAXIMA FLEXIBILIDAD Y PROTECCION CADA POSICION DE LINEA NECESITA DOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS

Doble Barra con Doble Interruptor

