

Thông báo về việc xảy ra tai nạn nghiêm trọng

Ngày giờ thông báo : 11:00 ngày 02/04/2026

Còi báo động
**Tai nạn
nghiêm
trọng**

Ngành nghề

Xây dựng

Loại tai nạn

Sập, đổ

Vào khoảng 15:07 ngày 31/03/2026 (Thứ Ba), tại một công trường xây dựng dân dụng ở thành phố Dongducheon, tỉnh Gyeonggi, trong quá trình lắp đặt hệ thống chống đỡ hố đào, đã xảy ra sự cố sập lở đất khiến một người lao động bị vùi lấp dẫn đến tử vong.



Phương pháp phòng tránh



- Khi thực hiện công tác đào đất, phải tuân thủ độ dốc mái đào theo quy định để ngăn ngừa hiện tượng sập lở bất ngờ tại thành hố đào.
- Khi lắp đặt hệ thống chống đỡ vách đất, không được đào toàn bộ trong một lần mà cần căn cứ vào khoảng cách thẳng đứng giữa các dầm chống để tiến hành đào theo từng giai đoạn và lắp đặt theo từng phần.