

ការជូនដំណឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ

កាលបរិច្ឆេទជូនដំណឹង : ថ្ងៃទី 2 ខែមេសា ឆ្នាំ 2026 ម៉ោង 11:00 ព្រឹក bJRWK

គ្រោះថ្នាក់
ធ្ងន់ធ្ងរ
ស៊ីរ៉ែន

ឧស្សាហកម្ម

ផ្នែកសំណង់

ប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ

ដួលរលំ

នៅថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2026 (ថ្ងៃអង្គារ) វេលាម៉ោង 3:07 រសៀល កម្មករម្នាក់កំពុងដំឡើងបង្គោលទប់ដីនៅការដ្ឋានសំណង់ស៊ីវិលមួយ កន្លែងក្នុងទីក្រុង Dongducheon-si ខេត្ត yeonggi-do ពេលនោះជញ្ជាំងរណ្តៅជីកបានបាក់ស្រុតតបលើកម្មករនោះបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ជីវិត។



ការការពារ
វិធានការ



- នៅពេលអនុវត្តការងារជីកកាយដី ត្រូវរក្សាជម្រាលនៃរណ្តៅជីកឱ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារការបាក់លំភ្លាមៗនៃជញ្ជាំងរណ្តៅជីកដី។
- នៅពេលដំឡើងបង្គោលទប់ដី ការជីកដីត្រូវអនុវត្តជាដំណាក់កាលៗ មិនមែនជីកទាំងមូលក្នុងពេលតែមួយទេ។ បង្គោលទប់ដីត្រូវតែដំឡើងជាផ្នែកៗ ដោយផ្អែកលើគម្លាតបញ្ឈររវាងបន្ទះទ្រទ្រង់។