

Thông báo về việc xảy ra tai nạn nghiêm trọng

Ngày giờ thông báo : 17:00 ngày 26/04/2026

Còi báo động

**Tai nạn
nghiêm
trọng**

Ngành nghề

Xây dựng

Loại tai nạn

Sập, đổ

Vào khoảng 15:51 ngày 20/04/2026 (Thứ Hai), tại công trường thi công công trình dân dụng ở thành phố Boryeong, tỉnh Chungnam, trong quá trình đổ bê tông đáy sông, đã xảy ra sạt lở đất ở phía mái dốc bên cạnh khiến một người lao động bị vùi lấp dẫn đến tử vong.



Phương pháp
phòng tránh



- Khi thực hiện công tác đào đất, phải thi công theo đúng độ dốc của mái đào để phòng ngừa sạt lở mặt đào.
- Trường hợp mái đào có độ dốc lớn và có nguy cơ sạt lở đất, phải thực hiện các biện pháp cần thiết như lắp hệ thống chống đỡ v.v.