

ការជូនដំណឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ

កាលបរិច្ឆេទជូនដំណឹង : ថ្ងៃទី 26 ខែមេសា ឆ្នាំ2026 វេលាម៉ោង 5:00 ល្ងាច

គ្រោះថ្នាក់
ធ្ងន់ធ្ងរ
ស៊ីរ៉េន

ឧស្សាហកម្ម

ផ្នែកសំណង់

ប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ

ការបាក់រលំ

នៅថ្ងៃទី 20 ខែមេសា ឆ្នាំ 2026 (ថ្ងៃចន្ទ) វេលាម៉ោង 3:51 រសៀល កម្មករម្នាក់កំពុងបំពេញការងារចាក់បេតុងនៅបាតទន្លេ នៅការដ្ឋានសំណង់វិស្វកម្មស៊ីវិលមួយកន្លែង ភ្នំស្រុក Boryeong-si ខេត្ត Chungcheongnam-do នៅពេលនោះ គាត់ត្រូវបានដីបាក់រលំពីចំហៀងសង្កត់កប់ បណ្តាលគាត់បាត់បង់ជីវិត។



ការការពារ
វិធានការ



- ការងារដឹកកាយត្រូវអនុវត្តដោយរក្សាជម្រាលផ្ទៃដឹកឱ្យស្របតាមស្តង់ដារដែលបានកំណត់ដើម្បីការពារការបាក់រលំ។
- ប្រសិនបើផ្ទៃដឹកមានជម្រាលចោតខ្លាំង និងបង្កហានិភ័យនៃការបាក់រលំដី ត្រូវអនុវត្តវិធានការការពារចាំបាច់ ដូចជា ការដំឡើងទម្រង់បង្កប់។