

Thông báo về việc xảy ra tai nạn nghiêm trọng

Ngày giờ thông báo : 17:00 ngày 29/04/2026

Còi báo động
**Tai nạn
nghiêm
trọng**

Ngành nghề

Xây dựng

Loại tai nạn

Bị đè, lật đổ

Vào khoảng 10:20 ngày 27/04/2026 (Thứ Hai), tại công trường xây mới trạm biến áp ở thành phố Changwon, tỉnh Gyeongnam, trong quá trình lắp đặt tấm panel, tấm panel được kê bằng chèn gỗ đã bị đổ ngã và đè trúng người lao động dẫn đến tử vong.



Phương pháp phòng tránh



- Phải xếp đặt vật nặng ở trạng thái ổn định, có xem xét đến trọng tâm và thực hiện các biện pháp an toàn như chống đỡ v.v. để phòng ngừa đổ ngã.
- Khi thực hiện công việc xử lý vật nặng, phải lập kế hoạch công việc bao gồm các biện pháp phòng ngừa rơi ngã, lật đổ v.v. và bố trí người chỉ huy để thực hiện công việc theo kế hoạch.