

ការជូនដំណឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ

កាលបរិច្ឆេទជូនដំណឹង : ថ្ងៃទី29 ខែមេសា ឆ្នាំ2026 វេលាម៉ោង 5:00 ល្ងាច

គ្រោះថ្នាក់
ធ្ងន់ធ្ងរ
ស៊ីវិល

ឧស្សាហកម្ម

ផ្នែកសំណង់

ប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ

ជាប់នៅខាងក្រោម / ក្រឡាប់

នៅថ្ងៃចន្ទ ទី27 ខែមេសា ឆ្នាំ2026 វេលាម៉ោង 10:20 ព្រឹក កម្មករម្នាក់ កំពុងដំឡើងឆ្នាំងប៉ាណូនៅការដ្ឋានសាងសង់អនុស្ថានីយអគ្គិសនីមួយកន្លែង ភូមិស្រុក Changwon-si ខេត្ត Gyeongsangnam-do ត្រូវបានឆ្នាំង ប៉ាណូដែលទប់ដោយដុំឈើបានរលំសង្កត់ពីលើ បណ្តាលឱ្យបាត់បង់ជីវិត។



ការការពារ
វិធានការ



- ត្រូវដាក់ឱ្យមានលំនឹងល្អ ដោយផ្អែកលើចំណុចកណ្តាលនៃទំនាញដី និងត្រូវមានវិធានការ ការពារដូចជា ការចងវ៉តឱ្យបានណែនល្អ ដើម្បីបង្ការកុំឱ្យមានការរលំ ឬក្រឡាប់។
- រាល់ការដោះស្រាយ ឬផ្លាស់ទីវត្ថុធ្ងន់ៗ ត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបានរៀបចំផែនការការងារ រួចរាល់ ដែលមានវិធានការបង្ការការធ្លាក់ពីលើទីខ្ពស់ ការរលំសង្កត់ និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ទៀត ព្រមទាំងត្រូវមានការចាត់តាំងអ្នកត្រួតពិនិត្យការងារឱ្យបានច្បាស់លាស់។