

Document Title / Название документа	Contractor / Owner Doc.No./ № Док. Подрядчика / Заказчика	Rev./ Рев.
3860-SSR-01 BUILDING OF MAIN ELECTRICAL SUBSTATION. EQUIPMENT DATA SHEETS	AGCC.1917-3860-SSR-01-OV1.TDA-0001	04
3860-SSR-01 ЗДАНИЕ ГЛАВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДСТАНЦИИ. ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	AGCC.1917-3860-SSR-01-OV1.TDA-0001	

Project / Проект	Amur GCC, LLC ООО «Амурский ГХК»
Document Title / Название документа	Initial data for selection of supply, air handling units and central air conditioning units Исходные данные для подбора приточных, приточно-вытяжных установок и центральных кондиционеров
Building / Здание	3860-SSR-01 BUILDING OF MAIN ELECTRICAL SUBSTATION 3860-SSR-01 ЗДАНИЕ ГЛАВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДСТАНЦИИ
Data sheet N° / Номер опросного листа	AGCC.1917-3860-SSR-01-OV1.TDA- 0002
Equipment Tag / Тэг Оборудования	3860-A01-AH-001C

Document Title / Название документа	Contractor / Owner Doc.No./ № Док. Подрядчика / Заказчика	Rev./ Рев.
3860-SSR-01 BUILDING OF MAIN ELECTRICAL SUBSTATION. EQUIPMENT DATA SHEETS	AGCC.1917-3860-SSR-01-OV1.TDA-0001	04
3860-SSR-01 ЗДАНИЕ ГЛАВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДСТАНЦИИ. ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	AGCC.1917-3860-SSR-01-OV1.TDA-0001	

Selection parameters / Параметры подбора		Parameter/yes/no Параметр/да/нет	Notes / Дополнения
Air handling units / Приточные Приточные вентиляционные установки			
1	Ambient air temperature / Температура окружающего воздуха	≥10°C; ≤35°C	
2	Equipment location / Место размещения оборудования	104 Hvac Room / 104 Венткамера	
3	Maintenance side (left, right) Исполнение (по ходу воздуха: правое, левое)	Right / справа	
4	Supply fan capacity (m³/h) / Производительность приточного вентилятора (м³/ч)	34936	
5	Pressure in the supply air duct system (Pa) Свободный напор приточной сети (Па)	470	
6	Fan (main, stand-by) / Вентилятор (основной, резервный)	Supply air fan 50% stand-by Вентилятор приточного воздуха 50% в дежурном режиме	centrifugal fan центробежный вентилятор
7	Exhaust fan capacity (m³/h) / Производительность вытяжного вентилятора (м³/ч)	No нет	
8	Pressure in the exhaust air duct system (Pa) Свободный напор вытяжной сети (Па)	No нет	
9	Inlet section: - air intake (horizontal/vertical); - flexible insert (yes/no); - air damper (yes/no); - valve actuator power supply (230 V, 24 V); - limit switches (yes/no); - electrical heating of the air valve (yes/no); - electrical heating of the actuator (yes/no). Входная секция: - забор воздуха (горизонтальный/вертикальный); - гибкая вставка (да/нет); - клапан воздушный (да/нет); - электропитание привода клапана (230 В, 24 В); - концевые выключатели (да/нет); - электрообогрев воздушного клапана (да/нет); - электрообогрев привода (да/нет).	Horizontal yes yes 24V AC/DC yes yes no Горизонтальный да да 24 В AC/DC да да нет	motorized моторизованный
10	Recirculation section (% recirculation, recirculated air temperature °C, φ%) / Секция рециркуляции (% рециркуляции, t реци. воздуха °C, φ %)	63 % recirculation flow 20,830 m³/h; 12°C; 0,5% 63 % рециркуляционный поток 20,830 м³/ч; 12°C; 0,5 %	only operating in winter season работает только в зимний период

Document Title / Название документа	Contractor / Owner Doc.No./ № Док. Подрядчика / Заказчика	Rev./ Рев.
3860-SSR-01 BUILDING OF MAIN ELECTRICAL SUBSTATION. EQUIPMENT DATA SHEETS	AGCC.1917-3860-SSR-01-OV1.TDA-0001	04
3860-SSR-01 ЗДАНИЕ ГЛАВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДСТАНЦИИ. ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	AGCC.1917-3860-SSR-01-OV1.TDA-0001	

Selection parameters / Параметры подбора		Parameter/yes/no Параметр/да/нет	Notes / Дополнения
11	Filter class (rough cleaning, fine cleaning) / Класс фильтра (грубая очистка, тонкая очистка)	G4 cassette filter F7 pocket filter Кассетный фильтр G4 Карманный фильтр F7	
12	Air parameters in winter (inlet / outlet) (t °C, φ%) Параметры воздуха зимой (на входе/выходе) (t °C, φ %)	inlet: -39°C, 63% outlet: 8°C, % not controlled вход: -39°C, 63% выход: 8°C, % не контролируется	
13	Air heater: a) Electric b) Water: - water temperature inlet / outlet; - scheme of the water mixing unit; - maintance side of the water mixing unit (right/left); - regulating valve (three-way/two-way); - control signal type of the regulating valve (0-10 V, 4...20 mA) Воздухонагреватель: а) Электрический б) Водяной: - температура воды вход/выход; - схема водосмесительного узла; - исполнение узла (справа/слева); - регулирующий клапан (трехходовой/двухходовой); - тип управляющего сигнала регулирующего клапана (0-10 В, 4...20 мА)	a) not required b) n.1, 98,5 kW 130°C / 70°C no two-way 4...20 mA a) не требуется b) n.1, 98,5 кВт 130°C / 70°C нет двусторонний 4...20 мА	two-way valve installed in mixing unit двухходовой клапан, установленный в смесительном узле
14	Air parameters in summer (inlet / outlet) (t °C, φ%) Параметры воздуха летом (на входе/выходе) (t °C, φ %)	inlet: 28,3°C, 60% outlet: 11,6°C, 94,1% на входе: 28,3°C, 60% на выходе: 11,6°C, 94,1%	

Document Title / Название документа	Contractor / Owner Doc.No./ № Док. Подрядчика / Заказчика	Rev./ Рев.
3860-SSR-01 BUILDING OF MAIN ELECTRICAL SUBSTATION. EQUIPMENT DATA SHEETS	AGCC.1917-3860-SSR-01-OV1.TDA-0001	04
3860-SSR-01 ЗДАНИЕ ГЛАВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДСТАНЦИИ. ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	AGCC.1917-3860-SSR-01-OV1.TDA-0001	

Selection parameters / Параметры подбора		Parameter/yes/no Параметр/да/нет	Notes / Дополнения
15	Air cooler: a) Freon b) Water: - water temperature (inlet / outlet); - scheme of the water mixing unit; - maintance side of the water mixing unit (right/left); - regulating valve (three-way/two-way); - control signal type of the regulating valve (0-10 V, 4...20 mA) Воздухоохладитель: a) Фреоновый б) Водяной: - температура воды (вход/выход); - схема водосмесительного узла; - исполнение узла (справа/слева); - регулирующий клапан (трехходовой/двухходовой); - тип управляющего сигнала регулирующего клапана (0-10 В, 4...20 мА)	a) R410 п.1, 348,3 kW b) no a) R410 п.1, 348,3 кВт b) нет	Electric expansion valve 12V Электрический расширительный клапан 12 В
16	Recuperator: a) Rotary b) Lamellar c) With intermediate heat carrier Specify the temperature and humidity of the supply and exhaust air. Рекуператор: a) Роторный б) Пластинчатый в) С промежуточным теплоносителем Указать температуру и влажность приточного и вытяжного воздуха.	no - нет -	
17	Humidification section: - desired humidity; - type of humidifier; - equipment. Секция увлажнения: - требуемая влажность; - тип увлажнителя; - комплектация.	no нет	

Document Title / Название документа	Contractor / Owner Doc.No./ № Док. Подрядчика / Заказчика	Rev./ Рев.
3860-SSR-01 BUILDING OF MAIN ELECTRICAL SUBSTATION. EQUIPMENT DATA SHEETS	AGCC.1917-3860-SSR-01-OV1.TDA-0001	04
3860-SSR-01 ЗДАНИЕ ГЛАВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДСТАНЦИИ. ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	AGCC.1917-3860-SSR-01-OV1.TDA-0001	

Selection parameters / Параметры подбора		Parameter/yes/no Параметр/да/нет	Notes / Дополнения
18	Air heater: a) Electric b) Water: - water temperature inlet / outlet; - scheme of the water mixing unit; - maintance side of the water mixing unit (right/left); - regulating valve (three-way/two-way); - control signal type of the regulating valve (0-10 V, 4...20 mA) Воздухонагреватель: а) Электрический б) Водяной: - температура воды вход/выход; - схема водосмесительного узла; - исполнение узла (справа/слева); - регулирующий клапан (трехходовой/двухходовой); - тип управляющего сигнала регулирующего клапана (0-10 В, 4...20 мА)	a) no b) no a) нет b) нет	
19	Sound attenuation section Секция шумоглушения	No нет	
20	Discharge section: - air discharge (horizontal/vertical); - flexible insert (yes/no); - air damper (yes/no); - valve actuator power supply (230 V, 24 V); - limit switches (yes/no); Выбросная секция: - выброс воздуха (горизонтальный/вертикальный); - гибкая вставка (да/нет); - клапан воздушный (да/нет); - электропитание привода клапана (230 В, 24 В); - концевые выключатели (да/нет);	Horizontal Yes Yes 24 V AC Yes Горизонтальный Да Да 24 В AC Да	motorized моторизованный
21	Installation dimensions (if limited) Размеры установки (если есть ограничения)	W=2530 mm L=7595 mm H=1950 mm (+300 mm pedestal) Ш=2530 мм Д=7595 мм В=1950 мм (+300 мм пьедестал)	

Document Title / Название документа	Contractor / Owner Doc.No./ № Док. Подрядчика / Заказчика	Rev./ Рев.
3860-SSR-01 BUILDING OF MAIN ELECTRICAL SUBSTATION. EQUIPMENT DATA SHEETS	AGCC.1917-3860-SSR-01-OV1.TDA-0001	04
3860-SSR-01 ЗДАНИЕ ГЛАВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДСТАНЦИИ. ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	AGCC.1917-3860-SSR-01-OV1.TDA-0001	

Selection parameters / Параметры подбора		Parameter/yes/no Параметр/да/нет	Notes / Дополнения
22	Accessories: a) Frame b) Connecting flanges c) Silencer (duct) d) Air damper (duct) Аксессуары: а) Рама б) Присоединительные фланцы в) Шумоглушитель (канальный) г) Воздушная заслонка (канальная)	Yes Yes No No Да Да Нет Нет	
23	Automation and additional equipment: a) Control panel b) Control unit on the first heating c) Water-cooled control unit d) Control unit on the second heating e) Outdoor condensing unit f) other Автоматика и дополнительное оборудование: а) Щит управления б) Узел регулирования на первом подогреве в) Узел регулирования на водяном охлаждении г) Узел регулирования на втором подогреве д) Наружный компрессорно-конденсаторный блок е) другое	No No No No Yes No Нет Нет Нет Нет Да Нет	Refer to document AGCC.1917- 3860-SSR-01- AOV.TDA-0001 См. документ AGCC.1917- 3860-SSR-01- AOV.TDA-0001
24	Power supply: Voltage Phases Frequency VFD (yes/no) Источник питания: Напряжение Фазы Частота ЧРП (да / нет)	230 / 400 VAC 2 -3 Ph 50 Hz yes 230 / 400 В AC 2 -3 Ph 50 Гц да	

Document Title / Название документа	Contractor / Owner Doc.No./ № Док. Подрядчика / Заказчика	Rev./ Рев.
3860-SSR-01 BUILDING OF MAIN ELECTRICAL SUBSTATION. EQUIPMENT DATA SHEETS	AGCC.1917-3860-SSR-01-OV1.TDA-0001	04
3860-SSR-01 ЗДАНИЕ ГЛАВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДСТАНЦИИ. ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	AGCC.1917-3860-SSR-01-OV1.TDA-0001	

Selection parameters / Параметры подбора		Parameter/yes/no Параметр/да/нет	Notes / Дополнения
25	Instruments: Pressure differential switch high Pressure differential switch high Temperature switch low Pressure differential switch low Pressure differential switch low Инструменты: Реле дифференциального давления высокого давления Переключатель перепада давления высокий Переключатель температуры низкий Переключатель перепада давления низкий Переключатель перепада давления низкий	PDSH-407 PDSH-408 TSL-632 PDSL-422 PDSL-423	
26	Painting / Покраска	according vendor boock company / согласно vendor boock компании	

Document Title / Название документа	Contractor / Owner Doc.No./ № Док. Подрядчика / Заказчика	Rev./ Рев.
3860-SSR-01 BUILDING OF MAIN ELECTRICAL SUBSTATION. EQUIPMENT DATA SHEETS	AGCC.1917-3860-SSR-01-OV1.TDA-0001	04
3860-SSR-01 ЗДАНИЕ ГЛАВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДСТАНЦИИ. ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	AGCC.1917-3860-SSR-01-OV1.TDA-0001	

FLOW DIAGRAM
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

