

Início

// definições iniciais

definir UMIDADE_IDEAL = 60

definir LIMITE_FLUXO = 60

// Loop contínuo de monitoramento

ENQUANTO SISTEMA_ATIVO FAÇA

LER UMIDADE_SOLO

LER CHUVA

LER FLUXO_AGUA

SE UMIDADE_SOLO $\geq$ UMIDADE_IDEAL
ENTÃO

DESLIGAR_IRRIGAÇÃO()

SENÃO

CALCULAR QUANTIDADE_AGUA

LIGAR_IRRIGAÇÃO()

ENQUANTO IRRIGAÇÃO-ATIVA FAÇA

LER FLUXO_AGUA

LER UMIDADE_SOLO

SE FLUXO_AGUA $>$ LIMITE_FLUXO

ENTÃO emitir_ALERTA("POSSÍVEL
desperdício ou vazamento")

DESLIGAR_IRRIGAÇÃO()

PARAR

FIMSE

FIMENQUANTO

FIMSE

FIMENQUANTO

FIM