

## PARÂMETROS DE QUALIDADE DE ÁGUA

### MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

O Município de Sapucaia é abastecido pelos seguintes mananciais: Rio Paraíba do Sul, Córrego Santa Rita, Córrego Cortiço.

Os sistemas de abastecimento são as Estações de Tratamento de Água (ETA) – Sapucaia, Anta, N. S. Aparecida e Jamaparã.

SISTEMA ETA SAPUCAIA						
Meses	Parâmetros (Valores Médios Detectados)					
	Cor	Turbidez	pH	CRL	Coliformes (5)	
					Totais	Termot .
	uH (1)	NTU (2)	(3)	mg/l (4)	(6)	(7)
Janeiro	4	-	7,4	1,5	-	-
Fevereiro	-	-	7,5	1,5	-	-
Março	4	2,5	7,5	1,5	0	0
Abril	4	1,7	7,6	1,5	0	0
Maio	4	1,9	7,6	1,5	0	0
Junho	4	1,5	7,4	2,5	0	0
Julho	5	0,9	7,3	1,0	0	0
Agosto	4	1,5	7,4	2,0	0	0
Setembro	4	1,5	7,4	2,0	0	0
Outubro	4	1,0	7,4	1,9	0	0
Novembro	4	0,7	7,4	2,0	0	0
Dezembro	4	1,3	7,4	2,0	0	0
Números de amostras por parâmetro						
Exigidas	4380	4380	4380	4380	96	96
Realizadas	2873	2258	3528	3481	35	35

SISTEMA ETA ANTA						
Meses	Parâmetros (Valores Médios Detectados)					
	Cor	Turbidez	pH	CRL	Coliformes (5)	
					Totais	Termot .
	uH (1)	NTU (2)	(3)	mg/l (4)	(6)	(7)
Janeiro	-	0,8	7,2	2,0	-	-
Fevereiro	-	0,8	7,2	2,0	-	-
Março	-	0,5	7,2	2,0	0	0
Abril	4	0,7	7,2	2,0	0	0
Maio	4	0,2	7,2	2,0	0	0
Junho	5	0,3	7,2	2,0	0	0
Julho	4	0,3	6,8	2,3	0	0
Agosto	4	0,3	7,2	2,1	0	0
Setembro	4	0,9	7,2	2,0	0	0
Outubro	4	0,5	7,1	2,0	0	0
Novembro	5	0,7	7,2	2,0	0	0
Dezembro	6	1,2	7,2	1,9	0	0
Números de amostras por parâmetro						
Exigidas	4380	4380	4380	4380	96	96
Realizadas	33	3608	5776	5053	32	32

SISTEMA ETA N. S. DA APARECIDA						
Meses	Parâmetros (Valores Médios Detectados)					
	Cor	Turbidez	pH	CRL	Coliformes	
					Totais	Termot .
	uH (1)	NTU (2)	(3)	mg/l (4)	(5)	(7)
Janeiro	-	-	6,8	1,5	-	-
Fevereiro	-	-	6,7	2,0	-	-
Março	-	0,8	6,7	1,7	0	0
Abril	4	0,7	6,8	1,5	0	0
Maio	4	0,7	6,8	1,5	0	0
Junho	4	3,0	6,8	1,1	0	0
Julho	10	1,7	7,3	1,3	0	0
Agosto	4	1,6	6,8	1,0	0	0
Setembro	5	1,0	6,8	1,5	0	0
Outubro	6	0,9	6,8	1,5	0	0
Novembro	21	0,3	6,8	1,5	0	0
Dezembro	39	0,2	6,8	1,5	0	0
Números de amostras por parâmetro						
Exigidas	2190	2190	2190	2190	96	96
Realizadas	33	1361	2012	1864	35	35

SISTEMA ETA JAMAPARÁ						
Meses	Parâmetros (Valores Médios Detectados)					
	Cor	Turbidez	pH	CRL	Coliformes (5)	
					Totais	Termot .
	uH (1)	NTU (2)	(3)	mg/l (4)	(6)	(7)
Janeiro	4	0,6	7,3	1,8	-	-
Fevereiro	4	0,7	7,1	1,8	-	-
Março	4	0,6	7,9	2,0	0	0
Abril	4	0,7	7,2	1,9	0	0
Maio	4	0,5	7,4	1,8	0	0
Junho	7	0,3	7,4	1,9	0	0
Julho	4	0,7	7,1	1,8	0	0
Agosto	4	0,5	7,5	1,8	0	0
Setembro	4	0,4	7,5	1,8	0	0
Outubro	4	0,4	7,2	1,8	0	0
Novembro	4	0,5	7,5	1,8	0	0
Dezembro	4	0,5	7,3	1,8	0	0
Números de amostras por parâmetro						
Exigidas	4380	4380	4380	4380	96	96
Realizadas	5409	5411	4911	5408	35	35

TRIMESTRAL		SEMESTRAL		(8)
1º	-	1º	-	
2º	0	2º	-	
3º	-			
4º	0			

#### OBSERVAÇÕES:

Padrões da portaria 518/2004

- (1) Cor. VMP15 uH.
- (2) Turbidez. VMP 5,0 NTU
- (3) pH. 6,0 a 9,5 (Apenas recomendação)
- (4) CRL. (Cloro Residual Livre) mínimo 0,2 mg/l
- (5) Nº de Amostras Positivas
- (6) Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês, ausência em 95% das amostras examinadas. Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês, apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo.
- (7) Ausente
- (8) Parâmetros analisados com frequência trimestral e semestral que apresentaram algum valor fora do padrão.

# Informação ao Usuário

## Relatório Anual Referência:2005 Decreto Federal 5440/2005

## Município de Sapucaia

## DECRETO FEDERAL Nº 5.440 de 04 de maio de 2005

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE com sede à Rua Sacadura Cabral, nº 103, Saúde, RJ, tels. (21) 2296-0025 e 0800-2821195 é uma empresa de economia mista tendo como principal acionista o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Planeja, constrói e opera sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas áreas objeto de convênios firmados com os municípios do estado. Presidida pelo engenheiro Lútero de Castro Cardoso, atua em 62 municípios, abastecendo cerca de 9,7 milhões de pessoas.

Atendendo a lei 8078 de 11/09/90 que em seu "artigo 6º inciso III define como direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" e cumprindo ao que determina a Portaria 518 de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde em seu artigo 9º inciso IV, encaminha mensalmente para a Secretaria de Estado de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde, os relatórios de controle de qualidade de água, com os resultados das análises realizadas no período. Semestralmente publica no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação o resumo dessas análises, dando publicidade e garantindo ao consumidor a informação sobre a qualidade da água fornecida. Esses resultados também poderão ser obtidos nos endereços informados nas contas de água ou no site [www.cedae.rj.gov.br](http://www.cedae.rj.gov.br). Nas suas contas mensais a CEDAE publicará os dados de qualidade de água. Os responsáveis pelos condomínios e associações deverão divulgar esses dados entre os respectivos condôminos e associados.

Informações sobre a qualidade da água produzida pela CEDAE:

- Região Metropolitana: Superintendência de Controle de Qualidade - Rua Otávio Kelly, 110, Tijuca, RJ, tel. (21) 2570-8998;
- Interior: Superintendência de Controle de Qualidade, Rua Desidério de Oliveira, 2º andar, Centro, Niterói, tel. (21) 2620-8181, ramal 4129.

Vigilância da qualidade da água destinada ao consumo humano: Secretaria de Estado de Saúde - Assessoria de Doenças Transmissíveis por Água e Alimentos - Rua México, 128, 4º andar, Centro, RJ, Tel.: (21) 2240-4249.

### A importância da água

A água é um recurso natural renovável graças ao ciclo hidrológico. A água evaporada dos mares, rios, lagos e pela transpiração da vegetação forma nuvens e retorna em forma de chuva. Uma parte dessa água infiltra, abastecendo os reservatórios naturais de água subterrânea, enquanto outra parte escoar pelo solo de volta para os rios, lagos e mares, também alimentados pelos aquíferos subterrâneos, recompondo o ciclo hidrológico. Embora seja um recurso renovável, a água doce disponível para o consumo humano é uma parcela muito pequena, representando apenas 0,8% do total da água

disponível no planeta. É, portanto, um dever de todos usá-la de forma racional e proteger os mananciais, sob risco de sua extinção. Apesar de existirem recursos técnicos para tornar uma água potável, não havendo cuidado, os custos para o tratamento da água poderão atingir valores inviáveis em algumas regiões.

### Sistemas de Abastecimento de Água e Processos de Tratamento

Um sistema de abastecimento de água é composto por uma série de unidades operacionais que funcionam em conjunto para dotar uma região de abastecimento de água potável. A sequência mais comum desses sistemas é a captação que pode ser superficial ou subterrânea, as adutoras condutoras de água ainda sem tratamento, o tratamento de água, as adutoras de condução de água tratada, os reservatórios de distribuição, os troncos e linhas de distribuição e os ramais domiciliares ligando as tubulações de distribuição às residências e outras unidades de consumo de água potável.

De acordo com a qualidade da água bruta o processo de tratamento necessita ser menos ou mais complexo para tornar a água potável.

#### Processos de tratamento:

Tratamento convencional - Utilizado para águas de superfície (rios e lagos) que normalmente carregam impurezas e microorganismos exigindo vários procedimentos para transformar a água bruta em água potável. Esse processo é composto de captação - sistema para coletar água bruta no manancial com eliminação dos sólidos de grande porte; pré-sedimentação - processo para retirada de partículas sólidas mais grosseiras; coagulação - adição de produto químico aglomerante na água bruta para aglutinar partículas muito pequenas, tornando-as maiores e mais pesadas; floculação - propicia o encontro das partículas em suspensão e dissolvidas na água bruta formando partículas maiores e mais pesadas; decantação - sedimentação das partículas, que ficam depositadas no fundo dos tanques decantadores por ação da gravidade; filtração - retirada de partículas muito pequenas e alguns microorganismos que não sedimentaram nos processos anteriores; desinfecção - eliminação de microorganismos na água tratada (o cloro é o principal desinfetante utilizado por seu efeito residual garantir uma proteção após as etapas do tratamento da água); correção de pH - correção da acidez da água. Fluoretação - não faz parte da potabilização da água. É um processo no qual se adiciona flúor à água tratada com o objetivo de prevenção à cárie dentária.

Tratamento simplificado: Utilizado em águas que apresentam qualidade especial, necessitando apenas tratamento simplificado. Consiste em aplicar um desinfetante (cloro ou outro método) para matar os microorganismos. É aplicável em poços

com desinfecção, mananciais de serra com filtração e mananciais de serra com desinfecção.

### Qualidade das águas dos mananciais

A qualidade das águas dos mananciais é regulamentada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente pela resolução CONAMA nº 357/2005, sendo o órgão Ambiental e o Conselho de Recursos Hídricos do Estado os responsáveis pelo monitoramento da qualidade desses mananciais.

### Controle de Qualidade da Água

O Controle de Qualidade da água monitora desde a captação, passando pelo processo de tratamento até a distribuição final para os consumidores. A qualidade da água distribuída é verificada diariamente com amostras coletadas em pontos estratégicos da rede para atender o número de amostras exigidas pela Portaria 518/04 do Ministério da Saúde. Quando detectada alguma alteração o Controle de Qualidade aciona a área operacional para identificar e eliminar o problema. Sempre que amostras coletadas na rede de distribuição apresentam resultados fora dos limites estabelecidos pela Portaria 518/04, após vistoria local, novas amostras são coletadas e analisadas, descargas nas redes de distribuição e outras ações corretivas são realizadas, até que a qualidade da água seja restabelecida.

### Informações sobre Parâmetros Analisados:

Indicadores - Turbidez: partículas em suspensão deixam a água com aparência turva. - Cor: substâncias dissolvidas na água conferem coloração. - Cloro residual: quantidade remanescente do cloro utilizado para eliminar microorganismos. - pH: indicador de acidez ou alcalinidade da água. - Flúor: elemento químico adicionado à água para prevenir cárie dentária. - Coliformes totais: indicador que mede a contaminação por bactérias provenientes do meio ambiente - Coliformes termotolerantes: mede a contaminação por bactérias de origem animal (fezes).

Obedecidos os Planos de Amostragens as análises devem seguir as seguintes frequências de apresentação:

- Cor, turbidez, pH, fluoreto, cloro residual, coliformes totais e coliformes termotolerantes (mensal).
- Trihalometanos - mananciais superficiais (trimestral); mananciais subterrâneos (semestral/anual).
- Demais parâmetros - substâncias químicas inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, desinfetantes e produtos secundários da desinfecção (semestral).