Marco Normativo: Ley 19.587 — Decreto Reglamentario 351/79 — Decreto 1338/96

1. Datos generales del establecimiento

Organismo (Razón social): JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Nombre del establecimiento: Dirección General de Institutos Policiales

Domicilio: Fraternidad 1415

N° Estab.: 3 **C.P.:** 3100

Localidad: Paraná **Provincia:** Entre Ríos

CUIT: 30-67119808-1 **ART:** IAPSER ART

Fecha de relevamiento: 15/05/2026

Relevado por (Profesional HyS): Lic. Milva Trossero Luzzi (Mat. L0310 - Colegio HySER)

2. Descripción y características del establecimiento

Actividad principal desarrollada: Servicios auxiliares para los servicios generales de la administración pública. Formación académica, instrucción y entrenamiento policial.

Inmueble: (●) Propio ( ) De terceros

Condición / Contrato: Sede institucional propia de la Policía de Entre Ríos

Dimensiones y superficie: Superficie total predio: 12500 | Superficie cubierta: 4800 | Cantidad de plantas/niveles: 2

Dotación de personal: Total empleados: 180 | Administrativos: 35 | Producción / Operativos: 125 | Otros (logística/serv.): 20

3. Detalle de condiciones generales del establecimiento

Predio de instrucción y administración policial que cuenta con aulas de capacitación, dependencias administrativas, dormitorios para cadetes, comedor, cocina central, panadería, lavandería, sala de tiro virtual/polígono, talleres de mantenimiento, sala de radio, polideportivo y sanitarios con duchas. Estructura de mampostería tradicional y tinglados de servicios. Se identifican desvíos edilicios en desniveles de circulación, cubierta precaria en cámara exterior de tiro virtual y desgaste de cintas antideslizantes en escaleras.

4. Servicios profesionales y organización (Dec. 1338/96)

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (interno/externo) Organizacional — (●) Sí ( ) No ( ) NC

Nombre y Apellido: Lic. Milva Trossero Luzzi **Matrícula:** Mat. L0310 - Colegio HySER **Teléfono:** 0343-4200000 ( ) Int. ( ) Ext.

Correo electrónico / Email: hys.institutos@policiadeentrerios.gob.ar

Servicio de Medicina Laboral Organizacional — ( ) Sí (●) No ( ) NC

Causa/s detectada/s:

- [x] No cuenta con médico del trabajo designado
- [x] Carga horaria médica insuficiente
- [ ] Sin cobertura médica laboral documentada

Comité Mixto / Delegados de H y S (si corresponde por dotación o actividad) Organizacional — ( ) Sí ( ) No (●) NC

5. Aspectos edilicios y estructurales

Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

6. Instalaciones

6.1 Eléctrica

Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC

6.2 Gas

Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

6.3 Protección contra incendios

Matafuegos: sistema completo — cantidad, tipo, vigencia, montaje y señalización (Dec. 351/79 — Res. SRT 189/08) Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

Causa/s detectada/s:

- ☐ No hay matafuegos instalados
- ☐ Matafuegos vencidos / sin control de recarga
- ☐ Sin control periódico documentado
- ☑ Cantidad insuficiente para la superficie/carga de fuego
- ☐ Tipo inadecuado para la clase de fuego del sector
- ☐ Sin prueba hidráulica vigente
- ☑ Sin chapa baliza / señalización

Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Tipo de agente extintor adecuado a la clase de fuego del sector Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Recarga vigente — certificado de empresa habilitada y etiqueta con fecha Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Prueba hidráulica vigente y documentada Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Personal capacitado en uso de matafuegos — técnica PASS (fuego controlado) Formación	◉ Sí	○ No	○ NC
Red de incendio / hidrantes Infraestructura	○ Sí	○ No	◉ NC
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Cálculo de carga de fuego por sector Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC

6.4 Sanitarias

Baños, vestuarios y comedor según dotación Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

6.5 Agua de consumo humano

Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC

Causa/s detectada/s:

- ☑ Nunca se realizó
- ☐ Vencido
- ☐ Se hizo pero no hay registro escrito

7. Agentes de riesgo presentes

7.1 Físicos

Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC
Vibraciones (si aplica a la actividad) — medidas Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC
Material particulado (si aplica a la actividad) — medido Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC

7.2 Químicos

Hojas de seguridad (MSDS) disponibles y almacenamiento correcto Condiciones*	◉ Sí	○ No	○ NC

7.3 Biológicos

Exposición a agentes biológicos evaluada (si aplica) Condiciones*	○ Sí	○ No	◉ NC

7.4 Ergonómicos (Res. SRT 886/15)

Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15) Ergonomía	○ Sí	◉ No	○ NC

8. Máquinas, equipos y herramientas

Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas — Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

9. Elementos de Protección Personal (EPP)

EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado — Res. SRT 299/11 — Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

10. Emergencias

Plan de evacuación existente y difundido — Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Simulacros de evacuación realizados — Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Brigada de emergencia conformada y capacitada — Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Botiquín de primeros auxilios: ubicación y contenido correctos — Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC

11. Documentación legal — Legajo Técnico

11.1 RGRL (Res. SRT 463/09)

RGRL confeccionado y presentado ante ART [Documental] ○ Sí ◉ No ○ NC

Causa/s detectada/s:

☑ No confeccionado ☐ Confeccionado pero desactualizado ☐ Confeccionado, sin constancia de presentación ante ART

11.2 RAR (Res. SRT 37/10)

RAR confeccionado y remitido a ART [Documental] ○ Sí ◉ No ○ NC

Causa/s detectada/s:

☑ No confeccionado ☐ Desactualizado respecto a agentes reales ☐ Sin vínculo con vigilancia de la salud

11.3 SVCC (Res. SRT 81/19)

Carga de información en el sistema SVCC realizada [Documental] ○ Sí ○ No ◉ NC

11.4 Exámenes médicos y siniestralidad

Exámenes preocupacionales y periódicos al día [Organizacional*] ○ Sí ◉ No ○ NC

Registro de accidentes, enfermedades profesionales y estadísticas de siniestralidad [Organizacional*] ◉ Sí ○ No ○ NC

12. Capacitación

Plan Anual de Capacitación vigente Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC
Inducción a nuevo personal implementada y documentada Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC

13. Observaciones generales del relevamiento

Relevamiento técnico inicial y plan de adecuación para la Dirección General de Institutos Policiales (Fraternidad 1415, Paraná). Se establecieron 16 desvíos con sus correspondientes acciones correctivas y un cronograma operativo anual de mediciones, visitas técnicas, capacitaciones y simulacro de evacuación, conforme Ley 19.587, Dec. 351/79 y Resoluciones SRT.

Firma y aclaración — Profesional HyS Relevador

Firma y aclaración — Referente / Responsable del Establecimiento

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 1

Desvíos detectados en Gestión Documental, Mediciones Ocupacionales, Ergonomía e Infraestructura

Perfil Documental y Legal

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
RGRL confeccionado y presentado ante ART	Relevamiento General de Riesgos Laborales pendiente de presentación ante la ART	Confeccionar y presentar RGRL actualizado ante IAPSER ART	Volcar los datos de este relevamiento en el formulario oficial de la SRT y remitir constancia de recepción de la aseguradora.
RAR confeccionado y remitido a ART	Relevamiento de Agentes de Riesgo no confeccionado	Confeccionar y remitir el RAR ante IAPSER ART	Declarar nómina de trabajadores expuestos a ruido y ergonomía conforme a los estudios técnicos a realizarse.

Perfil de Mediciones e Higiene Ocupacional

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	Inexistencia de protocolo oficial de iluminación en puestos laborales	Realizar estudio y medición de niveles de iluminación según Res. SRT 84/12	Efectuar mediciones con luxómetro calibrado en aulas, oficinas, polígono, talleres y sectores comunes con profesional matriculado.
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	Ausencia de medición y protocolo oficial de puesta a tierra y continuidad de masas	Medición reglamentaria de Puesta a Tierra y continuidad bajo Res. SRT 900/15	Medir jabalinas y continuidad en tableros y masas metálicas con telurímetro con certificado de calibración vigente y firma de matriculado.
Cálculo de carga de fuego por sector	Inexistencia de estudio de carga de fuego por sector	Elaborar Estudio de Carga de Fuego conforme Dec. 351/79 Anexo VII	Relevamiento de materiales combustibles en aulas, depósitos, biblioteca, talleres y dormitorios para determinar potencial extintor requerido.
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	Agua de consumo sin protocolos analíticos actualizados de laboratorio bromatológico	Realizar análisis bacteriológico y físico-químico del agua de consumo (red y dispensers)	Toma de muestras en cocina, comedor y bebederos y remisión a laboratorio bromatológico habilitado conforme Ley 19.587 Cap. 8.
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	Ausencia de estudio de niveles sonoros en sectores con maquinarias y polígono	Efectuar medición de Ruido Laboral según protocolo Res. SRT 85/12	Medición con decibelímetro integrador clase 2 en taller de mantenimiento, polígono de tiro y lavadero para evaluar NSCE y dotación de EPP auditivo.

Perfil Ergonómico (Res. SRT 886/15)

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15)	Puestos operativos, cocina, taller y administrativos sin evaluación ergonómica	Implementar Programa de Ergonomía Integrado según Res. SRT 886/15	Completar Planillas 1 y 2 de identificación de factores de riesgo ergonómico (posturas forzadas, levantamiento manual de cargas y PVD).

Perfil de Infraestructura, Instalaciones y Protección contra Incendios

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica	Tableros eléctricos sin tapa interna / contratapa de protección y cables expuestos (Fotos 7, 8 y 9)	Regularizar tableros generales y seccionales con contratapas y señalética	Instalar contratapas aislantes de policarbonato/chapa que impidan contactos directos; peinar cableado y colocar etiquetas de 'Riesgo Eléctrico'.
Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente	Falta de certificado de aptitud eléctrica de las instalaciones del predio	Obtener Certificado de Aptitud de Instalación Eléctrica por profesional matriculado	Inspección técnica general y gestión del certificado de habilitación eléctrica ante colegio profesional (COPMMOTER/CIEER).
Matafuegos: sistema completo	Extintores apoyados en el piso en auditorio y sin chapa baliza reglamentaria (Foto 6)	Adecuación del sistema completo de extintores y señalización reglamentaria	Proveer soportes murales y montar chapas baliza IRAM reflectantes; distribuir extintores según cálculo de carga de fuego.
Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector	Dotación de extintores no contrastada técnicamente con la carga de fuego	Verificar y adecuar la dotación de extintores al cálculo de carga de fuego	Ajustar la cantidad y capacidad extintora (unidades mínimas 2A/10B) de acuerdo al resultado del estudio de carga de fuego Dec. 351/79.
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible	Extintores apoyados en piso en salón de actos/auditorio y fuera de altura reglamentaria	Instalación de extintores en soportes a altura reglamentaria (máx. 1,50 m)	Amurar soportes reforzados a una altura entre 1,20 m y 1,50 m al asa de acarreo del extintor en todos los sectores.
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia	Falta de cartelería de vías de escape, salidas de emergencia y luces de emergencia	Instalar señalética reglamentaria de medios de escape y señalización de salidas	Instalar carteles fotoluminiscentes IRAM de salida y flechas de dirección en pasillos, aulas, dormitorios y salón de actos.
Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas	Maquinarias de lavandería sin parada de emergencia / falta de registro de mantenimiento	Instalar parada de emergencia en lavadero y formalizar registro preventivo de maquinarias	Instalar botón de corte de emergencia tipo golpe de puño en lavadora/secadora e implementar libro de mantenimiento de máquinas y herramientas.
Plan de evacuación existente y difundido	Plan de evacuación no formalizado ni difundido a cadetes y docentes	Confeccionar y difundir Plan de Autoprotección y Evacuación del establecimiento	Elaborar planos de evacuación ('Usted está aquí'), definir roles y consignas operativas ante contingencias de incendio o sismo.
Simulacros de evacuación realizados	Nunca se realizó simulacro de evacuación en las instalaciones	Programar y ejecutar simulacro general de evacuación con personal y cadetes	Realizar ejercicio práctico de evacuación con toma de tiempos, evaluación de puntos de encuentro y elaboración del informe técnico posterior.
Brigada de emergencia conformada y capacitada	Brigada de emergencia no constituida oficialmente	Conformar y capacitar Brigada de Emergencia institucional	Designar brigadistas por sector y turno, dictando capacitación teórico-práctica en extinción de incendios, primeros auxilios y evacuación.

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 2

Desvíos detectados en Capacitación, Organización Preventiva y Condiciones Físicas de Trabajo

Perfil Formativo y Capacitación

Sin acciones pendientes.

Perfil Organizacional y Servicios Médicos / HyS

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Servicio de Medicina Laboral	Falta de profesional médico laboral asignado y de cronograma de vigilancia médica	Gestionar designación de médico laboral y exámenes periódicos de salud	Articular con Personal/Sanidad Policial asignación de horas médicas conforme a dotación y confección de nómina expuesta a riesgos.
Exámenes preocupacionales y periódicos al día	Falta de coordinación de exámenes periódicos de salud laboral	Coordinar la realización de exámenes periódicos de salud	Articular con Sanidad Policial y ART la programación de exámenes según agentes de riesgo declarados.

Perfil de Condiciones Físicas y Medio Ambiente

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado	Desniveles en pasillos de circulación y dormitorios; tapa precaria en cámara séptica/pluvial de tiro virtual; antideslizantes desgastados	Adecuación edilicia de pisos, tapas de cámaras y bandas antideslizantes en escaleras	Colocar tapa reforzada de hormigón/hierro en cámara exterior de sala de tiro (Fotos 2-5); reparar desniveles y colocar cintas antideslizantes de alto tránsito en escaleras.
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos	Garrafas y cilindros de GLP almacenados sin resguardo ni ventilación reglamentaria junto a mantenimiento	Reubicar y asegurar cilindros de gas en espacio exterior ventilado	Habilitar jaula metálica techada con ventilación cruzada en patio exterior, sujeción con cadenas individuales y carteles de advertencia.
Baños, vestuarios y comedor según dotación	Pisos resbaladizos en duchas de cadetes sin elementos de seguridad	Acondicionar duchas con tapetes o rejillas antideslizantes	Instalar pisos vinílicos enrejados antideslizantes en sector de duchas para prevenir resbalones y caídas al mismo nivel.
EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado	Inexistencia de constancia formal de entrega de EPP según normativa SRT	Implementar planillas oficiales de entrega de EPP bajo Res. SRT 299/11	Confeccionar registros individuales con firma de recepción, especificando certificación IRAM/sello de seguridad para operarios de taller, cocina y maestranza.

Programación de Acciones por Sector y Puesto

Asigná Sector, Puesto y Mes/Año programado a cada acción requerida. Podés duplicar filas para múltiples sectores o agregar adicionales.

Mediciones pendientes

Medición	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Cálculo de carga de fuego por sector	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —

Evaluaciones ergonómicas (Res. SRT 886/15)

Identificación y evaluación de puestos con riesgo ergonómico según metodología Res. SRT 886/15

Sector / Área	Puesto/s de trabajo a evaluar	Observación	Mes/Año
Oficinas administrativas y aulas	Personal administrativo e instructores policiales	Res. SRT 886/15 - Posturas y pantallas	Dic 2026
Taller de mantenimiento / Lavadero / Cocina	Operarios de mantenimiento, panadería y cocina	Res. SRT 886/15 - Carga manual y bipedestación	Dic 2026

Visitas de campo / Relevamiento en sede

Acción a realizar en visita	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Relevamiento de condiciones sanitarias (baños, vestuarios, comedor)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —

Plan de Capacitación

#	Tema / Contenido	Destinatarios / Área	Modalidad	Mes/Año	Responsable
1	Riesgo Eléctrico y prevención de contactos indirectos	Personal operativo y de mantenimiento	Presencial	Sep 2026	Servicio HyS
2	Prevención, extinción y tipos de incendios (Manejo de extintores)	Cadetes, docentes y personal general	Teórico-práctica	Sep 2026	Servicio HyS
3	Primeros Auxilios y respuesta ante emergencias médicas	Personal policial e instructores	Presencial	Sep 2026	Servicio HyS / Médico
4	Orden y Limpieza en puestos de trabajo (Metodología 5S)	Talleres, panadería, cocina y logística	Presencial	Sep 2026	Servicio HyS
5	Ergonomía, posturas de trabajo y manipulación manual de cargas	Personal administrativo y de servicio	Presencial	Sep 2026	Servicio HyS
6	Plan de Evacuación y actuación específica para Brigada	Brigada de emergencia designada	Teórico-práctica	Dic 2026	Servicio HyS

Cronograma Anual de Actividades (Plan de Trabajo)

Suma consolidada de la programación. Hacé clic en cualquier celda para marcar o desmarcar meses (X).

DESARROLLO	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027	Feb 2027	Mar 2027	Abr 2027
- Medición: Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)												
- Medición: Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos												
- Medición: Cálculo de carga de fuego por sector												
- Medición: Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)												
- Medición: Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)												
- Ergonomía: Oficinas administrativas y aulas - Personal administrativo e instructores policiales (Res. 886/15)								X				
- Ergonomía: Taller de mantenimiento / Lavadero / Cocina - Operarios de mantenimiento, panadería y cocina (Res. 886/15)								X				
- Capacitación: Riesgo Eléctrico y prevención de contactos indirectos (Personal operativo y de mantenimiento)					X							
- Capacitación: Prevención, extinción y tipos de incendios (Manejo de extintores) (Cadetes, docentes y personal general)					X							
- Capacitación: Primeros Auxilios y respuesta ante emergencias médicas (Personal policial e instructores)					X							
- Capacitación: Orden y Limpieza en puestos de trabajo (Metodología 5S) (Talleres, panadería, cocina y logística)					X							
- Capacitación: Ergonomía, posturas de trabajo y manipulación manual de cargas (Personal administrativo y de servicio)					X							
- Capacitación: Plan de Evacuación y actuación específica para Brigada (Brigada de emergencia designada)								X				
DESARROLLO	**May 2026**	**Jun 2026**	**Jul 2026**	**Ago 2026**	**Sep 2026**	**Oct 2026**	**Nov 2026**	**Dic 2026**	**Ene 2027**	**Feb 2027**	**Mar 2027**	**Abr 2027**
- Recorrido por establecimiento identificando nuevos desvíos												
- Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)												
- Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas												
- Relevamiento de condiciones sanitarias (baños, vestuarios, comedor)												
- Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas												
- Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11												