Marco Normativo: Ley 19.587 — Decreto Reglamentario 351/79 — Decreto 1338/96

1. Datos generales del establecimiento

Organismo (Razón social): JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Nombre del establecimiento: Jefatura Departamental Concepción del Uruguay

Domicilio: San Martín 713

N° Estab.: 23 **C.P.:** 3260

Localidad: Concepción del Uruguay **Provincia:** Entre Ríos

CUIT: 30-67119808-1 **ART:** IAPSER ART

Fecha de relevamiento: 15/05/2026

Relevado por (Profesional HyS): Téc. Estefania N. Meiler (Mat. T0151 - Colegio HySER)

2. Descripción y características del establecimiento

Actividad principal desarrollada: Servicios auxiliares para los servicios generales de la Administración Pública. Sede departamental, bomberos, guardia, atención ciudadana y celdas.

Inmueble: (●) Propio ( ) De terceros

Condición / Contrato: Edificio histórico patrimonial de 1875

Dimensiones y superficie: Superficie total predio: 5800 | Superficie cubierta: 3400 | Cantidad de plantas/niveles: 2

Dotación de personal: Total empleados: 120 | Administrativos: 40 | Producción / Operativos: 70 | Otros (logística/serv.): 10

3. Detalle de condiciones generales del establecimiento

Sede policial departamental en edificio patrimonial histórico. Dispone de oficinas, archivo, auditorio, división bomberos, sanidad propia y alojamiento de personal.
Se detectan escaleras metálicas hacia Archivo y Expedientes sin baranda en un lateral y tablero exterior / cajas de derivación con cables expuestos.

4. Servicios profesionales y organización (Dec. 1338/96)

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (interno/externo) Organizacional — (●) Sí ( ) No ( ) NC

Nombre y Apellido: Téc. Estefania N. Meiler **Matrícula:** Mat. T0151 - Colegio HySER **Teléfono:** 0343-4200000 ( ) Int. ( ) Ext.

Correo electrónico / Email: hys.policiaer@entrerios.gov.ar

Servicio de Medicina Laboral Organizacional — (●) Sí ( ) No ( ) NC

Nombre y Apellido del Médico: Médico de Sanidad Policial **Matrícula:** Colegio Médico ER **Teléfono:** 03442-425555

Comité Mixto / Delegados de H y S (si corresponde por dotación o actividad) Organizacional — ( ) Sí ( ) No (●) NC

5. Aspectos edilicios y estructurales

Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado Condiciones*	○ Sí	● No	○ NC
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual) Mediciones	○ Sí	● No	○ NC
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos Condiciones*	○ Sí	● No	○ NC

6. Instalaciones

6.1 Eléctrica

Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

6.2 Gas

Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC

6.3 Protección contra incendios

Matafuegos: sistema completo — cantidad, tipo, vigencia, montaje y señalización (Dec. 351/79 — Res. SRT 189/08) Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Tipo de agente extintor adecuado a la clase de fuego del sector Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Recarga vigente — certificado de empresa habilitada y etiqueta con fecha Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Prueba hidráulica vigente y documentada Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Personal capacitado en uso de matafuegos — técnica PASS (fuego controlado) Formación	● Sí	○ No	○ NC
Red de incendio / hidrantes Infraestructura	○ Sí	○ No	● NC
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Cálculo de carga de fuego por sector Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

6.4 Sanitarias

Baños, vestuarios y comedor según dotación Condiciones*	● Sí	○ No	○ NC

6.5 Agua de consumo humano

Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587) Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

Causa/s detectada/s:

☐ Nunca se realizó ☐ Vencido ☐ Se hizo pero no hay registro escrito

7. Agentes de riesgo presentes

7.1 Físicos

Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12) Mediciones	○ Sí	○ No	● NC
Vibraciones (si aplica a la actividad) — medidas Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	● NC
Material particulado (si aplica a la actividad) — medido Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	● NC

7.2 Químicos

Hojas de seguridad (MSDS) disponibles y almacenamiento correcto Condiciones*	● Sí	○ No	○ NC

7.3 Biológicos

Exposición a agentes biológicos evaluada (si aplica) Condiciones*	○ Sí	○ No	● NC

7.4 Ergonómicos (Res. SRT 886/15)

Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15) Ergonomía	○ Sí	● No	○ NC

8. Máquinas, equipos y herramientas

Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC

9. Elementos de Protección Personal (EPP)

EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado Res. SRT 299/11 Condiciones*	◉ Sí	○ No	○ NC

10. Emergencias

Plan de evacuación existente y difundido Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Simulacros de evacuación realizados Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Brigada de emergencia conformada y capacitada Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Botiquín de primeros auxilios: ubicación y contenido correctos Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC

11. Documentación legal — Legajo Técnico

11.1 RGRL (Res. SRT 463/09)

RGRL confeccionado y presentado ante ART [Documental] ○ Sí ◉ No ○ NC

Causa/s detectada/s:

☐ No confeccionado ☐ Confeccionado pero desactualizado ☐ Confeccionado, sin constancia de presentación ante ART

11.2 RAR (Res. SRT 37/10)

RAR confeccionado y remitido a ART [Documental] ○ Sí ◉ No ○ NC

Causa/s detectada/s:

☐ No confeccionado ☐ Desactualizado respecto a agentes reales ☐ Sin vínculo con vigilancia de la salud

11.3 SVCC (Res. SRT 81/19)

Carga de información en el sistema SVCC realizada [Documental] ○ Sí ○ No ◉ NC

11.4 Exámenes médicos y siniestralidad

Exámenes preocupacionales y periódicos al día [Organizacional*] ○ Sí ◉ No ○ NC

Registro de accidentes, enfermedades profesionales y estadísticas de siniestralidad [Organizacional*] ◉ Sí ○ No ○ NC

12. Capacitación

Plan Anual de Capacitación vigente Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC
Inducción a nuevo personal implementada y documentada Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC

13. Observaciones generales del relevamiento

Relevamiento técnico inicial para Jefatura Departamental Concepción del Uruguay (San Martín 713, Concepción del Uruguay). Edificio histórico con regularización de barandas en escaleras de archivo/expedientes, protección de tableros eléctricos y cronograma anual de actividades preventivas.

Firma y aclaración — Profesional HyS Relevador

Firma y aclaración — Referente / Responsable del Establecimiento

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 1

Desvíos detectados en Gestión Documental, Mediciones Ocupacionales, Ergonomía e Infraestructura

Perfil Documental y Legal

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
RGRL confeccionado y presentado ante ART	—	Confeccionar/actualizar y presentar el RGRL ante la ART (Res. SRT 463/09)	Elaboración interna o con consultora, presentación formal a ART
RAR confeccionado y remitido a ART	—	Confeccionar/actualizar el RAR (Res. SRT 37/10)	Elaboración interna o con consultora

Perfil de Mediciones e Higiene Ocupacional

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	—	Gestionar medición de iluminación por sector (Anexo IV Dec. 351/79)	Gestionar medición con técnico habilitado (luxómetro)
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	Falta medición y protocolo de PAT	Medición de resistencia de Puesta a Tierra y continuidad de masas Res. SRT 900/15	Efectuar medición con telurímetro calibrado por profesional matriculado.
Cálculo de carga de fuego por sector	Inexistencia de cálculo de carga de fuego	Elaborar Estudio Técnico de Carga de Fuego	Calcular carga combustible en archivo, depósitos, oficinas y dependencias conforme Dec. 351/79 Anexo VII.
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	Muestra de agua tomada pendiente de resultado de potabilidad	Completar análisis bromatológico físico-químico y bacteriológico	Obtener reporte de laboratorio habilitado según parámetros de la Ley 19.587 Cap. 8.

Perfil Ergonómico (Res. SRT 886/15)

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15)	Puestos de trabajo sin evaluación ergonómica	Implementar Programa de Ergonomía Integrado Res. SRT 886/15	Evaluar puestos administrativos y de guardia preventiva.

Perfil de Infraestructura, Instalaciones y Protección contra Incendios

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica	Tablero exterior sin protección, conexiones provisorias de cámaras y caja de derivación sin tapa en Expedientes (Fotos 8, 9 y 10)	Regularización de tableros, cerramientos estancos y colocación de tapas en cajas de derivación	Instalar gabinete estanco en exterior, colocar tapas ciegas en cajas de paso, canalizar conductores de cámaras y señalizar riesgo eléctrico.
Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente	—	Regularizar certificación de instalación de gas	Gestionar gasista matriculado habilitado
Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector	—	Verificar cantidad adecuada de matafuegos por sector	1 unidad cada 200 m² mínimo; ajustar según estudio de carga de fuego
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia	—	Instalar/actualizar detectores y señalética de emergencia	Gestionar instalación con proveedor especializado
Plan de evacuación existente y difundido	Plan de evacuación no formalizado en el edificio	Confeccionar Plan de Autoprotección y Evacuación	Elaborar planos de medios de escape, definir roles para el personal y coordinar con División Bomberos.
Simulacros de evacuación realizados	Simulacro no ejecutado	Programar y realizar simulacro de incendio y evacuación	Ejecutar práctica de evacuación con toma de tiempos e informe técnico posterior en Marzo 2027.
Brigada de emergencia conformada y capacitada	—	Conformar y capacitar brigada de emergencia	Designar integrantes y coordinar capacitación

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 2

Desvíos detectados en Capacitación, Organización Preventiva y Condiciones Físicas de Trabajo

Perfil Formativo y Capacitación

Sin acciones pendientes.

Perfil Organizacional y Servicios Médicos / HyS

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Exámenes preocupacionales y periódicos al día	—	Regularizar exámenes preocupacionales y periódicos	Coordinar con servicio de medicina laboral

Perfil de Condiciones Físicas y Medio Ambiente

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado	Escalera de acceso a Archivo y escalera a Expedientes carecen de barandas en un lateral (Fotos 14, 15 y 16)	Instalar barandas reglamentarias con pasamanos en escaleras de Archivo y Expedientes	Colocar barandas metálicas de protección perimetral con pasamanos continuo a 0,90 m y travesaño intermedio.
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos	Galpón de mantenimiento con acopio de materiales y herramientas desordenadas sobre el piso	Implementar ordenamiento, clasificación y estiba en galpón de mantenimiento	Delimitar zonas de almacenamiento, instalar estanterías metálicas y despejar pasillos de circulación.

Programación de Acciones por Sector y Puesto

Asigná Sector, Puesto y Mes/Año programado a cada acción requerida. Podés duplicar filas para múltiples sectores o agregar adicionales.

📐 Mediciones pendientes

Medición	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Cálculo de carga de fuego por sector	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**

🧍 Evaluaciones ergonómicas (Res. SRT 886/15)

Identificación y evaluación de puestos con riesgo ergonómico según metodología Res. SRT 886/15

Sector / Área	Puesto/s de trabajo a evaluar	Observación	Mes/Año
Oficinas administrativas y despachos	Personal administrativo	Res. SRT 886/15 - Pantallas y posturas	**Dic 2026**
Guardia y bomberos	Personal de guardia permanente	Res. SRT 886/15 - Bipedestación	**Dic 2026**

🚛 Visitas de campo / Relevamiento en sede

Acción a realizar en visita	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**

📋 Plan de Capacitación

#	Tema / Contenido	Destinatarios / Área	Modalidad	Mes/Año	Responsable
1	Riesgo Eléctrico y prevención en tableros	Personal administrativo y de servicio	**Presencial**	**Sep 2026**	Servicio HyS
2	Prevención, extinción y uso de extintores	Todo el personal	**Teórico-práctica**	**Sep 2026**	Servicio HyS / Bomberos
3	Primeros Auxilios ante emergencias	Personal policial de guardia	**Presencial**	**Sep 2026**	Servicio Médico / HyS
4	Orden y Limpieza en sectores operativos	Personal de maestranza y depósito	**Presencial**	**Sep 2026**	Servicio HyS
5	Ergonomía en puestos administrativos	Personal de oficinas	**Presencial**	**Sep 2026**	Servicio HyS
6	Plan de Evacuación y actuación de Brigada	Brigadistas y líderes designados	**Teórico-práctica**	**Dic 2026**	Servicio HyS

Cronograma Anual de Actividades (Plan de Trabajo)

Suma consolidada de la programación. Hacé clic en cualquier celda para marcar o desmarcar meses (X).

DESARROLLO	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027	Feb 2027	Mar 2027	Abr 2027
- Medición: Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)												
- Medición: Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos												
- Medición: Cálculo de carga de fuego por sector												
- Medición: Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)												
- Ergonomía: Oficinas administrativas y despachos - Personal administrativo (Res. 886/15)								X				
- Ergonomía: Guardia y bomberos - Personal de guardia permanente (Res. 886/15)								X				
- Capacitación: Riesgo Eléctrico y prevención en tableros (Personal administrativo y de servicio)					X							
- Capacitación: Prevención, extinción y uso de extintores (Todo el personal)					X							
- Capacitación: Primeros Auxilios ante emergencias (Personal policial de guardia)					X							
- Capacitación: Orden y Limpieza en sectores operativos (Personal de maestranza y depósito)					X							
- Capacitación: Ergonomía en puestos administrativos (Personal de oficinas)					X							
- Capacitación: Plan de Evacuación y actuación de Brigada (Brigadistas y líderes designados)								X				
DESARROLLO	**May 2026**	**Jun 2026**	**Jul 2026**	**Ago 2026**	**Sep 2026**	**Oct 2026**	**Nov 2026**	**Dic 2026**	**Ene 2027**	**Feb 2027**	**Mar 2027**	**Abr 2027**
- Recorrido por establecimiento identificando nuevos desvíos												
- Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)												
- Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas												