Marco Normativo: Ley 19.587 — Decreto Reglamentario 351/79 — Decreto 1338/96

1. Datos generales del establecimiento

Organismo (Razón social): JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Nombre del establecimiento: Dirección General de Drogas Peligrosas

Domicilio: Villaguay 245

N° Estab.: 40 **C.P.:** 3100

Localidad: Paraná **Provincia:** Entre Ríos

CUIT: 30-67119808-1 **ART:** IAPSER ART

Fecha de relevamiento: 15/05/2026

Relevado por (Profesional HyS): Téc. Estefania N. Meiler (Mat. T0151 - Colegio HySER)

2. Descripción y características del establecimiento

Actividad principal desarrollada: Servicios auxiliares para los servicios generales de la Administración Pública. Prevención y lucha contra el narcotráfico.

Inmueble: (●) Propio ( ) De terceros

Condición / Contrato: Sede operativa institucional de la Policía de Entre Ríos

Dimensiones y superficie: Superficie total predio: 1800 | Superficie cubierta: 1200 | Cantidad de plantas/niveles: 2

Dotación de personal: Total empleados: 45 | Administrativos: 15 | Producción / Operativos: 25 | Otros (logística/serv.): 5

3. Detalle de condiciones generales del establecimiento

Edificio de dos plantas destinado a la investigación y lucha contra el narcotráfico. Dispone de oficinas administrativas, sala de operaciones, dormitorios para guardia rotativa de 24 hs con cuchetas, cocina-comedor, sanitarios con duchas, dos depósitos de estupefacientes con ventilación mecánica (cadena de custodia judicial) y depósito de secuestros policiales. Se observan cables sueltos en puestos informáticos, acumulación de materiales en depósitos, garrafa de gas en cocina y escalera hacia terraza sin baranda en un lateral.

4. Servicios profesionales y organización (Dec. 1338/96)

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (interno/externo) Organizacional — (●) Sí ( ) No ( ) NC

Nombre y Apellido: Téc. Estefania N. Meiler **Matrícula:** Mat. T0151 - Colegio HySER **Teléfono:** 0343-4200000 ( ) Int. ( ) Ext.

Correo electrónico / Email: hys.drogaspeligrosas@policiadeentrerios.gob.ar

Servicio de Medicina Laboral Organizacional — ( ) Sí (●) No ( ) NC

Causa/s detectada/s:

- [x] No cuenta con médico del trabajo designado
- [ ] Carga horaria médica insuficiente
- [ ] Sin cobertura médica laboral documentada

Comité Mixto / Delegados de H y S (si corresponde por dotación o actividad) Organizacional — ( ) Sí ( ) No (●) NC

5. Aspectos edilicios y estructurales

Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado Condiciones*	○ Sí	● No	○ NC
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual) Mediciones	○ Sí	● No	○ NC
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos Condiciones*	○ Sí	● No	○ NC

6. Instalaciones

6.1 Eléctrica

Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

6.2 Gas

Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC

6.3 Protección contra incendios

Matafuegos: sistema completo — cantidad, tipo, vigencia, montaje y señalización (Dec. 351/79 — Res. SRT 189/08) Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC

Causa/s detectada/s:

- ☐ No hay matafuegos instalados
- ☐ Matafuegos vencidos / sin control de recarga
- ☐ Sin control periódico documentado
- ☑ Cantidad insuficiente para la superficie/carga de fuego
- ☐ Tipo inadecuado para la clase de fuego del sector
- ☐ Sin prueba hidráulica vigente
- ☐ Sin chapa baliza / señalización

Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Tipo de agente extintor adecuado a la clase de fuego del sector Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Recarga vigente — certificado de empresa habilitada y etiqueta con fecha Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Prueba hidráulica vigente y documentada Infraestructura	● Sí	○ No	○ NC
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Personal capacitado en uso de matafuegos — técnica PASS (fuego controlado) Formación	● Sí	○ No	○ NC
Red de incendio / hidrantes Infraestructura	○ Sí	○ No	● NC
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia Infraestructura	○ Sí	● No	○ NC
Cálculo de carga de fuego por sector Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

6.4 Sanitarias

Baños, vestuarios y comedor según dotación Condiciones*	● Sí	○ No	○ NC

6.5 Agua de consumo humano

Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587) Mediciones	○ Sí	● No	○ NC

Causa/s detectada/s:

- ☑ Nunca se realizó
- ☐ Vencido
- ☐ Se hizo pero no hay registro escrito

7. Agentes de riesgo presentes

7.1 Físicos

Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC
Vibraciones (si aplica a la actividad) — medidas Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC
Material particulado (si aplica a la actividad) — medido Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC

7.2 Químicos

Hojas de seguridad (MSDS) disponibles y almacenamiento correcto Condiciones*	◉ Sí	○ No	○ NC

7.3 Biológicos

Exposición a agentes biológicos evaluada (si aplica) Condiciones*	○ Sí	○ No	◉ NC

7.4 Ergonómicos (Res. SRT 886/15)

Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15) Ergonomía	○ Sí	◉ No	○ NC

8. Máquinas, equipos y herramientas

Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

9. Elementos de Protección Personal (EPP)

EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado Res. SRT 299/11 Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

10. Emergencias

Plan de evacuación existente y difundido Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Simulacros de evacuación realizados Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Brigada de emergencia conformada y capacitada Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Botiquín de primeros auxilios: ubicación y contenido correctos Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

11. Documentación legal — Legajo Técnico

11.1 RGRL (Res. SRT 463/09)

RGRL confeccionado y presentado ante ART [Documental] ○ Sí ◉ No ○ NC

Causa/s detectada/s:

☑ No confeccionado ☐ Confeccionado pero desactualizado ☐ Confeccionado, sin constancia de presentación ante ART

11.2 RAR (Res. SRT 37/10)

RAR confeccionado y remitido a ART [Documental] ○ Sí ◉ No ○ NC

Causa/s detectada/s:

☑ No confeccionado ☐ Desactualizado respecto a agentes reales ☐ Sin vínculo con vigilancia de la salud

11.3 SVCC (Res. SRT 81/19)

Carga de información en el sistema SVCC realizada [Documental] ○ Sí ○ No ◉ NC

11.4 Exámenes médicos y siniestralidad

Exámenes preocupacionales y periódicos al día [Organizacional*] ○ Sí ◉ No ○ NC

Registro de accidentes, enfermedades profesionales y estadísticas de siniestralidad [Organizacional*] ◉ Sí ○ No ○ NC

12. Capacitación

Plan Anual de Capacitación vigente — Formación — ○ Sí ◉ No ○ NC

Causa/s detectada/s:

☑ No existe plan ☐ Existe pero desactualizado ☐ Existe pero sin registro de dictado

Inducción a nuevo personal implementada y documentada — Formación — ◉ Sí ○ No ○ NC

13. Observaciones generales del relevamiento

Relevamiento técnico inicial para la Dirección General de Drogas Peligrosas (Villaguay 245, Paraná). Se establecieron acciones de regularización para tableros eléctricos antiguos, reubicación de garrafa de gas, baranda de escalera a terraza y despeje de extintores portátiles.

Firma y aclaración — Profesional HyS Relevador

Firma y aclaración — Referente / Responsable del Establecimiento

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 1

Desvíos detectados en Gestión Documental, Mediciones Ocupacionales, Ergonomía e Infraestructura

Perfil Documental y Legal

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
RGRL confeccionado y presentado ante ART	RGRL pendiente de presentación ante la ART	Confeccionar y presentar RGRL actualizado ante IAPSER ART	Remitir formalmente el relevamiento con constancia de recepción de la aseguradora.
RAR confeccionado y remitido a ART	RAR pendiente de confección ante la ART	Confeccionar y remitir RAR ante IAPSER ART	Declarar riesgos laborales evaluados en el establecimiento.

Perfil de Mediciones e Higiene Ocupacional

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	Inexistencia de estudio de iluminación con luxómetro en puestos de trabajo	Realizar estudio y medición de niveles de iluminación (Res. SRT 84/12)	Medición instrumental en oficinas de operaciones, dormitorios de guardia, depósitos y accesos.
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	Ausencia de medición de puesta a tierra y continuidad de masas bajo protocolo oficial	Medición de Puesta a Tierra y continuidad según Res. SRT 900/15	Efectuar medición de jabalina y continuidad en masas metálicas con telurímetro calibrado y firma de matriculado.
Cálculo de carga de fuego por sector	No se realizó cálculo de carga de fuego según Dec. 351/79 Anexo VII	Elaborar Estudio Técnico de Carga de Fuego por sector	Relevar carga combustible de papelería, mobiliario, dormitorios y depósitos de secuestros.
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	Agua de consumo en bidones sin protocolos analíticos actualizados de laboratorio	Completar análisis bacteriológico y fisicoquímico del agua de consumo	Toma de muestras y envío a laboratorio bromatológico para verificar potabilidad según Ley 19.587 Cap. 8.
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	Sectores de guardia y operaciones sin evaluación acústica Res. SRT 85/12	Efectuar medición de Ruido Laboral	Medición con decibelímetro integrador clase 2 en áreas de trabajo y descanso.

Perfil Ergonómico (Res. SRT 886/15)

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15)	Inexistencia de evaluación ergonómica para puestos informáticos, guardias y depósitos	Implementar Programa de Ergonomía Integrado Res. SRT 886/15	Completar Planillas 1 y 2 evaluando posturas, uso de PVD y manipulación de cargas en secuestros.

Perfil de Infraestructura, Instalaciones y Protección contra Incendios

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica	Tableros eléctricos antiguos con conductores expuestos, conexiones sin protección y falta de tapas (Fotos 9 y 10)	Reemplazo y regularización de tableros eléctricos antiguos	Instalar gabinetes estancos con contratapas que impidan acceso a partes energizadas, peinar cableados e identificar circuitos.
Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente	Inexistencia de certificación de aptitud eléctrica por electricista matriculado	Obtener Certificado de Aptitud de Instalación Eléctrica	Revisión técnica de circuitos y gestión de habilitación eléctrica ante colegio profesional correspondiente.
Matafuegos: sistema completo	Matafuegos con acceso parcialmente obstruido por mobiliario, herramientas y objetos en varios sectores (Fotos 5 y 6)	Despeje, reubicación y libre accesibilidad a extintores portátiles	Despejar áreas frente a extintores, colocar señalización visible y balizas IRAM a distancia reglamentaria.
Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector	Falta de verificación de la dotación de extintores contra cálculo de carga de fuego	Adecuar dotación de extintores al resultado del estudio de carga de fuego	Verificar potencial extintor mínimo y cobertura en metros cuadrados en oficinas y depósitos.
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible	Extintores montados con acceso dificultado o fuera de visualización inmediata	Reubicar y amurar extintores en soportes accesibles (máx. 1,50 m)	Montar a altura reglamentaria con chapa baliza IRAM despejada de muebles y objetos.
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia	Falta de cartelería fotoluminiscente de vías de escape y medios de salida	Instalar señalética reglamentaria de medios de escape	Colocar carteles fotoluminiscentes de evacuación y flechas direccionales hacia salidas.
Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas	Falta de programa documentado de mantenimiento preventivo de climatización e instalaciones	Implementar programa de mantenimiento preventivo con registros	Formalizar libro de intervenciones y revisiones periódicas de sistemas eléctricos y de aire acondicionado.
Plan de evacuación existente y difundido	Plan de evacuación no formalizado ni difundido al personal	Confeccionar Plan de Emergencias y Evacuación	Definir planos de escape, roles de guardia y consignas operativas ante siniestros.
Simulacros de evacuación realizados	Nunca se realizó simulacro de evacuación en el establecimiento	Programar y ejecutar simulacro de evacuación	Realizar ejercicio práctico de evacuación con personal de guardia y elaborar informe.
Brigada de emergencia conformada y capacitada	Brigada de emergencia no conformada	Conformar y capacitar Brigada de Emergencia	Asignar funciones de brigadistas por turno de guardia y capacitar en extinción y escape.
Botiquín de primeros auxilios: ubicación y contenido correctos	Botiquines de primeros auxilios incompletos y sin control periódico	Reponer y estandarizar botiquines de primeros auxilios	Completar elementos de curación básicos, descartar insumos vencidos y mantener registro de control periódico.

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 2

Desvíos detectados en Capacitación, Organización Preventiva y Condiciones Físicas de Trabajo

Perfil Formativo y Capacitación

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Plan Anual de Capacitación vigente	No acredita implementación efectiva de instancias de capacitación en HyS	Implementar el Plan Anual de Capacitación en materia de Higiene y Seguridad	Ejecutar cronograma propuesto en Anexo II sobre riesgo eléctrico, incendios, primeros auxilios, 5S y ergonomía.

Perfil Organizacional y Servicios Médicos / HyS

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Servicio de Medicina Laboral	Falta de servicio médico laboral asignado y seguimiento de exámenes de salud	Gestionar designación de médico laboral y seguimiento de salud	Articular con Sanidad Policial la asignación de horas médicas para guardias rotativas de 24 hs.
Exámenes preocupacionales y periódicos al día	Falta de exámenes periódicos de salud laboral para personal de guardia	Coordinar exámenes periódicos con Sanidad Policial y ART	Gestionar la realización de controles médicos periódicos al personal expuesto.

Perfil de Condiciones Físicas y Medio Ambiente

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado	Escalera hacia terraza y parrilla sin baranda de protección lateral, sin antideslizantes (Foto 19); cables sueltos en oficinas (Foto 2)	Instalación de baranda reglamentaria en escalera a terraza y ordenamiento de cables	Colocar baranda metálica resistente con pasamanos y zócalo; aplicar bandas antideslizantes e iluminar el acceso; canalizar cables en oficinas.
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos	Garrafa de gas GLP en interior de cocina-comedor; depósito de secuestros con acumulación desordenada de materiales (Fotos 7 y 8)	Reubicar garrafa de gas al exterior y ordenar depósito de secuestros	Instalar garrafa en exterior en gabinete ventilado con cañería fija; sectorizar y ordenar estibas de materiales secuestrados para reducir carga de fuego.
EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado	Falta de constancia formal de entrega de EPP bajo Res. SRT 299/11	Implementar planillas individuales de entrega de EPP	Registrar entrega de calzado de seguridad, guantes y protección personal para operativos.

Programación de Acciones por Sector y Puesto

Asigná Sector, Puesto y Mes/Año programado a cada acción requerida. Podés duplicar filas para múltiples sectores o agregar adicionales.

Mediciones pendientes

Medición	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Cálculo de carga de fuego por sector	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —

Evaluaciones ergonómicas (Res. SRT 886/15)

Identificación y evaluación de puestos con riesgo ergonómico según metodología Res. SRT 886/15

Sector / Área	Puesto/s de trabajo a evaluar	Observación	Mes/Año
Oficinas administrativas y Operaciones	Personal administrativo e investigadores	Res. SRT 886/15 - Posturas y PVD	Dic 2026
Depósitos y guardias 24 horas	Personal de guardia y custodia de secuestros	Res. SRT 886/15 - Bipedestación y cargas	Dic 2026

Visitas de campo / Relevamiento en sede

Acción a realizar en visita	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —
Inspección y reposición de botiquines de primeros auxilios	*Sector / área*	*Observación*	— Mes —

Plan de Capacitación

#	Tema / Contenido	Destinatarios / Área	Modalidad	Mes/Año	Responsable
1	Riesgo Eléctrico y prevención en oficinas	Personal administrativo y de guardia	Presencial	Sep 2026	Servicio HyS
2	Prevención, extinción y tipos de incendios (Uso de extintores)	Todo el personal de la dependencia	Teórico-práctica	Sep 2026	Servicio HyS
3	Primeros Auxilios y respuesta ante emergencias	Personal de guardia rotativa	Presencial	Sep 2026	Servicio HyS
4	Orden y Limpieza (Metodología 5S en puestos y depósitos)	Personal general y de custodia	Presencial	Sep 2026	Servicio HyS
5	Ergonomía, posturas y uso de pantallas (PVD)	Personal administrativo y de operaciones	Presencial	Sep 2026	Servicio HyS
6	Plan de Evacuación (específica para brigada de emergencia)	Brigada designada y jefes de guardia	Teórico-práctica	Dic 2026	Servicio HyS

Cronograma Anual de Actividades (Plan de Trabajo)

Suma consolidada de la programación. Hacé clic en cualquier celda para marcar o desmarcar meses (X).

DESARROLLO	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027	Feb 2027	Mar 2027	Abr 2027
- Medición: Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)												
- Medición: Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos												
- Medición: Cálculo de carga de fuego por sector												
- Medición: Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)												
- Medición: Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)												
- Ergonomía: Oficinas administrativas y Operaciones - Personal administrativo e investigadores (Res. 886/15)								X				
- Ergonomía: Depósitos y guardias 24 horas - Personal de guardia y custodia de secuestros (Res. 886/15)								X				
- Capacitación: Riesgo Eléctrico y prevención en oficinas (Personal administrativo y de guardia)					X							
- Capacitación: Prevención, extinción y tipos de incendios (Uso de extintores) (Todo el personal de la dependencia)					X							
- Capacitación: Primeros Auxilios y respuesta ante emergencias (Personal de guardia rotativa)					X							
- Capacitación: Orden y Limpieza (Metodología 5S en puestos y depósitos) (Personal general y de custodia)					X							
- Capacitación: Ergonomía, posturas y uso de pantallas (PVD) (Personal administrativo y de operaciones)					X							
- Capacitación: Plan de Evacuación (específica para brigada de emergencia) (Brigada designada y jefes de guardia)								X				
DESARROLLO	**May 2026**	**Jun 2026**	**Jul 2026**	**Ago 2026**	**Sep 2026**	**Oct 2026**	**Nov 2026**	**Dic 2026**	**Ene 2027**	**Feb 2027**	**Mar 2027**	**Abr 2027**
- Recorrido por establecimiento identificando nuevos desvíos												
- Relevamiento y verificación edilicia (pisos, techos, escaleras, circulación)												
- Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas												
- Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas												
- Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11												
- Inspección y reposición de botiquines de primeros auxilios												