Marco Normativo: Ley 19.587 — Decreto Reglamentario 351/79 — Decreto 1338/96

1. Datos generales del establecimiento

Organismo (Razón social): JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Nombre del establecimiento: Sección Técnica de Mantenimiento y Laboratorio

Domicilio: Belgrano 330

N° Estab.: 107 **C.P.:** 3100

Localidad: Paraná **Provincia:** Entre Ríos

CUIT: 30-67119808-1 **ART:** IAPSER ART

Fecha de relevamiento: 15/05/2026

Relevado por (Profesional HyS): Téc. Estefania N. Meiler (Mat. T0151 - Colegio HySER)

2. Descripción y características del establecimiento

Actividad principal desarrollada: Servicios auxiliares para los servicios generales de la Administración Pública. Mantenimiento provincial de antenas, radiocomunicaciones, redes y electrónica r

Inmueble: (●) Propio ( ) De terceros

Condición / Contrato: Sede técnica e institucional propia

Dimensiones y superficie: Superficie total predio: 1400 | Superficie cubierta: 950 | Cantidad de plantas/niveles: 2

Dotación de personal: Total empleados: 30 | Administrativos: 10 | Producción / Operativos: 18 | Otros (logística/serv.): 2

3. Detalle de condiciones generales del establecimiento

Sede de apoyo técnico y telecomunicaciones. Dispone de taller de electrónica/ensamblado en PB y oficinas en PA. Tableros eléctricos en buen estado con disyuntores. Desvíos: garrafas de gas GLP almacenadas en cocina (Fotos 13 y 14), depósito de insumos desordenado y falta de planillas de EPP para trabajos en altura.

4. Servicios profesionales y organización (Dec. 1338/96)

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (interno/externo) Organizacional — (●) Sí ( ) No ( ) NC

Nombre y Apellido: Téc. Estefania N. Meiler **Matrícula:** Mat. T0151 - Colegio HySER **Teléfono:** 0343-4200000 ( ) Int. ( ) Ext.

Correo electrónico / Email: hys.policiaer@entrerios.gov.ar

Servicio de Medicina Laboral Organizacional — ( ) Sí (●) No ( ) NC

Causa/s detectada/s:

- [ ] No cuenta con médico del trabajo designado
- [ ] Carga horaria médica insuficiente
- [ ] Sin cobertura médica laboral documentada

Comité Mixto / Delegados de H y S (si corresponde por dotación o actividad) Organizacional — ( ) Sí ( ) No (●) NC

5. Aspectos edilicios y estructurales

Pisos, paredes, techos, escaleras y vías de circulación en buen estado Condiciones*	◉ Sí	○ No	○ NC
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

6. Instalaciones

6.1 Eléctrica

Tablero, seccionales y certificación de instalación eléctrica Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC

6.2 Gas

Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

6.3 Protección contra incendios

Matafuegos: sistema completo — cantidad, tipo, vigencia, montaje y señalización (Dec. 351/79 — Res. SRT 189/08) Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Tipo de agente extintor adecuado a la clase de fuego del sector Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Recarga vigente — certificado de empresa habilitada y etiqueta con fecha Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Prueba hidráulica vigente y documentada Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Montaje correcto en soporte (máx. 1,50 m) con chapa baliza y señalética visible Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Personal capacitado en uso de matafuegos — técnica PASS (fuego controlado) Formación	◉ Sí	○ No	○ NC
Red de incendio / hidrantes Infraestructura	○ Sí	○ No	◉ NC
Detectores de humo/calor y señalética de emergencia Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC
Cálculo de carga de fuego por sector Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC

6.4 Sanitarias

Baños, vestuarios y comedor según dotación Condiciones*	◉ Sí	○ No	○ NC

6.5 Agua de consumo humano

Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC

Causa/s detectada/s:

☐ Nunca se realizó ☐ Vencido ☐ Se hizo pero no hay registro escrito

7. Agentes de riesgo presentes

7.1 Físicos

Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12) Mediciones	○ Sí	◉ No	○ NC
Vibraciones (si aplica a la actividad) — medidas Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC
Material particulado (si aplica a la actividad) — medido Mediciones (condicional)	○ Sí	○ No	◉ NC

7.2 Químicos

Hojas de seguridad (MSDS) disponibles y almacenamiento correcto Condiciones*	○ Sí	○ No	◉ NC

7.3 Biológicos

Exposición a agentes biológicos evaluada (si aplica) Condiciones*	○ Sí	○ No	◉ NC

7.4 Ergonómicos (Res. SRT 886/15)

Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15) Ergonomía	○ Sí	◉ No	○ NC

8. Máquinas, equipos y herramientas

Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas	Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC

9. Elementos de Protección Personal (EPP)

EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado	Res. SRT 299/11 · Condiciones*	○ Sí	◉ No	○ NC

10. Emergencias

Plan de evacuación existente y difundido	Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Simulacros de evacuación realizados	Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Brigada de emergencia conformada y capacitada	Infraestructura	○ Sí	◉ No	○ NC
Botiquín de primeros auxilios: ubicación y contenido correctos	Infraestructura	◉ Sí	○ No	○ NC

11. Documentación legal — Legajo Técnico

11.1 RGRL (Res. SRT 463/09)

RGRL confeccionado y presentado ante ART Documental — ○ Sí ◉ No ○ NC

Causa/s detectada/s:

☐ No confeccionado ☐ Confeccionado pero desactualizado ☐ Confeccionado, sin constancia de presentación ante ART

11.2 RAR (Res. SRT 37/10)

RAR confeccionado y remitido a ART Documental — ○ Sí ◉ No ○ NC

Causa/s detectada/s:

☐ No confeccionado ☐ Desactualizado respecto a agentes reales ☐ Sin vínculo con vigilancia de la salud

11.3 SVCC (Res. SRT 81/19)

Carga de información en el sistema SVCC realizada Documental — ○ Sí ○ No ◉ NC

11.4 Exámenes médicos y siniestralidad

Exámenes preocupacionales y periódicos al día Organizacional* — ○ Sí ◉ No ○ NC

Registro de accidentes, enfermedades profesionales y estadísticas de siniestralidad Organizacional* — ◉ Sí ○ No ○ NC

12. Capacitación

Plan Anual de Capacitación vigente Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC
Inducción a nuevo personal implementada y documentada Formación	(●) Sí	( ) No	( ) NC

13. Observaciones generales del relevamiento

Relevamiento técnico inicial para Sección Técnica de Mantenimiento y Laboratorio (Belgrano 330, Paraná). Buenas condiciones generales de tableros eléctricos. Medidas de adecuación: traslado de garrafas de cocina a exterior ventilado, orden de depósito, registros de EPP anticaídas y cronograma anual.

Firma y aclaración — Profesional HyS Relevador

Firma y aclaración — Referente / Responsable del Establecimiento

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 1

Desvíos detectados en Gestión Documental, Mediciones Ocupacionales, Ergonomía e Infraestructura

Perfil Documental y Legal

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
RGRL confeccionado y presentado ante ART	—	Confeccionar/actualizar y presentar el RGRL ante la ART (Res. SRT 463/09)	Elaboración interna o con consultora, presentación formal a ART
RAR confeccionado y remitido a ART	—	Confeccionar/actualizar el RAR (Res. SRT 37/10)	Elaboración interna o con consultora

Perfil de Mediciones e Higiene Ocupacional

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	—	Gestionar medición de iluminación por sector (Anexo IV Dec. 351/79)	Gestionar medición con técnico habilitado (luxómetro)
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	Falta medición y protocolo de PAT	Medición de resistencia de Puesta a Tierra Res. SRT 900/15	Efectuar medición con telurímetro calibrado en tableros y jabalinas con matriculado.
Cálculo de carga de fuego por sector	Falta estudio de carga de fuego	Elaborar Estudio Técnico de Carga de Fuego	Calcular carga de fuego conforme Dec. 351/79 Anexo VII en depósitos de electrónica y oficinas.
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	Muestra de agua tomada pendiente de análisis	Completar análisis bromatológico de agua de red	Verificar potabilidad física, química y bacteriológica bajo Ley 19.587 Cap. 8.
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	—	Gestionar medición de ruido (Res. SRT 85/12)	Gestionar técnico habilitado (sonómetro)

Perfil Ergonómico (Res. SRT 886/15)

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Evaluación de puestos de trabajo con riesgo ergonómico realizada (Res. SRT 886/15)	Puestos de trabajo sin evaluación ergonómica	Implementar Programa de Ergonomía Integrado Res. SRT 886/15	Evaluar puestos de técnicos en banco de trabajo y administrativos.

Perfil de Infraestructura, Instalaciones y Protección contra Incendios

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Certificado de instalador matriculado / habilitación vigente	—	Regularizar certificación de instalación de gas	Gestionar gasista matriculado habilitado
Cantidad adecuada a la carga de fuego del sector	—	Verificar cantidad adecuada de matafuegos por sector	1 unidad cada 200 m² mínimo; ajustar según estudio de carga de fuego
Resguardos y mantenimiento preventivo en máquinas críticas	Falta registro de mantenimiento de herramientas y equipos	Implementar programa documentado de mantenimiento preventivo de máquinas y herramientas	Confeccionar registros periódicos de inspección de taladro de banco, amoladora, sensitiva y aparejos.
Plan de evacuación existente y difundido	—	Elaborar/actualizar Plan de Evacuación y roles ante la emergencia	Elaboración interna o con consultora
Simulacros de evacuación realizados	—	Programar y realizar simulacro de evacuación	Coordinar fecha con brigada y personal
Brigada de emergencia conformada y capacitada	—	Conformar y capacitar brigada de emergencia	Designar integrantes y coordinar capacitación

Plan de Acción y Recomendaciones por Perfil de Riesgo — Parte 2

Desvíos detectados en Capacitación, Organización Preventiva y Condiciones Físicas de Trabajo

Perfil Formativo y Capacitación

Sin acciones pendientes.

Perfil Organizacional y Servicios Médicos / HyS

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Servicio de Medicina Laboral	—	Regularizar Servicio de Medicina Laboral (Dec. 1338/96)	Designar o gestionar médico laboral habilitado
Exámenes preocupacionales y periódicos al día	—	Regularizar exámenes preocupacionales y periódicos	Coordinar con servicio de medicina laboral

Perfil de Condiciones Físicas y Medio Ambiente

Ítem	Causa/s	Qué	Cómo
Ventilación adecuada / depósitos y estibas correctamente dispuestos	Garrafas de gas GLP almacenadas en el sector cocina y depósito con acumulación de insumos (Fotos 13 y 14)	Reubicar garrafas de GLP a sector exterior ventilado y ordenar depósito	Instalar jaula exterior ventilada con candado y sujeción antivuelco; despejar pasillos de depósito y acceso a extintores.
EPP definidos por puesto, entregados y con registro firmado	Falta registro formal de entrega de EPP Res. SRT 299/11 (arneses de seguridad para antenas)	Implementar planillas de entrega de EPP con trazabilidad de equipos anticaídas	Registrar entrega y verificación de arneses de seguridad, cabos de vida, cascos y calzado dieléctrico.

Programación de Acciones por Sector y Puesto

Asigná Sector, Puesto y Mes/Año programado a cada acción requerida. Podés duplicar filas para múltiples sectores o agregar adicionales.

Mediciones pendientes

Medición	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Cálculo de carga de fuego por sector	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**

Evaluaciones ergonómicas (Res. SRT 886/15)

Identificación y evaluación de puestos con riesgo ergonómico según metodología Res. SRT 886/15

Sector / Área	Puesto/s de trabajo a evaluar	Observación	Mes/Año
Taller de mantenimiento y electrónica	Técnicos especialistas	Res. SRT 886/15 - Movimientos repetitivos	**Dic 2026**
Oficinas administrativas	Personal administrativo	Res. SRT 886/15 - Pantallas	**Dic 2026**

Visitas de campo / Relevamiento en sede

Acción a realizar en visita	Sector / Área	Observación	Mes/Año
Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**
Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11	*Sector / área*	*Observación*	**— Mes —**

Plan de Capacitación

#	Tema / Contenido	Destinatarios / Área	Modalidad	Mes/Año	Responsable
1	Seguridad Eléctrica en laboratorios y talleres	Personal técnico y operativo	**Presencial**	**Dic 2026**	Servicio HyS
2	Trabajos en Altura y uso de sistemas anticaídas	Técnicos montadores de antenas	**Teórico-práctica**	**Dic 2026**	Servicio HyS
3	Prevención y uso de extintores portátiles	Todo el personal	**Teórico-práctica**	**Dic 2026**	Servicio HyS
4	Primeros Auxilios (No RCP)	Personal administrativo y técnico	**Presencial**	**Dic 2026**	Servicio HyS
5	Orden y Limpieza en depósitos y talleres	Personal general	**Presencial**	**Dic 2026**	Servicio HyS

Cronograma Anual de Actividades (Plan de Trabajo)

Suma consolidada de la programación. Hacé clic en cualquier celda para marcar o desmarcar meses (X).

DESARROLLO	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Ago 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027	Feb 2027	Mar 2027	Abr 2027
- Medición: Iluminación adecuada por sector (relevamiento visual)												
- Medición: Puesta a tierra / disyuntores diferenciales medidos												
- Medición: Cálculo de carga de fuego por sector												
- Medición: Análisis físico-químico y bacteriológico vigente (Ley 19.587)												
- Medición: Medición de ruido realizada (Res. SRT 85/12)												
- Ergonomía: Taller de mantenimiento y electrónica - Técnicos especialistas (Res. 886/15)								X				
- Ergonomía: Oficinas administrativas - Personal administrativo (Res. 886/15)								X				
- Capacitación: Seguridad Eléctrica en laboratorios y talleres (Personal técnico y operativo)								X				
- Capacitación: Trabajos en Altura y uso de sistemas anticaídas (Técnicos montadores de antenas)								X				
- Capacitación: Prevención y uso de extintores portátiles (Todo el personal)								X				
- Capacitación: Primeros Auxilios (No RCP) (Personal administrativo y técnico)								X				
- Capacitación: Orden y Limpieza en depósitos y talleres (Personal general)								X				
DESARROLLO	**May 2026**	**Jun 2026**	**Jul 2026**	**Ago 2026**	**Sep 2026**	**Oct 2026**	**Nov 2026**	**Dic 2026**	**Ene 2027**	**Feb 2027**	**Mar 2027**	**Abr 2027**
- Recorrido por establecimiento identificando nuevos desvíos												
- Inspección de ventilación y disposición de depósitos/estibas												
- Regularizar resguardos y mantenimiento preventivo de máquinas críticas												
- Relevamiento de uso efectivo y entrega de EPP según Res. SRT 299/11												