



NOTAS GERAIS

1 - AS TUBULAÇÕES NAOTOMADAS, SÃO DO DIÂMETRO DE 3/4".

2 - ANTES DE SER INICIADA A EXECUÇÃO, DEVERÁ SER REALIZADA VERIFICAÇÃO "BULLDOG" DE TODOS OS ENCAMINHAMENTOS DAS INSTALAÇÕES E NAS DIFERENTES BARRIÉRIAS, INFORMANDO A FISCALIZAÇÃO, EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS QUE SEJAM DETECTADAS.

3 - AS ELETRICIDADES NAOTOMADAS, SÃO DA MEDIDA DE 50mmx50mm.

NOTAS TÉCNICAS

1 - TODOS OS CABOS LÓGICOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS NAS DUAS PONTAS COM ANELAS, TODO CABEAMENTO É CATEGORIA CAT-6.

2 - TODAS AS CURVATURAS DE ELETRICIDADES DEVERÃO SER REALIZADAS UTILIZANDO CURVA TIPO LONGA, E NÃO MAIS QUE DUAS ENTRE CURVAS DE 90GRÂUS.

3 - AS DERIVAÇÕES E CURVAS NAS ELETRICIDADES DEVEM SER FEITAS DE FORMA A GARANTIR O RÁDIO DE CURVATURA MÍNIMO PARA O CABEAMENTO QUE FOR INSTALADO NO MEIO.

7 - É RECOMENDADO QUE OS PRODUTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO SEJAM DO MESMO FABRICANTE, E ESTES SEJAM INSTALADOS POR PROFISSIONAL CERTIFICADO, DE FORMA A SE TERER GARANTIA ESTENDIDA NA SOLUÇÃO ADOTADA.

SIMBOLOGIA

- ELETRICIDADE BALANÇADA, PERIFERIA, INSTALADA NO PISO ELEVADO, DIMENSÕES INDICADO EM PROJETO

- CONJUNTO COM 2 TOMADAS RJ-45 GIG-E, QUANDO NÃO INDICADO, INSTALADO EM CONDULETE OU, EMBUTIDA EM ALUMINUM A COM ALTURA QUE MELHOR FICAR O EQUIPAMENTO

- CONJUNTO COM 3 TOMADAS RJ-45 GIG-E, QUANDO NÃO INDICADO, INSTALADO EM CONDULETE OU, EMBUTIDA EM ALUMINUM A COM ALTURA QUE MELHOR FICAR O EQUIPAMENTO

- CAIXA EM ALUMINUM FUNDIDO 40x40 COM UMA TOMADA RJ45 GIG-E, INSTALADA NO ENTREFLOOR

NOTAÇÕES

1 - PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES:

2 - PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES:

3 - TRECHO DE CABO:

4 - TRECHO DE CABO:

FLUXOGRAMA PAVIMENTO TERREO

PROJETO DADOS E TELEFONE

AUTOR DO PROJETO

TÉCNICO PAULO COELHO DA MATA

CREA 100021D-GO

PROPRIETÁRIO

Hospital Estadual de Emergência Lopes Jaime MEELJ

CNPJ 07.776.237/0001-65

ENDEREÇO

R NORUEGA, QUADRA 9 LOTE 3 BAIRRO ALVORADA ANAPÓLIS-GO

DESENHO

PAULO COELHO

021.92270095

CONTÉÚDO

- PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO DE CABEAMENTO PAVIMENTO TERREO

- NOTAS GERAIS, TÉCNICAS, SIMBOLOGIA E ANOTAÇÕES

DATA

16/04/2025

USO

HOSPITALAR

PROJETO Nº

08 / 2025

FOLHA Nº

4 / 5

AV. SANTOS DUMONT Nº 985

CEP 75115-100, km 02 | 9227-0005

OS DIREITOS AUTORAIS DESTA PROPOSTA PERTENCEM AO TÉCNICO ACIMA CITADO E PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO MODIFICADA E/OU ALTERAÇÃO. LEI 986 ART 23