



# Checklist



Loja 1 do Guilherme  
LOJA

16/02/2018  
DATA INICIO PREVENTIVA

16/02/2018  
DATA FIM PREVENTIVA

10:00  
HORA INICIAL

22:00  
HORA FINAL

10150  
ORDEM DE SERVIÇO

Técnico Teste  
TÉCNICOS

## CIVIL

<input checked="" type="checkbox"/>	1 - VERIFICAR E RECOMPOR NA COBERTURA, RUFOS, CONDUTORES, TIRANTES, FURAÇÕES, EXECUTANDO REFORÇO DA IMPERMEABILIZAÇÃO NESSES PONTOS.	SEMANAL
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE PORTÕES E GRADES.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - AVALIAÇÃO GERAL DAS PAREDES (QUEBRAS, DESGASTE, PINTURAS).	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE ESCADAS, CORRIMÕES E CALÇAMENTO EFETUANDO PQ REPAROS (ATÉ 5M²).	MENSAL
<input type="checkbox"/>	5 - REPAROS COM CALAFETAÇÃO DE JUNÇÕES EM CALHAS, RUFOS E CONDUTORES.	SEMANAL
<input type="checkbox"/>	6 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO DE CALÇADAS, PÁTIOS, ACESSOS, ALAMBRADOS.	SEMANAL
<input type="checkbox"/>	7 - VERIFICAR ESTADO DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E FORROS EFETUANDO PEQUENOS REPAROS/PINTURA (ATÉ 20M²).	MENSAL
<input type="checkbox"/>	8 - VERIFICAR ESTADO DE PISOS, CARPETES E AZULEJOS EFETUANDO PEQUENOS REPAROS (ATÉ 5M²).	MENSAL

## INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS

<input checked="" type="checkbox"/>	1- LIMPAR CISTERNA/CAIXA D'ÁGUA.	ANUAL
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE RALOS, CAIXAS DE GORDURA E TUBULAÇÕES EM GERAL DOS SANITÁRIOS E COPA EFETUANDO OS REPAROS NECESSÁRIOS.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	3- VERIFICAR DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - VERIFICAR DE METAIS SANITÁRIOS DEFEITUOSOS (SIFÕES, TORNEIRAS, VÁLVULAS, GRELHAS DE RALO, SABONETEIRAS, ESPELHOS, ASSENTOS, ENGATES, ETC).	MENSAL
<input type="checkbox"/>	5 - VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS.	MENSAL
<input type="checkbox"/>	6 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS TORNEIRAS E VAZAMENTOS DOS BEBEDOUROS.	MENSAL

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

<input checked="" type="checkbox"/>	1 - SUBSTITUIR LÂMPADAS QUEIMADAS, SOQUETES, FOTOCÉLULAS, REATORES, STARTERS, DISJUNTORES, ETC.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - LUMINÁRIAS: LIMPAR, VERIFICAR FIXAÇÃO, FIAÇÃO, ACRÍLICOS, BOCAIS, VIDROS DE PROTEÇÃO, ETC.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE TOMADAS, INTERRUPTORES, TELEFONE E CABO DE REDE, CORRIGINDO EVENTUAIS PROBLEMAS.	MENSAL
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DE MEDIÇÃO, SUBSTITUINDO ELEMENTOS DEFEITUOSOS, VERIFICANDO FIXAÇÕES, CONEXÕES, ISOLAÇÕES, ATERRAMENTO.	MENSAL
<input type="checkbox"/>	5 - RELACIONAR CIRCUITOS QUE ESTEJAM COM SUPERAQUEIMENTO, INDICANDO CAPACIDADE DO DISJUNTOR, CORRENTE MEDIDA A PLENA CARGA E BITOLA DO CONDUTOR E ORÇAR A CORREÇÃO.	MENSAL
<input type="checkbox"/>	6 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO, SUBSTITUIR EVENTUAIS PEÇAS DANIFICADAS (LÂMPADAS, BATERIAS, ETC) EM LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA.	MENSAL

## QUADROS ELÉTRICOS

### Quadro Central

QC1 TIPO	220 DISJ ENTRADA	Garagem LOCAL	subsolo ANDAR
<input type="checkbox"/>	1 - VERIFICAR ESTADO GERAL E CONDIÇÕES.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	2 - REALIZAR LIMPEZA INTERNA E EXTERNA.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	3 - VERIFICAR CHAVES/BOTÕES.		MENSAL

<input type="checkbox"/>	4 - VERIFICAR IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS.	MENSAL
<input type="checkbox"/>	5 - VERIFICAR SUPERAQUECIMENTO DE CABOS.	MENSAL
<input type="checkbox"/>	6 - REAPERTAR PARAFUSOS DE CONEXÕES ELÉTRICAS.	MENSAL
<input type="checkbox"/>	7 - VERIFICAR FIAÇÕES, BARRAMENTOS E SISTEMA DE ATERRAMENTO.	MENSAL

AR CONDICIONADO

Ar da recepção

<div>SPLIT</div> <div>TIPO</div>	<div>GREE</div> <div>MARCA</div>	<div>Prédio central</div> <div>LOCALIZAÇÃO E ANDAR</div>	<div>7.500</div> <div>CAPACIDADE</div>
<div>220</div> <div>TENSÃO (V)</div>	<div>G750</div> <div>MODELO</div>	<div>6a5s4df06as54df</div> <div>NÚMERO DE SÉRIE</div>	<div>Recepção</div> <div>SETOR QUE ATENDE</div>
<div>3</div> <div>Nº PESSOAS NO SETOR</div>	<div>15</div> <div>M² ATENDIDOS</div>		
<input type="checkbox"/>	1 - VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	2 - LIMPAR/DESOBSTRUIR DRENOS.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	3 - VERIFICAR PRESSÃO DE ALTA E BAIXA.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	4 - VERIFICAR VEDAÇÃO DOS PAINES.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	5 - VERIFICAR VIBRAÇÃO NO EQUIPAMENTO.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	6 - VERIFICAR E LIMPAR CONDENSADOR.		ANUAL
<input type="checkbox"/>	7 - VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA.		ANUAL
<input type="checkbox"/>	8 - VERIFICAR VEDAÇÃO CARENAGEM.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	9 - VERIFICAR NÍVEL DE GÁS.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	10 - VERIFICAR VAZAMENTOS.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	11 - MEDIR CORRENTE.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	12 - VERIFICAR ATUAÇÃO DO TERMOSTATO.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	13 - MEDIR TENSÃO ELÉTRICA DA ALIMENTAÇÃO.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	14 - MEDIR TEMP. AR AMBIENTE.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	15 - TESTES FUNC. CONTROLES REMOTO.		MENSAL

Central Geral

<div>CENTRAL</div> <div>TIPO</div>	<div>york</div> <div>MARCA</div>	<div>depósito</div> <div>LOCALIZAÇÃO E ANDAR</div>	<div>1015.000 BTUs</div> <div>CAPACIDADE</div>
<div>220</div> <div>TENSÃO (V)</div>	<div>y1015</div> <div>MODELO</div>	<div>y6540asdf</div> <div>NÚMERO DE SÉRIE</div>	<div>Andar principal</div> <div>SETOR QUE ATENDE</div>
<div>250</div> <div>Nº PESSOAS NO SETOR</div>	<div>720</div> <div>M² ATENDIDOS</div>		
<input type="checkbox"/>	1 - VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	2 - LIMPAR/DESOBSTRUIR DRENOS.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	3 - VERIFICAR PRESSÃO DE ALTA E BAIXA.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	4 - VERIFICAR VEDAÇÃO DOS PAINES.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	5 - VERIFICAR VIBRAÇÃO NO EQUIPAMENTO.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	6 - VERIFICAR E LIMPAR CONDENSADOR.		ANUAL
<input type="checkbox"/>	7 - VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA.		ANUAL
<input type="checkbox"/>	8 - VERIFICAR VEDAÇÃO CARENAGEM.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	9 - VERIFICAR NÍVEL DE GÁS.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	10 - VERIFICAR VAZAMENTOS.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	11 - MEDIR CORRENTE.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	12 - VERIFICAR ATUAÇÃO DO TERMOSTATO.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	13 - MEDIR TENSÃO ELÉTRICA DA ALIMENTAÇÃO.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	14 - MEDIR TEMP. AR AMBIENTE.		MENSAL
<input type="checkbox"/>	15 - TESTES FUNC. CONTROLES REMOTO.		MENSAL

**MATERIAIS UTILIZADOS NA PREVENTIVA**

---

MATERIAL	QUANTIDADE
----------	------------

**EXTRAS**

---

**SERVIÇOS EXECUTADOS E SOLICITADOS PELO GERENTE**

---

**OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS DO TÉCNICO**

---