



Checklist



loja a

01/01/1970

09/09/2015

08:08

15:05

banco pan

LOJA

DATA INICIO PREVENTIVA

DATA FIM PREVENTIVA

HORA INICIAL

HORA FINAL

ORDEM DE SERVIÇO

técnico

TÉCNICOS

AR CONDICIONADO

ar1

tipo1

TIPO

marca1

MARCA

local1

LOCALIZAÇÃO E ANDAR

capacidade1

CAPACIDADE

tensao1

TENSÃO (V)

modelo1

MODELO

numero1

NÚMERO DE SÉRIE

setor1

SETOR QUE ATENDE

peessoas1

Nº PESSOAS NO SETOR

m2

M² ATENDIDOS

☐

1 - VERIFICAR E LIMPAR FILTROS DE AR.

MENSAL

☐

2 - LIMPAR/DESOBSTRUIR DRENOS.

MENSAL

☐

3 - VERIFICAR PRESSÃO DE ALTA E BAIXA.

MENSAL

☐

4 - VERIFICAR VEDAÇÃO DOS PAINEIS.

MENSAL

☐

5 - VERIFICAR VIBRAÇÃO NO EQUIPAMENTO.

MENSAL

☐

6 - VERIFICAR E LIMPAR CONDENSADOR.

ANUAL

☐

7 - VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA.

ANUAL

☐

8 - VERIFICAR VEDAÇÃO CARENAGEM.

MENSAL

☐

9 - VERIFICAR NÍVEL DE GÁS.

MENSAL

☐

10 - VERIFICAR VAZAMENTOS.

MENSAL

☐

11 - MEDIR CORRENTE.

MENSAL

☐

12 - VERIFICAR ATUAÇÃO DO TERMOSTATO.

MENSAL

☐

13 - MEDIR TENSÃO ELÉTRICA DA ALIMENTAÇÃO.

MENSAL

☐

14 - MEDIR TEMP. AR AMBIENTE.

MENSAL

☐

15 - TESTES FUNC. CONTROLES REMOTO.

MENSAL

☐

16 - TENSÃO NO MOTOR: .

MENSAL

☐

17 - CORRENTE NO MOTOR: .

MENSAL

MATERIAIS UTILIZADOS NA PREVENTIVA

MATERIAL

QUANTIDADE

EXTRAS

SERVIÇOS EXECUTADOS E SOLICITADOS PELO GERENTE

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS DO TÉCNICO