

Checklist



loja ♥ LOJA 10/01/2018

EDATA INICIO PREVENTIVA

O HORA INICIA

O HORA FINAL

OS □ ORDEM DE SERVIÇO

* TÉCNICOS

CIVIL

1 - VERIFICAR E RECOMPOR NA COBERTURA, RUFOS, CONDUTORES, TIRANTES, FURAÇÕES, EXECUTANDO REFORÇO DA IMPERMEABILIZAÇÃO NESSES PONTOS.	SEMANAL
2 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE PORTÕES E GRADES.	MENSAL
3 - AVALIAÇÃO GERAL DAS PAREDES (QUEBRAS, DESGASTE, PINTURAS).	MENSAL
4 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE ESCADAS, CORRIMÕES E CALÇAMENTO EFETUANDO PQ REPAROS (ATÉ 5M²).	MENSAL
5 - REPAROS COM CALAFETAÇÃO DE JUNÇÕES EM CALHAS, RUFOS E CONDUTORES.	SEMANAL
6 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO DE CALÇADAS, PÁTIOS, ACESSOS, ALAMBRADOS.	SEMANAL
7 - VERIFICAR ESTADO DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E FORROS EFETUANDO PEQUENOS REPAROS/PINTURA (ATÉ 20M²).	MENSAL
8 - VERIFICAR ESTADO DE PISOS, CARPETES E AZULEJOS EFETUANDO PEQUENOS REPAROS (ATÉ 5M²).	MENSAL

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS

\cup	1- LIMPAR CISTERNA/CAIXA D'ÁGUA.	ANUAL	
	2 - VERIFICAR ESTADO GERAL DOS RESERVATÓRIOS QUANTO A LIMPEZA E ASPECTO DA ÁGUA, VEDAÇÃO E FIXAÇÃO DAS TAMPAS,	ANUAL	
	BÓIAS E VAZAMENTOS.	ANUAL	
	3 - VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRIGO EXECUTANDO PEQUENOS REPAROS	MENSAL	
	4 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE RALOS, CAIXAS DE GORDURA E TUBULAÇÕES EM GERAL DOS SANITÁRIOS E COPA EFETUANDO OS	MENSAL	
	REPAROS NECESSÁRIOS.	WENSAL	
	5- VERIFICAR DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO.	MENSAL	
	6 - SUBSTITUIÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS DEFEITUOSOS (SIFÕES, TORNEIRAS, VÁLVULAS, GRELHAS DE RALO, SABONETEIRAS,	MENSAL	
	ESPELHOS, ASSENTOS, ENGATES, ETC.		
	7 - VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS.	MENSAL	
	8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS TORNEIRAS E VAZAMENTOS DOS BEBEDOUROS.	MENSAL	

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	1 - SUBSTITUIR LÂMPADAS QUEIMADAS, SOQUETES, FOTOCÉLULAS, REATORES, STARTERS, DISJUNTORES, ETC.	MENSAL
	2 - LUMINÁRIAS: LIMPAR, VERIFICAR FIXAÇÃO, FIAÇÃO, ACRÍLICOS, BOCAIS, VIDROS DE PROTEÇÃO, ETC.	MENSAL
	3 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE TOMADAS, INTERRUPTORES, TELEFONE E CABO DE REDE, CORRIGINDO EVENTUAIS PROBLEMAS.	MENSAL
	4 - VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS COM VENTILADORES E CORTINAS DE AR.	MENSAL
	5 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DE MEDIÇÃO, SUBSTITUINDO ELEMENTOS DEFEITUOSOS, VERIFICANDO FIXAÇÕES, CONEXÕES, ISOLAÇÕES, ATERRAMENTO.	BIMESTRAL
\checkmark	6 - EFETUAR LIMPEZA GERAL, LUBRIFICAR PARTES MÓVEIS E ELIMINAR PONTO DE FERRUGENS E CORROSÃO EM QUADROS ELÉTRICOS.	BIMESTRAL
	7 - RELACIONAR CIRCUITOS QUE ESTEJAM COM SUPERAQUEIMENTO, INDICANDO CAPACIDADE DO DISJUNTOR, CORRENTE MEDIDA A PLENA CARGA E BITOLA DO CONDUTOR E ORÇAR A CORREÇÃO.	BIMESTRAL
	8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO, SUBSTITUIR EVENTUAIS PEÇAS DANIFICADAS (LÂMPADAS, BATERIAS, ETC) EM LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA.	MENSAL
	9 - VERIFICAR REATORES E STARTERS DEFEITUOSOS.	MENSAL
	10 - VERIFICAR A BORRACHA DE VEDAÇÃO, GRADES, BANDEJAS INTERNAS, VAZAMENTO DE GÁS DAS GELADEIRAS E CONSTATANDO-SE QUALQUER ANOMALIA, ACIONAR EMPRESA AUTORIZADA.	MENSAL

Quadro Elétrico 1

• TIPO	DISJ ENTRADA	♀ LOCAL	ANDAR			
1 - VERIFICAR ESTADO				MENSAL		
2 - REALIZAR LIMPEZA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			MENSAL		
3 - LIMPAR PAINEL FRONTAL.						
4 - VERIFICAR CHAVES	BOTOEIRAS.			MENSAL		
5 - VERIFICAR IDENTIFICA	CAÇÃO DOS CIRCUITOS.			MENSAL		
6 - VERIFICAR SUPERAC	QUECIMENTO DE CABOS.			MENSAL		
7 - REAPERTAR PARAFU	JSOS DE CONEXÕES ELÉTRICAS.			MENSAL		
8 - VERIFICAR FIAÇÕES, BARRAMENTOS E SISTEMA DE ATERRAMENTO.						
AR CONDICION	ADO					
		Ar Condicionado 1				
■ TIPO	♦ MARCA	LOCALIZAÇÃO E ANDAR	& CAPACIDADE			
7 TENSÃO (V)	■ MODELO	# NÚMERO DE SÉRIE	SETOR QUE ATENDE			
№ PESSOAS NO SETOR	■ M² ATENDIDOS					
1 - VERIFICAR E LIMPAR				MENSAL		
2 - LIMPAR/DESOBSTR				MENSAL		
3 - VERIFICAR PRESSÃO				MENSAL		
4 - VERIFICAR VEDAÇÃO				MENSAL MENSAL		
5 - VERIFICAR VIBRAÇÃO NO EQUIPAMENTO. 6 - VERIFICAR E LIMPAR CONDENSADOR						
	→ 6 - VERIFICAR E LIMPAR CONDENSADOR.					
7 - VERIFICAR E LIMPAF				MENSAL		
8 - VERIFICAR VEDAÇÃO 9 - VERIFICAR CARGA D				MENSAL MENSAL		
10 - VERIFICAR CARGA L				MENSAL		
11 - MEDIR CORRENTE.	:NIO5.			MENSAL		
12 - VERIFICAR ATUAÇÃ	O DO TERMOSTATO			MENSAL		
	ÉTRICA DA ALIMENTAÇÃO.			MENSAL		
14 - MEDIR TEMP. AR AI				MENSAL		
15 - TESTES FUNC. CON				MENSAL		
	DE GÁS REFRIGERANTE.			MENSAL		
	ILIZADOS NA PREVEN	ITIVA		WENSAI		
MATERIAL		QUANTIDADE				
EXTRAS						

SERVIÇOS EXECUTADOS E SOLICITADOS PELO GERENTE

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS DO TÉCNICO

PESQUISA DE QUALIDADE

ATENDIMENTO DA EMPRESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/QUALIDADE DA EMPRESA

AGILIDADE EMPRESA

FORAM REALIZADOS TODOS OS SERVIÇOS SOLICITADOS?

EM CASO NEGATIVO, POR QUÊ? (FALTA DE MATERIAL, ANDAIME, ETC.)

EM QUAL HORÁRIO A EQUIPE FOI LIBERADA?

DECLARO QUE ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI RELATADAS

01/01/1970

TÉCNICO DATA GERENTE DA LOJA