

## **Checklist**



Loja 1 do Guilherme

01/02/2018 DATA INICIO PREVENTIVA

01/02/2018 DATA FIM PREVENTIVA 999 ⊙ HORA INICIAL ⊙ HORA FINAL □ ORDEM DE SERVIÇO

Pedro ≝ técnicos

#### **CIVIL**

1 - VERIFICAR E RECOMPOR NA COBERTURA, RUFOS, CONDUTORES, TIRANTES, FURAÇÕES, EXECUTANDO REFORÇO DA IMPERMEABILIZAÇÃO NESSES PONTOS.	SEMANAL
2 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE PORTÕES E GRADES.	MENSAL
3 - AVALIAÇÃO GERAL DAS PAREDES (QUEBRAS, DESGASTE, PINTURAS).	MENSAL
4 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE ESCADAS, CORRIMÕES E CALÇAMENTO EFETUANDO PQ REPAROS (ATÉ 5M²).	MENSAL
5 - REPAROS COM CALAFETAÇÃO DE JUNÇÕES EM CALHAS, RUFOS E CONDUTORES.	SEMANAL
6 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO DE CALÇADAS, PÁTIOS, ACESSOS, ALAMBRADOS.	SEMANAL
7 - VERIFICAR ESTADO DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E FORROS EFETUANDO PEQUENOS REPAROS/PINTURA (ATÉ 20M²).	MENSAL
8 - VERIFICAR ESTADO DE PISOS, CARPETES E AZULEJOS EFETUANDO PEQUENOS REPAROS (ATÉ 5M²).	MENSAL

# INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS

	1- LIMPAR CISTERNA/CAIXA D'ÁGUA.	ANUAL
	2 - VERIFICAR ESTADO GERAL DOS RESERVATÓRIOS QUANTO A LIMPEZA E ASPECTO DA ÁGUA, VEDAÇÃO E FIXAÇÃO DAS TAMPAS,	ANUAL
$\overline{}$	BÓIAS E VAZAMENTOS.  3 - VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRIGO EXECUTANDO PEQUENOS REPAROS	MENSAL
	•	WENGAL
$\Box$	4 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE RALOS, CAIXAS DE GORDURA E TUBULAÇÕES EM GERAL DOS SANITÁRIOS E COPA EFETUANDO OS	MENSAL
	REPAROS NECESSÁRIOS.	MENOAL
	5- VERIFICAR DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO.	MENSAL
	6 - SUBSTITUIÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS DEFEITUOSOS (SIFÕES, TORNEIRAS, VÁLVULAS, GRELHAS DE RALO, SABONETEIRAS,	MENSAL
	ESPELHOS, ASSENTOS, ENGATES, ETC.	WENSAL
	7 - VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS.	MENSAL
	8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS TORNEIRAS E VAZAMENTOS DOS BEBEDOUROS.	MENSAL

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

_		
	1 - SUBSTITUIR LÂMPADAS QUEIMADAS, SOQUETES, FOTOCÉLULAS, REATORES, STARTERS, DISJUNTORES, ETC.	MENSAL
	2 - LUMINÁRIAS: LIMPAR, VERIFICAR FIXAÇÃO, FIAÇÃO, ACRÍLICOS, BOCAIS, VIDROS DE PROTEÇÃO, ETC.	MENSAL
	3 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE TOMADAS, INTERRUPTORES, TELEFONE E CABO DE REDE, CORRIGINDO EVENTUAIS PROBLEMAS.	MENSAL
	4 - VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS COM VENTILADORES E CORTINAS DE AR.	MENSAL
$\Box$	5 - VERIFICAR ESTADO GERAL DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DE MEDIÇÃO, SUBSTITUINDO ELEMENTOS DEFEITUOSOS,	BIMESTRAL
	VERIFICANDO FIXAÇÕES, CONEXÕES, ISOLAÇÕES, ATERRAMENTO.	BINIESTRAL
	6 - EFETUAR LIMPEZA GERAL, LUBRIFICAR PARTES MÓVEIS E ELIMINAR PONTO DE FERRUGENS E CORROSÃO EM QUADROS	BIMESTRAL
	ELÉTRICOS.	BINIESTRAL
	7 - RELACIONAR CIRCUITOS QUE ESTEJAM COM SUPERAQUEIMENTO, INDICANDO CAPACIDADE DO DISJUNTOR, CORRENTE	BIMESTRAL
	MEDIDA A PLENA CARGA E BITOLA DO CONDUTOR E ORÇAR A CORREÇÃO.	BINIESTRAL
	8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO, SUBSTITUIR EVENTUAIS PEÇAS DANIFICADAS (LÂMPADAS, BATERIAS, ETC) EM LUMINÁRIAS DE	MENSAL
	EMERGÊNCIA.	MENSAL
	9 - VERIFICAR REATORES E STARTERS DEFEITUOSOS.	MENSAL
	10 - VERIFICAR A BORRACHA DE VEDAÇÃO, GRADES, BANDEJAS INTERNAS, VAZAMENTO DE GÁS DAS GELADEIRAS E	MENSAL
	CONSTATANDO-SE QUALQUER ANOMALIA, ACIONAR EMPRESA AUTORIZADA.	WENSAL

### **QUADROS ELÉTRICOS**

			#Q3 - Quadro Central			
Q	)C1	220	Garagem		subsolo	
_	PO <b>4</b>	DISJ ENTRADA ~	♥ LOCAL	<b>  </b>	ANDAR	
_	/ERIFICAR ESTADO G	,				MENSAL
	REALIZAR LIMPEZA IN					MENSAL
_	LIMPAR PAINEL FROM					MENSAL
_	VERIFICAR CHAVES/E					MENSAL
		AÇÃO DOS CIRCUITOS.				MENSAL
		UECIMENTO DE CABOS.				MENSAL
		SOS DE CONEXÕES ELÉTRICAS. BARRAMENTOS E SISTEMA DE A	ATERRAMENTO			MENSAL
U 8-1	VERIFICAR FIAÇUES, I	BARRAIMENTOS E SISTEMA DE A	ATERRAMENTO.			WENSAL
AR	CONDICIONA	ADO				
			#A7 - Ar da recepção			
SPL TIPO		GREE  MARCA	Prédio central ■ Localização e andar		7.500  CAPACIDADE	
220 7 TENS	<b>)</b> 5ÃO (V)	G750  MODELO	6a5s4df06as54df # NÚMERO DE SÉRIE		Recepão	
3	ono (v)	15	# NOWENO DE SENIE		SETON QUE ATENDE	
	ESSOAS NO SETOR	M <sup>2</sup> ATENDIDOS				
	VERIFICAR E LIMPAR F					MENSAL
	LIMPAR/DESOBSTRU					MENSAL
_	VERIFICAR PRESSÃO					MENSAL
	VERIFICAR VEDAÇÃO					MENSAL
	VERIFICAR VIBRAÇÃC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				MENSAL
6-1	VERIFICAR E LIMPAR	CONDENSADOR.				MENSAL
	VERIFICAR E LIMPAR					MENSAL
	VERIFICAR VEDAÇÃO					MENSAL
_	VERIFICAR CARGA DE					MENSAL
10 -	VERIFICAR VAZAMEN	ITOS.				MENSAL
11-	MEDIR CORRENTE.					MENSAL
	VERIFICAR ATUAÇÃO					MENSAL
13 -	MEDIR TENSÃO ELÉT	TRICA DA ALIMENTAÇÃO.				MENSAL
14 -	MEDIR TEMP. AR AM	BIENTE.				MENSAL
	TESTES FUNC. CONT					MENSAL
<u> </u>	VERIFICAR CARGA D	E GÁS REFRIGERANTE.				MENSAL
			#A8 - Central Geral			
CEI	NTRAL	york MARCA	depósito  Localização e andar	&	1015.000 BTUs	
220 7 TENS	<b>)</b> 5ÃO (V)	y1015 <b>™</b> MODELO	y6540asdf # NÚMERO DE SÉRIE		Andar principal SETOR QUE ATENDE	
<b>25</b> 0	O ESSOAS NO SETOR	720  M² ATENDIDOS				
	/ERIFICAR E LIMPAR F					MENSAL
	LIMPAR/DESOBSTRU					MENSAL
	VERIFICAR PRESSÃO					MENSAL
	VERIFICAR VEDAÇÃO					MENSAL
J 4-	VEITH ICAN VEDAÇÃO	DOSTAINLIS.				

5 - VERIFICAR VIBRAÇÃO NO EQUIPAMENTO.	MENSAL
6 - VERIFICAR E LIMPAR CONDENSADOR.	MENSAL
7 - VERIFICAR E LIMPAR SERPENTINA.	MENSAL
8 - VERIFICAR VEDAÇÃO CARENAGEM.	MENSAL
9 - VERIFICAR CARGA DE GÁS.	MENSAL
10 - VERIFICAR VAZAMENTOS.	MENSAL
11 - MEDIR CORRENTE.	MENSAL
12 - VERIFICAR ATUAÇÃO DO TERMOSTATO.	MENSAL
13 - MEDIR TENSÃO ELÉTRICA DA ALIMENTAÇÃO.	MENSAL
14 - MEDIR TEMP. AR AMBIENTE.	MENSAL
15 - TESTES FUNC. CONTROLES REMOTO.	MENSAL
16 - VERIFICAR CARGA DE GÁS REFRIGERANTE.	MENSAL
MATERIAL Q	UANTIDADE
EXTRAS	
EXTRAS  SERVIÇOS EXECUTADOS E SOLICITADOS	S PELO GERENTE