

JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE GESTIÓN Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA CIUDAD DE MADRID

TÍTULO II. De la gestión de la demanda

CAPÍTULO II. Medidas en usos residenciales, de oficinas y otros edificios de uso público

Artículo 10. Contadores de agua

1. Cada vivienda, local establecimiento o unidad de consumo susceptible de individualización deberá disponer de un contador individual de agua por cada vivienda, local, establecimiento o unidad de consumo susceptible de individualización.

5. En las nuevas viviendas si disponen de zonas verdes ajardinadas, deberá instalarse un contador de agua que controle el consumo en el riego de sus zonas verdes.

6. En todas las piscinas se instalará un contador independiente que permita controlar el volumen de agua aportada al vaso, no debiendo incluir ningún otro servicio.

Artículo 11. Instalación de elementos de fontanería para reducción de consumos en nuevas edificaciones

1. Para todo inmueble de nueva construcción, cualquiera que sea su uso, será obligatoria la instalación de sistemas de fontanería economizadores de agua o de reducción de caudal en grifos, duchas y cisternas.

2. Los grifos habrán de estar equipados con dispositivos economizadores de agua de modo que, para una presión de 2,5 kg/cm², el caudal máximo suministrado sea de 6 litros / minuto. En ningún caso el caudal aportado por los grifos podrá ser superior a 10 litros / minuto.

3. Las duchas incluirán obligatoriamente economizadores de chorro o similares y un sistema de reducción de caudal de modo que, para una presión de 2,5 kg/cm², el caudal máximo suministrado sea de 10 litros/minuto.

4. En los inodoros, el mecanismo de accionamiento de la descarga de las cisternas será tal que permita consumir un volumen máximo de 6 litros por descarga y dispondrá de un dispositivo de interrupción de la misma o de un sistema doble de pulsación.

Se garantizará que existe el caudal de agua necesario para el desarrollo del uso residencial, bien a través del sistema de suministro municipal o bien otro distinto, acreditándose en este último caso la garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano.

Las viviendas contarán con servicio de agua corriente potable, con la dotación suficiente para las necesidades propias del uso residencial.

El suministro de agua se realizará desde la red de distribución de compañía, la cual alimentará al grupo de bombeo para garantizar el caudal y la presión necesarios en cualquier punto del inmueble.

Se incorporarán las siguientes medidas para el ahorro de agua:

- Existirán contadores individuales de agua para las viviendas y local comercial, así como para los consumos de riego de zonas verdes, zonas comunes y ACS. La batería de contadores estará situada en armario en zona común.

- Los grifos de los aparatos sanitarios de consumo individual dispondrán de perlizadores, economizadores de chorro o similares, así como de mecanismo reductor de caudal, de forma que para una presión de 2,5 kg/cm² tengan un caudal máximo 8 l/min.
- El mecanismo de accionamiento de la descarga de las cisternas de los inodoros limitará su volumen de descarga como máximo a 6 litros, y dispondrá de la posibilidad de optar por dos tipos de volumen de descarga (3 l/6 l).
- El mecanismo de las duchas incluirá economizadores de chorro o similares, y mecanismo reductor de caudal, de forma que para una presión de 2,5 kg/cm² tengan un caudal máximo de 10 l/min.

TÍTULO III. De los vertidos líquidos a la red de saneamiento municipal

CAPÍTULO II. Aguas residuales domésticas

Artículo 49. Acometidas a la red de saneamiento

1. Toda vivienda dispondrá de un sistema de evacuación de aguas residuales. Si se trata de zona urbanizada, dicho sistema estará conectado al saneamiento municipal a través de la acometida correspondiente.
2. Si en la zona donde se ubique la vivienda se dispusiera de alcantarillado separativo, se establecerán dos acometidas independientes: una para aguas pluviales y otra para las aguas residuales.

El edificio contará con salida de evacuación de aguas mixta para pluviales y fecales, toda vez que la red exterior es unitaria. La acometida entroncará a la galería/pozo más cercano de la red municipal, cumpliendo los parámetros de la normativa vigente.