

NO	MAHAL	M²	ZEMİN	SÜP.	DUVAR	TAVAN	KOT	KAPI	AÇIKLAMA
101	GİRİŞ · BANKO · SİRKÜLASYON	15,65	Z3	S2	D1	T2	2,75	K01 · K09	Cephe vitrini mevcut (P01); alt 1,20 m buzlu folyo. Banko arkası D1 üzeri lake MDF panel.
102	ARENA · SERBEST AĞIRLIK	31,76	Z1	S1	D1 + D4 (güney çeper) + D6 (ayna, 4,80 m)	T1	3,20	—	Ring platformu Z6. Ağırlık düşürme kural olarak yasak — uyarı levhası.
103	FONKSİYONEL · KARDİYO	22,31	Z2	S1	D1 / D2 (soyunma bloğu cephesi)	T1	3,20	—	Koşu bandı arkasında 60 cm serbest güvenlik mesafesi bırakılacak.
104	DİNLENME SALONU	17,33	Z3	S2	D1	T2	2,75	—	Yönetmelik gereği asgari 15 m² dinlenme alanı — sağlanıyor.
105	ERKEK SOYUNMA	4,48	Z5	S4	D2 / D3	T4	2,60	K03	8 kişilik soyunma dolabı + 1,60 m bank + boy aynası. Yönetmelik asgarisi 8 m² blok bazında.
106	ERKEK DUŞ	1,76	Z4	S3	D3 + D5 (tavana kadar)	T3	2,40	K07	1 duş yeri; 100×100 mm paslanmaz süzgeç, %1,5 eğim, termostatik batarya.
107	ERKEK WC	1,75	Z4	S3	D3 + D5 (h=1,60 m)	T3	2,40	K05	1 klozet + 1 lavabo; ekstraktör fan kapı menfezi ile telafi havası.
108	KADIN SOYUNMA	5,59	Z5	S4	D2 / D3	T4	2,60	K04	8 kişilik soyunma dolabı + 1,60 m bank + boy aynası.
109	KADIN DUŞ	1,39	Z4	S3	D3 + D5 (tavana kadar)	T3	2,40	K08	1 duş yeri; 100×100 mm paslanmaz süzgeç, %1,5 eğim, termostatik batarya.
110	KADIN WC	1,29	Z4	S3	D3 + D5 (h=1,60 m)	T3	2,40	K06	1 klozet + 1 lavabo; ekstraktör fan kapı menfezi ile telafi havası.

Net mahal alanları toplamı 103,31 m² · iç bölme duvar payı 0,47 m² · net iç kullanım alanı 103,78 m².

SÜPÜRGELİK TİPLERİ

KOD	TANIM
S1	Kauçuk süpürgelik 100×8 mm — zemin kaplamasıyla aynı malzeme, üst kenarı 45° pahlı
S2	MDF lake süpürgelik 80×16 mm — RAL 9003, akrilik mastik ile duvara yalanır
S3	Süpürgelik yok — duvar seramiği zemine iner; birleşimde içbükey (kaveto) profil
S4	Porselen süpürgelik 80 mm — zemin karosundan kesme, rektifiye kenar

MALZEME ONAY VE NUMUNE ŞARTI

NUMUNE ONAYI

Kauçuk karo, SPC/LVT, porselen seramik, alçıpan boyası ve süpürgelik için imalat öncesi 30×30 cm numune ve teknik föy (CE beyanı, kayma direnci ve yangın sınıfı belgesi) sunulacak; işveren yazılı onayı alınmadan sipariş verilmeyecektir.

YÖNETMELİK BAĞLANTISI

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği; soyunma mahalleri için blok başına asgari 8 m², dinlenme alanı için asgari 15 m² aramaktadır. Mahal listesinde 105+106+107 = 7,99 m² ve 108+109+110 = 8,27 m², 104 dinlenme salonu 17,33 m² ile her iki şart sağlanmaktadır. Salon alanına ilişkin GSİM uygulaması için ana dosyanın uygunluk sayfasına bakınız.

İMALAT ŞARTNAMESİ ÖZETİ — TİP KODLARININ KATMAN KARŞILIĞI

TİP	TANIM	KATMAN DİZİLİMİ (ALTtan ÜSTE / İÇten DİŞA)	TOPLAM	PERFORMANS · STANDART · MAHAL
Z1	Arena · serbest ağırlık — ağır hizmet kauçuk	Çimento esaslı kendinden yayılan tesviye şapı 3 mm + Kauçuk titreşim yalıtım matı, SBR granül 700 kg/m³ 10 mm + Granül kauçuk karo 1000×1000 mm, EPDM %10 taneli, Shore A 55±5 40 mm	53 mm	EN 14041 · yangın Bfl-s1 · EN ISO 10140 ΔLw ≥ 18 dB · serbest ağırlık düşürmeye uygun
Z2	Fonksiyonel · kardiyo — kauçuk karo	Çimento esaslı tesviye şapı 30 mm + Granül kauçuk karo 1000×1000 mm, Shore A 60 20 mm + Puzzle kilitli kuru derz · çeperde 5 mm genişleme boşluğu 3 mm	53 mm	EN 14041 · Bfl-s1 · kardiyo cihazı nokta yükü ≥ 4 kN/m²
Z3	Giriş · banko · dinlenme — SPC / LVT	Çimento esaslı tesviye şapı 42 mm + IXPE akustik şilte 2 mm + SPC klik LVT, 0,55 mm aşınma tabakası 5 mm + Çeperde 8 mm genişleme boşluğu, süpürgelik altında gizlenir 4 mm	53 mm	EN ISO 10874 aşınma sınıfı 33 / AC5 · EN 14041 Bfl-s1 · kaymazlık DS
Z4	Duş · WC — su yalıtımlı seramik	Atık boru yatağı + tesisat şapı 25 mm + Eğim şapı 15 mm + Çimento esaslı 2 bileşenli su yalıtımı, 2 kat 2 mm + C2TE S1 sınıfı yapıştırıcı 5 mm + Porselen seramik 300×300 mm, R11 / B kaymazlık 8 mm	55 mm	EN 14891 su yalıtımı · EN 16165 Ek B (R11) · Ek A (B sınıfı ıslak ayak)
Z5	Soyunma — porselen seramik	Çimento esaslı tesviye şapı 38 mm + Çimento esaslı su yalıtımı, tek kat 1 mm + C2TE yapıştırıcı 5 mm + Porselen seramik 600×600 mm, R10 9 mm	53 mm	EN 16165 Ek B (R10) · EN 14411 Bla · rektifiye, 2 mm derz
Z6	Ring platformu (ekipmana bağlı — işverence temin)	Bitmiş zemin Z1 üzeri ayarlı çelik ayak + 50×100 ahşap kadron @400 mm 200 mm + Su kontraplağı 2 kat 18 mm, şaşırtmalı vidalı 36 mm + EVA şok emici köpük 40 mm + Kanvas kaplama, kenarda gergi profili 10 mm + Kenarda 100 mm kauçuk kenar bandı + sarı-siyah ikaz şeridi 14 mm	300 mm	Ekipman üreticisi montaj talimatına tabi · platform kenarı zeminden 30 cm
D1	Mevcut taşıyıcı / dolgu duvar — boyalı	Mevcut yığma veya betonarme duvar 200 mm + Çimento esaslı tamir harcı ile yüzey onarımı + Saten alçı perdah, 2 kat 3 mm + Akrilik astar + su bazlı silikonlu mat iç cephe boyası, 2 kat 3 mm	206 mm	Sınıf 1 yıkanabilir boya · mevcut duvar kalınlığı VARSAYIM, yerinde ölçülecek
D2	Alçıpan bölme — kuru hacim	12,5 mm A tipi alçıpan, 2 kat 25 mm + 50×0,6 mm galvaniz C profil @400 mm + U tabanlık 50 mm + Taşyünü dolgu 40 mm / 50 kg/m³ + 12,5 mm A tipi alçıpan, 2 kat 25 mm	100 mm	Rw ≈ 51 dB (EN ISO 717-1) · U tabanlık altında butil ses bandı
D3	Alçıpan bölme — ıslak hacim yüzü	12,5 mm H2 25 mm + 50×0,6 mm galvaniz C profil @400 mm + U tabanlık 50 mm + Taşyünü dolgu 40 mm / 50 kg/m³ + 12,5 mm A tipi alçıpan, 2 kat 25 mm	100 mm	EN 520 tip H2 · ıslak yüzde 2 kat çimento esaslı su yalıtımı + seramik (kalınlık hariç)
D4	Akustik giydirme — arena çeperi	Mevcut duvardan bağımsız 20 mm hava boşluğu 20 mm + 50×0,6 mm C profil karkas 50 mm + Taşyünü dolgu 50 mm / 70 kg/m³ + 12,5 mm yüksek yoğunluklu akustik alçıpan 12,5 mm + 12,5 mm A tipi alçıpan + saten + boya 12,5 mm	95 mm	ΔRw ≈ +10 dB · üst kat konut VARSAYIMI gereği arena çeperinde uygulanır
D5	Seramik kaplı duvar — ıslak hacim	Mevcut duvar veya D3 ıslak yüzü 200 mm + Çimento esaslı 2 bileşenli su yalıtımı, 2 kat; köşe ve zemin birleşiminde 12 cm bant 2 mm + C2TE S1 yapıştırıcı 5 mm + Porselen seramik 300×600 mm, rektifiye 9 mm	216 mm	EN 14891 · duş kabini nde tavana kadar, WC'de h=1,60 m, üstü küf önleyici banyo boyası
D6	Ayna duvarı — arena güney çeperi (D1/D4 üzerine giydirme)	D1 veya D4 üzerine 18 mm su kontraplağı taşıyıcı altlık 18 mm + 6 mm güvenlik filmli ayna, yapıştırma + mekanik emniyet profili 6 mm	24 mm	Ayna alt kotu +0,30 · üst kotu +2,30 · kırılmaya karşı arka yüz güvenlik filmi (EN 12600)
T1	Açık (endüstriyel) tavan	Mevcut döşeme altı raspa + temizlik + Tüm MEP tesisatı görünür + 2 kat siyah su bazlı akrilik boya + Arena üzerinde 12 adet 1200×600×50 mm asma akustik taşyünü baffle	+3,20	Arena · fonksiyonel — serbest yükseklik korunur, ekipman kotu 2,15 m'ye kadar
T2	Alçıpan asma tavan — kuru hacim	Ayarlı askı cubuğu @900 mm, TC47 ana profil @900 / TU27 taşıyıcı @400 mm + 12,5 mm A tipi alçıpan tek kat + Derz bandı + 2 kat saten alçı + astar + 2 kat mat boya + Kenar gölge derzi 10 mm	+2,75	Giriş · banko · dinlenme — üstünde 450 mm tesisat boşluğu (kanal + tava + bakır hat sığsın diye kot 2,80'den 2,75'e indirilmiştir)
T3	Alçıpan asma tavan — ıslak hacim	Galvaniz ayarlı askı @900 mm, TC47 / TU27 karkas + 12,5 mm H2 + Su bazlı, küf önleyici yarı mat banyo boyası, 2 kat + 300×300 mm menteşeli revizyon kapağı	+2,40	Duş · WC — üstünde 800 mm tesisat boşluğu (egzoz kanalı geçişi)
T4	Alçıpan asma tavan — soyunma	T2 ile aynı karkas ve kaplama + Soyunma/duş sınırında kot geçiş bandı + Nem nedeniyle duş kapısı önünde 1,0 m şeridinde H2 alçıpan	+2,60	Erkek · kadın soyunma — üstünde 600 mm tesisat boşluğu