

| NO  | MAHAL                       | M²    | ZEMİN | SÜP. | DUVAR                                     | TAVAN | KOT  | KAPI      | AÇIKLAMA                                                                                    |
|-----|-----------------------------|-------|-------|------|-------------------------------------------|-------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | GİRİŞ · BANKO · SİRKÜLASYON | 15,65 | Z3    | S2   | D1                                        | T2    | 2,75 | K01 · K09 | Cephe vitrini mevcut (P01); alt 1,20 m buzlu folyo. Banko arkası D1 üzeri lake MDF panel.   |
| 102 | ARENA · SERBEST AĞIRLIK     | 31,76 | Z1    | S1   | D1 + D4 (güney çeper) + D6 (ayna, 4,80 m) | T1    | 3,20 | —         | Ring platformu Z6. Ağırlık düşürme kural olarak yasak — uyarı levhası.                      |
| 103 | FONKSİYONEL · KARDİYO       | 22,31 | Z2    | S1   | D1 / D2 (soyunma bloğu cephesi)           | T1    | 3,20 | —         | Koşu bandı arkasında 60 cm serbest güvenlik mesafesi bırakılacak.                           |
| 104 | DİNLENME SALONU             | 17,33 | Z3    | S2   | D1                                        | T2    | 2,75 | —         | Yönetmelik gereği asgari 15 m² dinlenme alanı — sağlanıyor.                                 |
| 105 | ERKEK SOYUNMA               | 4,48  | Z5    | S4   | D2 / D3                                   | T4    | 2,60 | K03       | 8 kişilik soyunma dolabı + 1,60 m bank + boy aynası. Yönetmelik asgarisi 8 m² blok bazında. |
| 106 | ERKEK DUŞ                   | 1,76  | Z4    | S3   | D3 + D5 (tavana kadar)                    | T3    | 2,40 | K07       | 1 duş yeri; 100×100 mm paslanmaz süzgeç, %1,5 eğim, termostatik batarya.                    |
| 107 | ERKEK WC                    | 1,75  | Z4    | S3   | D3 + D5 (h=1,60 m)                        | T3    | 2,40 | K05       | 1 klozet + 1 lavabo; ekstraktör fan kapı menfezi ile telafi havası.                         |
| 108 | KADIN SOYUNMA               | 5,59  | Z5    | S4   | D2 / D3                                   | T4    | 2,60 | K04       | 8 kişilik soyunma dolabı + 1,60 m bank + boy aynası.                                        |
| 109 | KADIN DUŞ                   | 1,39  | Z4    | S3   | D3 + D5 (tavana kadar)                    | T3    | 2,40 | K08       | 1 duş yeri; 100×100 mm paslanmaz süzgeç, %1,5 eğim, termostatik batarya.                    |
| 110 | KADIN WC                    | 1,29  | Z4    | S3   | D3 + D5 (h=1,60 m)                        | T3    | 2,40 | K06       | 1 klozet + 1 lavabo; ekstraktör fan kapı menfezi ile telafi havası.                         |

Net mahal alanları toplamı 103,31 m² · iç bölme duvar payı 0,47 m² · net iç kullanım alanı 103,78 m².

SÜPÜRGELİK TİPLERİ

| KOD | TANIM                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| S1  | Kauçuk süpürgelik 100×8 mm — zemin kaplamasıyla aynı malzeme, üst kenarı 45° pahlı |
| S2  | MDF lake süpürgelik 80×16 mm — RAL 9003, akrilik mastik ile duvara yalanır         |
| S3  | Süpürgelik yok — duvar seramiği zemine iner; birleşimde içbükey (kaveto) profil    |
| S4  | Porselen süpürgelik 80 mm — zemin karosundan kesme, rektifiye kenar                |

MALZEME ONAY VE NUMUNE ŞARTI

NUMUNE ONAYI

Kauçuk karo, SPC/LVT, porselen seramik, alçıpan boyası ve süpürgelik için imalat öncesi 30×30 cm numune ve teknik föy (CE beyanı, kayma direnci ve yangın sınıfı belgesi) sunulacak; işveren yazılı onayı alınmadan sipariş verilmeyecektir.

YÖNETMELİK BAĞLANTISI

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği; soyunma mahalleri için blok başına asgari 8 m², dinlenme alanı için asgari 15 m² aramaktadır. Mahal listesinde 105+106+107 = 7,99 m² ve 108+109+110 = 8,27 m², 104 dinlenme salonu 17,33 m² ile her iki şart sağlanmaktadır. Salon alanına ilişkin GSİM uygulaması için ana dosyanın uygunluk sayfasına bakınız.

İMALAT ŞARTNAMESİ ÖZETİ — TİP KODLARININ KATMAN KARŞILIĞI

| TİP | TANIM                                                     | KATMAN DİZİLİMİ (ALTtan ÜSTE / İÇTEN DİŞA)                                                                                                                                                                                                                                      | TOPLAM | PERFORMANS · STANDART · MAHAL                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z1  | Arena · serbest ağırlık — ağır hizmet kauçuk              | Çimento esaslı kendinden yayılan tesviye şapı 3 mm + Kauçuk titreşim yalıtım matı, SBR granül 700 kg/m³ 10 mm + Granül kauçuk karo 1000×1000 mm, EPDM %10 taneli, Shore A 55±5 40 mm                                                                                            | 53 mm  | EN 14041 · yangın Bfl-s1 · EN ISO 10140 ΔLw ≥ 18 dB · serbest ağırlık düşürmeye uygun                                              |
| Z2  | Fonksiyonel · kardiyo — kauçuk karo                       | Çimento esaslı tesviye şapı 30 mm + Granül kauçuk karo 1000×1000 mm, Shore A 60 20 mm + Puzzle kilitli kuru derz · çeperde 5 mm genişleme boşluğu 3 mm                                                                                                                          | 53 mm  | EN 14041 · Bfl-s1 · kardiyo cihazı nokta yükü ≥ 4 kN/m²                                                                            |
| Z3  | Giriş · banko · dinlenme — SPC / LVT                      | Çimento esaslı tesviye şapı 42 mm + IXPE akustik şilte 2 mm + SPC klik LVT, 0,55 mm aşınma tabakası 5 mm + Çeperde 8 mm genişleme boşluğu, süpürgelik altında gizlenir 4 mm                                                                                                     | 53 mm  | EN ISO 10874 aşınma sınıfı 33 / AC5 · EN 14041 Bfl-s1 · kaymazlık DS                                                               |
| Z4  | Duş · WC — su yalıtımlı seramik                           | Atık boru yatağı + tesisat şapı 25 mm + Eğim şapı 15 mm + Çimento esaslı 2 bileşenli su yalıtımı, 2 kat 2 mm + C2TE S1 sınıfı yapıştırıcı 5 mm + Porselen seramik 300×300 mm, R11 / B kaymazlık 8 mm                                                                            | 55 mm  | EN 14891 su yalıtımı · EN 16165 Ek B (R11) · Ek A (B sınıfı ıslak ayak)                                                            |
| Z5  | Soyunma — porselen seramik                                | Çimento esaslı tesviye şapı 38 mm + Çimento esaslı su yalıtımı, tek kat 1 mm + C2TE yapıştırıcı 5 mm + Porselen seramik 600×600 mm, R10 9 mm                                                                                                                                    | 53 mm  | EN 16165 Ek B (R10) · EN 14411 Bla · rektifiye, 2 mm derz                                                                          |
| Z6  | Ring platformu (ekipmana bağlı — işverence temin)         | Bitmiş zemin Z1 üzeri ayarlı çelik ayak + 50×100 ahşap kadron @400 mm 200 mm + Su kontraplağı 2 kat 18 mm, şaşırtmalı vidalı 36 mm + EVA şok emici köpük 40 mm + Kanvas kaplama, kenarda gergi profili 10 mm + Kenarda 100 mm kauçuk kenar bandı + sarı-siyah ikaz şeridi 14 mm | 300 mm | Ekipman üreticisi montaj talimatına tabi · platform kenarı zeminden 30 cm                                                          |
| D1  | Mevcut taşıyıcı / dolgu duvar — boyalı                    | Mevcut yığma veya betonarme duvar 200 mm + Çimento esaslı tamir harcı ile yüzey onarımı + Saten alçı perdah, 2 kat 3 mm + Akrilik astar + su bazlı silikonlu mat iç cephe boyası, 2 kat 3 mm                                                                                    | 206 mm | Sınıf 1 yıkanabilir boya · mevcut duvar kalınlığı VARSAYIM, yerinde ölçülecek                                                      |
| D2  | Alçıpan bölme — kuru hacim                                | 12,5 mm A tipi alçıpan, 2 kat 25 mm + 50×0,6 mm galvaniz C profil @400 mm + U tabanlık 50 mm + Taşyünü dolgu 40 mm / 50 kg/m³ + 12,5 mm A tipi alçıpan, 2 kat 25 mm                                                                                                             | 100 mm | Rw ≈ 51 dB (EN ISO 717-1) · U tabanlık altında butil ses bandı                                                                     |
| D3  | Alçıpan bölme — ıslak hacim yüzü                          | 12,5 mm H2 25 mm + 50×0,6 mm galvaniz C profil @400 mm + U tabanlık 50 mm + Taşyünü dolgu 40 mm / 50 kg/m³ + 12,5 mm A tipi alçıpan, 2 kat 25 mm                                                                                                                                | 100 mm | EN 520 tip H2 · ıslak yüzde 2 kat çimento esaslı su yalıtımı + seramik (kalınlık hariç)                                            |
| D4  | Akustik giydirme — arena çeperi                           | Mevcut duvardan bağımsız 20 mm hava boşluğu 20 mm + 50×0,6 mm C profil karkas 50 mm + Taşyünü dolgu 50 mm / 70 kg/m³ + 12,5 mm yüksek yoğunluklu akustik alçıpan 12,5 mm + 12,5 mm A tipi alçıpan + saten + boya 12,5 mm                                                        | 95 mm  | ΔRw ≈ +10 dB · üst kat konut VARSAYIMI gereği arena çeperinde uygulanır                                                            |
| D5  | Seramik kaplı duvar — ıslak hacim                         | Mevcut duvar veya D3 ıslak yüzü 200 mm + Çimento esaslı 2 bileşenli su yalıtımı, 2 kat; köşe ve zemin birleşiminde 12 cm bant 2 mm + C2TE S1 yapıştırıcı 5 mm + Porselen seramik 300×600 mm, rektifiye 9 mm                                                                     | 216 mm | EN 14891 · duş kabininde tavana kadar, WC'de h=1,60 m, üstü küf önleyici banyo boyası                                              |
| D6  | Ayna duvarı — arena güney çeperi (D1/D4 üzerine giydirme) | D1 veya D4 üzerine 18 mm su kontraplağı taşıyıcı altlık 18 mm + 6 mm güvenlik filmli ayna, yapıştırma + mekanik emniyet profili 6 mm                                                                                                                                            | 24 mm  | Ayna alt kotu +0,30 · üst kotu +2,30 · kırılmaya karşı arka yüz güvenlik filmi (EN 12600)                                          |
| T1  | Açık (endüstriyel) tavan                                  | Mevcut döşeme altı raspa + temizlik + Tüm MEP tesisatı görünür + 2 kat siyah su bazlı akrilik boya + Arena üzerinde 12 adet 1200×600×50 mm asma akustik taşyünü baffle                                                                                                          | +3,20  | Arena · fonksiyonel — serbest yükseklik korunur, ekipman kotu 2,15 m'ye kadar                                                      |
| T2  | Alçıpan asma tavan — kuru hacim                           | Ayarlı askı cubuğu @900 mm, TC47 ana profil @900 / TU27 taşıyıcı @400 mm + 12,5 mm A tipi alçıpan tek kat + Derz bandı + 2 kat saten alçı + astar + 2 kat mat boya + Kenar gölge derzi 10 mm                                                                                    | +2,75  | Giriş · banko · dinlenme — üstünde 450 mm tesisat boşluğu (kanal + tava + bakır hat sığsın diye kot 2,80'den 2,75'e indirilmiştir) |
| T3  | Alçıpan asma tavan — ıslak hacim                          | Galvaniz ayarlı askı @900 mm, TC47 / TU27 karkas + 12,5 mm H2 + Su bazlı, küf önleyici yarı mat banyo boyası, 2 kat + 300×300 mm menteşeli revizyon kapağı                                                                                                                      | +2,40  | Duş · WC — üstünde 800 mm tesisat boşluğu (egzoz kanalı geçişi)                                                                    |
| T4  | Alçıpan asma tavan — soyunma                              | T2 ile aynı karkas ve kaplama + Soyunma/duş sınırında kot geçiş bandı + Nem nedeniyle duş kapısı önünde 1,0 m şeridinde H2 alçıpan                                                                                                                                              | +2,60  | Erkek · kadın soyunma — üstünde 600 mm tesisat boşluğu                                                                             |