



## Sr./Sra. CARITAS DIOCESANA DE MALAGA CL/ VILLALBA, GENERAL, Nº 1, Edif (CENTRO EDUCATIVO ASISTENCIAL)

0020-000001 52006 MELILLA

947675522, PARROCO

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 62799 CONTRATO 299

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ VILLALBA, GENERAL, Nº 1, Edif (CENTRO EDUCATIVO ASISTENCIAL) . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 299** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	NO
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	NO
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	NO
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	NO
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	NO









Sr./Sra. CDAD PROP EDIFICIO DELFI
CL/ CEUTA, Nº 22
0020-000002
52001 MELILLA

658604442

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 62843 CONTRATO 380

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ CEUTA, Nº 22 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 380** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	UBICACIÓN EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SEPARA DE DEPENDENCIAS DESTINADAS A GAS Y ELECTRICIDAD	SI
2	UBICACIÓN EN ZONA DE FÁCIL ACCESO Y USO COMÚN DEL INMUEBLE, LO MÁS CERCA POSIBLE DE LA LLAVE DE PASO DEL EDIFICIO	SI
3	PUERTA DEL ARMARIO IDENTIFICADA CON UNA O MÁS HOJAS DEJANDO LIBRE AL ABRIRSE TODO EL ANCHO DEL MISMO	NO
4	CUARTO DOTADO DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA ESTANCA	NO
5	PILETA DE GOTEO CON DESAGÜE A LA ALCANTARILLA CON COTA ADECUADA	SI
6	EL ACCESO AL ALJIBE Y/O GRUPO DE PRESIÓN SEPARADO DE LA PUERTA DE ACCESO AL CUARTO DE CONTADORES Y LA ZONA DE LECTURA	SI
7	CUARTO O ARMARIO DESTINADO EN EXCLUSIVA A INSTALACIONES DE CONTADORES DE AGUA	SI
8	CERRADURA DE LOS MODELOS ACEPTADOS POR EL SERVICIO	SI
9	BATERÍA EN CIRCUITO CERRADO CON TRES TUBOS HORIZONTALES COMO MÁXIMO	NO
10	FILA SUPERIOR DE CONTADORES MÁXIMO A 1,60 M DE ALTURA DESDE EL SUELO O PUNTO DESDE EL QUE PISA EL LECTOR O INSPECTOR Y MÍNIMO A 0,50 M METROS DEL TECHO	SI
11	FILA INFERIOR SITUADA COMO MÍNIMO A 0,50 M DE ALTURA DESDE EL SUELO Y SEPARACIÓN ENTRE FILAS DE 0,25 M. DISTANCIA DEL FONDO DE LA PARED 0,16 Y FILAS DE 3 M DE ANCHO	SI
12	LOS RAMALES PRESENTAN HORIZONTALIDAD EN UN TRAMO MÍNIMO DE 35 CM	NO
13	LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA EN CONTADORES	NO
14	LA BRIDA DE CONEXIÓN A LA LLAVE DE ENTRADA A CONTADOR OVALADA, ORIENTADA DE FORMA QUE EL EJE MAYOR SEA PERPENDICULAR A LA PARED	NO





	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
15	VÁLVULA DE RETENCIÓN INCORPORADA EN LOS CONTADORES DE SALIDA.	NO
16	LLAVES PROVISTAS DE MANGUITO CON JUNTA INCORPORADA, SIN CONTRARROSCAS	SI
17	BATERÍA NO SIMULADA: LLAVE DE CORTE, BATERÍA EN CIRCUITO CERRADO, LLAVE DE ENTRADA AL CONTADOR, LLAVE DE SALIDA DEL CONTADOR, VÁLVULA DE RETENCIÓN, GRIFO DE COMPROBACIÓN, LATIGUILLO, TAPA CIEGA.	NO
18	BATERÍA NORMALIZADA (GALVANIZADA O PLÁSTICO)	NO
19	LLAVES DE SALIDA ROSCA 3/4"	SI
20	VÁLVULA RETENCIÓN ENTRADA BATERÍA	NO
21	CUADRO DE CLASIFICACIÓN EN LUGAR VISIBLE POR EL QUE SE PUEDE IDENTIFICAR A QUÉ VIVIENDA CORRESPONDE UN CONTADOR DETERMINADO POR SU POSICIÓN EN LA BATERÍA	NO
22	TODOS LOS CONTADORES CORRECTAMENTE INSTALADOS Y LEGIBLES	SI
23	NUMERO CONTADORES EN BATERÍA	SI
24	CALIBRES CONTADORES	SI
25	ROSCA ENTRADA	SI
26	ROSCA SALIDA	SI
27	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	SI

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que, contra esta disposición, que no agota la vía administrativa, puede interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente escrito. Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 13, de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración dela Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y art. 114 y ss. de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según la redacción dada por la Ley 4/99 (BOE núm. 12 de 14 de enero). Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde el día siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad. El SECRETARIO TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y NATURALEZA





Sr./Sra. CDAD PROP EDIFICIO DELFI CL/ CEUTA, Nº 22 0020-000003 52001 MELILLA

658604442

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 62880 CONTRATO 380

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ CEUTA, Nº 22 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 380** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	SI
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	SI
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	NO
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	NO









Sr./Sra. CDAD PROP C. CAPITAN ARENAS 30
EDIFICIO
CL/ ARENAS, CAPITAN, N° 30
0020-000004
52001 MELILLA

635270059

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 62867 CONTRATO 375

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ ARENAS, CAPITAN, Nº 30 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 375** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	SI
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	SI
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	SI
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	NO









Sr./Sra. CDAD PROP C. CAPITAN ARENAS 30
EDIFICIO
CL/ ARENAS, CAPITAN, Nº 30
0020-000005
52001 MELILLA

635270059

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 62908 CONTRATO 375

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ ARENAS, CAPITAN, Nº 30 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 375** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	UBICACIÓN EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SEPARA DE DEPENDENCIAS DESTINADAS A GAS Y ELECTRICIDAD	SI
2	UBICACIÓN EN ZONA DE FÁCIL ACCESO Y USO COMÚN DEL INMUEBLE, LO MÁS CERCA POSIBLE DE LA LLAVE DE PASO DEL EDIFICIO	SI
3	PUERTA DEL ARMARIO IDENTIFICADA CON UNA O MÁS HOJAS DEJANDO LIBRE AL ABRIRSE TODO EL ANCHO DEL MISMO	SI
4	CUARTO DOTADO DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA ESTANCA	NO
5	PILETA DE GOTEO CON DESAGÜE A LA ALCANTARILLA CON COTA ADECUADA	SI
6	EL ACCESO AL ALJIBE Y/O GRUPO DE PRESIÓN SEPARADO DE LA PUERTA DE ACCESO AL CUARTO DE CONTADORES Y LA ZONA DE LECTURA	SI
7	CUARTO O ARMARIO DESTINADO EN EXCLUSIVA A INSTALACIONES DE CONTADORES DE AGUA	SI
8	CERRADURA DE LOS MODELOS ACEPTADOS POR EL SERVICIO	NO
9	BATERÍA EN CIRCUITO CERRADO CON TRES TUBOS HORIZONTALES COMO MÁXIMO	SI
10	FILA SUPERIOR DE CONTADORES MÁXIMO A 1,60 M DE ALTURA DESDE EL SUELO O PUNTO DESDE EL QUE PISA EL LECTOR O INSPECTOR Y MÍNIMO A 0,50 M METROS DEL TECHO	SI
11	FILA INFERIOR SITUADA COMO MÍNIMO A 0,50 M DE ALTURA DESDE EL SUELO Y SEPARACIÓN ENTRE FILAS DE 0,25 M. DISTANCIA DEL FONDO DE LA PARED 0,16 Y FILAS DE 3 M DE ANCHO	SI
12	LOS RAMALES PRESENTAN HORIZONTALIDAD EN UN TRAMO MÍNIMO DE 35 CM	NO
13	LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA EN CONTADORES	NO
14	LA BRIDA DE CONEXIÓN A LA LLAVE DE ENTRADA A CONTADOR OVALADA, ORIENTADA DE FORMA QUE EL EJE MAYOR SEA PERPENDICULAR A LA PARED	SI





	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
15	VÁLVULA DE RETENCIÓN INCORPORADA EN LOS CONTADORES DE SALIDA.	NO
16	LLAVES PROVISTAS DE MANGUITO CON JUNTA INCORPORADA, SIN CONTRARROSCAS	SI
17	BATERÍA NO SIMULADA: LLAVE DE CORTE, BATERÍA EN CIRCUITO CERRADO, LLAVE DE ENTRADA AL CONTADOR, LLAVE DE SALIDA DEL CONTADOR, VÁLVULA DE RETENCIÓN, GRIFO DE COMPROBACIÓN, LATIGUILLO, TAPA CIEGA.	SI
18	BATERÍA NORMALIZADA (GALVANIZADA O PLÁSTICO)	SI
19	LLAVES DE SALIDA ROSCA 3/4"	SI
20	VÁLVULA RETENCIÓN ENTRADA BATERÍA	NO
21	CUADRO DE CLASIFICACIÓN EN LUGAR VISIBLE POR EL QUE SE PUEDE IDENTIFICAR A QUÉ VIVIENDA CORRESPONDE UN CONTADOR DETERMINADO POR SU POSICIÓN EN LA BATERÍA	NO
22	TODOS LOS CONTADORES CORRECTAMENTE INSTALADOS Y LEGIBLES	SI
23	NUMERO CONTADORES EN BATERÍA	SI
24	CALIBRES CONTADORES	SI
25	ROSCA ENTRADA	SI
26	ROSCA SALIDA	SI
27	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	SI

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que, contra esta disposición, que no agota la vía administrativa, puede interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente escrito. Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 13, de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración dela Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y art. 114 y ss. de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según la redacción dada por la Ley 4/99 (BOE núm. 12 de 14 de enero). Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde el día siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad. El SECRETARIO TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y NATURALEZA





Sr./Sra. ESTRADA ANGEL MERCEDES
CL/ PAMPLONA, N° 21
0020-000006
52005 MELILLA

693015364, mototamuda@gmail.com

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 62909 CONTRATO 315

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ PAMPLONA, Nº 21 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 315** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	SI
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	SI
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	NO
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	NO









Sr./Sra. MOHAMED HACH ABDEL-LAH HACH
AMAR MEHAMED
CL/ LEON, N° 28
0020-000007
52006 MELILLA

952696030, consultingmelilla@gmail.com

Representante/administrador: CONSULTING MELILLA INMOBILIARIA SLU

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 63655 CONTRATO 289

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ LEON, Nº 28 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 289** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	NO
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	SI
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	SI
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	SI









# Sr./Sra. CONSULTING MELILLA INMOBILIARIA SLU MARQUES DE MONTEMAR Nº29 LOCAL 1

0020-000008 52006 MELILLA

952696030, 620959363, consultingmelilla@gmail.com Representante/administrador: CONSULTING MELILLA INMOBILIARIA SLU

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 63655 CONTRATO 289

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/LEON, Nº 28. Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 289** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	NO
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	SI
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	SI
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	SI









Sr./Sra. ALBALADEJO CASTEJON CARMEN CL/ VITORIA, Nº 22 0020-000009

52006 MELILLA

952682234

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 63638 CONTRATO 292

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la CL/ VITORIA, Nº 22. Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 292

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	NO
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	NO
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	NO
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	SI









Sr./Sra. **SANCHEZ NAVAS ANTONIO DOMINGO CL/ BILBAO, Nº 7**0020-000010
52006 MELILLA

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 63684 CONTRATO 355

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ BILBAO, Nº 7 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 355** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	NO
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	NO
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	SI
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	SI









Sr./Sra. CDAD PROP EDIFICIO BILBAO 9-11 CL/ BILBAO, Nº 9 0020-000011

0020-000011 52001 MELILLA

606184427

Representante/administrador: MONCADA DEL CAMPO

**MARIA INES** 

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 63685 CONTRATO 259

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ BILBAO, Nº 9 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 259** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	SI
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	SI
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	NO
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	SI









## Sr./Sra. MONCADA DEL CAMPO, MARIA INES LA LEGION Nº10 4º

0020-000012 52006 MELILLA

606184427, 628067838, adm.i.moncada@gmail.com Representante/administrador: MONCADA DEL CAMPO MARIA INES

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 63685 CONTRATO 259

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ BILBAO, Nº 9 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 259** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	SI
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	SI
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	NO
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	SI









Sr./Sra. CDAD PROP EDIFICIO BILBAO 9-11 CL/ BILBAO, Nº 9
0020-000013

0020-000013 52001 MELILLA

606184427

Representante/administrador: MONCADA DEL CAMPO

**MARIA INES** 

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 63686 CONTRATO 259

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ BILBAO, Nº 9 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 259** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	UBICACIÓN EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SEPARA DE DEPENDENCIAS DESTINADAS A GAS Y ELECTRICIDAD	SI
2	UBICACIÓN EN ZONA DE FÁCIL ACCESO Y USO COMÚN DEL INMUEBLE, LO MÁS CERCA POSIBLE DE LA LLAVE DE PASO DEL EDIFICIO	SI
3	PUERTA DEL ARMARIO IDENTIFICADA CON UNA O MÁS HOJAS DEJANDO LIBRE AL ABRIRSE TODO EL ANCHO DEL MISMO	SI
4	CUARTO DOTADO DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA ESTANCA	SI
5	PILETA DE GOTEO CON DESAGÜE A LA ALCANTARILLA CON COTA ADECUADA	SI
6	EL ACCESO AL ALJIBE Y/O GRUPO DE PRESIÓN SEPARADO DE LA PUERTA DE ACCESO AL CUARTO DE CONTADORES Y LA ZONA DE LECTURA	NO
7	CUARTO O ARMARIO DESTINADO EN EXCLUSIVA A INSTALACIONES DE CONTADORES DE AGUA	NO
8	CERRADURA DE LOS MODELOS ACEPTADOS POR EL SERVICIO	SI
9	BATERÍA EN CIRCUITO CERRADO CON TRES TUBOS HORIZONTALES COMO MÁXIMO	SI
10	FILA SUPERIOR DE CONTADORES MÁXIMO A 1,60 M DE ALTURA DESDE EL SUELO O PUNTO DESDE EL QUE PISA EL LECTOR O INSPECTOR Y MÍNIMO A 0,50 M METROS DEL TECHO	SI
11	FILA INFERIOR SITUADA COMO MÍNIMO A 0,50 M DE ALTURA DESDE EL SUELO Y SEPARACIÓN ENTRE FILAS DE 0,25 M. DISTANCIA DEL FONDO DE LA PARED 0,16 Y FILAS DE 3 M DE ANCHO	SI
12	LOS RAMALES PRESENTAN HORIZONTALIDAD EN UN TRAMO MÍNIMO DE 35 CM	SI
13	LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA EN CONTADORES	SI
14	LA BRIDA DE CONEXIÓN A LA LLAVE DE ENTRADA A CONTADOR OVALADA, ORIENTADA DE FORMA QUE EL EJE MAYOR SEA PERPENDICULAR A LA PARED	NO





	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
15	VÁLVULA DE RETENCIÓN INCORPORADA EN LOS CONTADORES DE SALIDA.	SI
16	LLAVES PROVISTAS DE MANGUITO CON JUNTA INCORPORADA, SIN CONTRARROSCAS	SI
17	BATERÍA NO SIMULADA: LLAVE DE CORTE, BATERÍA EN CIRCUITO CERRADO, LLAVE DE ENTRADA AL CONTADOR, LLAVE DE SALIDA DEL CONTADOR, VÁLVULA DE RETENCIÓN, GRIFO DE COMPROBACIÓN, LATIGUILLO, TAPA CIEGA.	SI
18	BATERÍA NORMALIZADA (GALVANIZADA O PLÁSTICO)	SI
19	LLAVES DE SALIDA ROSCA 3/4"	SI
20	VÁLVULA RETENCIÓN ENTRADA BATERÍA	NO
21	CUADRO DE CLASIFICACIÓN EN LUGAR VISIBLE POR EL QUE SE PUEDE IDENTIFICAR A QUÉ VIVIENDA CORRESPONDE UN CONTADOR DETERMINADO POR SU POSICIÓN EN LA BATERÍA	SI
22	TODOS LOS CONTADORES CORRECTAMENTE INSTALADOS Y LEGIBLES	SI
23	NUMERO CONTADORES EN BATERÍA	SI
24	CALIBRES CONTADORES	SI
25	ROSCA ENTRADA	SI
26	ROSCA SALIDA	SI
27	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	SI

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que, contra esta disposición, que no agota la vía administrativa, puede interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente escrito. Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 13, de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración dela Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y art. 114 y ss. de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según la redacción dada por la Ley 4/99 (BOE núm. 12 de 14 de enero). Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde el día siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad. El SECRETARIO TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y NATURALEZA





## Sr./Sra. MONCADA DEL CAMPO, MARIA INES LA LEGION Nº10 4º

*0020-000014* 52006 MELILLA

606184427, 628067838, adm.i.moncada@gmail.com Representante/administrador: MONCADA DEL CAMPO MARIA INES

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 63686 CONTRATO 259

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ BILBAO, Nº 9 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 259** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	UBICACIÓN EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SEPARA DE DEPENDENCIAS DESTINADAS A GAS Y ELECTRICIDAD	SI
2	UBICACIÓN EN ZONA DE FÁCIL ACCESO Y USO COMÚN DEL INMUEBLE, LO MÁS CERCA POSIBLE DE LA LLAVE DE PASO DEL EDIFICIO	SI
3	PUERTA DEL ARMARIO IDENTIFICADA CON UNA O MÁS HOJAS DEJANDO LIBRE AL ABRIRSE TODO EL ANCHO DEL MISMO	SI
4	CUARTO DOTADO DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA ESTANCA	SI
5	PILETA DE GOTEO CON DESAGÜE A LA ALCANTARILLA CON COTA ADECUADA	SI
6	EL ACCESO AL ALJIBE Y/O GRUPO DE PRESIÓN SEPARADO DE LA PUERTA DE ACCESO AL CUARTO DE CONTADORES Y LA ZONA DE LECTURA	NO
7	CUARTO O ARMARIO DESTINADO EN EXCLUSIVA A INSTALACIONES DE CONTADORES DE AGUA	NO
8	CERRADURA DE LOS MODELOS ACEPTADOS POR EL SERVICIO	SI
9	BATERÍA EN CIRCUITO CERRADO CON TRES TUBOS HORIZONTALES COMO MÁXIMO	SI
10	FILA SUPERIOR DE CONTADORES MÁXIMO A 1,60 M DE ALTURA DESDE EL SUELO O PUNTO DESDE EL QUE PISA EL LECTOR O INSPECTOR Y MÍNIMO A 0,50 M METROS DEL TECHO	SI
11	FILA INFERIOR SITUADA COMO MÍNIMO A 0,50 M DE ALTURA DESDE EL SUELO Y SEPARACIÓN ENTRE FILAS DE 0,25 M. DISTANCIA DEL FONDO DE LA PARED 0,16 Y FILAS DE 3 M DE ANCHO	SI
12	LOS RAMALES PRESENTAN HORIZONTALIDAD EN UN TRAMO MÍNIMO DE 35 CM	SI
13	LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA EN CONTADORES	SI
14	LA BRIDA DE CONEXIÓN A LA LLAVE DE ENTRADA A CONTADOR OVALADA, ORIENTADA DE FORMA QUE EL EJE MAYOR SEA PERPENDICULAR A LA PARED	NO





	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
15	VÁLVULA DE RETENCIÓN INCORPORADA EN LOS CONTADORES DE SALIDA.	SI
16	LLAVES PROVISTAS DE MANGUITO CON JUNTA INCORPORADA, SIN CONTRARROSCAS	SI
17	BATERÍA NO SIMULADA: LLAVE DE CORTE, BATERÍA EN CIRCUITO CERRADO, LLAVE DE ENTRADA AL CONTADOR, LLAVE DE SALIDA DEL CONTADOR, VÁLVULA DE RETENCIÓN, GRIFO DE COMPROBACIÓN, LATIGUILLO, TAPA CIEGA.	SI
18	BATERÍA NORMALIZADA (GALVANIZADA O PLÁSTICO)	SI
19	LLAVES DE SALIDA ROSCA 3/4"	SI
20	VÁLVULA RETENCIÓN ENTRADA BATERÍA	NO
21	CUADRO DE CLASIFICACIÓN EN LUGAR VISIBLE POR EL QUE SE PUEDE IDENTIFICAR A QUÉ VIVIENDA CORRESPONDE UN CONTADOR DETERMINADO POR SU POSICIÓN EN LA BATERÍA	SI
22	TODOS LOS CONTADORES CORRECTAMENTE INSTALADOS Y LEGIBLES	SI
23	NUMERO CONTADORES EN BATERÍA	SI
24	CALIBRES CONTADORES	SI
25	ROSCA ENTRADA	SI
26	ROSCA SALIDA	SI
27	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	SI

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que, contra esta disposición, que no agota la vía administrativa, puede interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente escrito. Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 13, de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración dela Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y art. 114 y ss. de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según la redacción dada por la Ley 4/99 (BOE núm. 12 de 14 de enero). Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde el día siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad. El SECRETARIO TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y NATURALEZA





Sr./Sra. CASTILLO MARTINEZ BERNARDO CL/ ORENSE, Nº 21
0020-000015
52006 MELILLA

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 63061 CONTRATO 262

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ ORENSE, Nº 21 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 262** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	NO
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	NO
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	SI
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	NO









Sr./Sra. CDAD PROP EDIF. LUGO EN CONSTITUCIÓN CL/ LUGO, Nº 30 0020-000016 52001 MELILLA

655155650

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 63090 CONTRATO 305

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ LUGO, Nº 30 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 305** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	UBICACIÓN EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SEPARA DE DEPENDENCIAS DESTINADAS A GAS Y ELECTRICIDAD	SI
2	UBICACIÓN EN ZONA DE FÁCIL ACCESO Y USO COMÚN DEL INMUEBLE, LO MÁS CERCA POSIBLE DE LA LLAVE DE PASO DEL EDIFICIO	SI
3	PUERTA DEL ARMARIO IDENTIFICADA CON UNA O MÁS HOJAS DEJANDO LIBRE AL ABRIRSE TODO EL ANCHO DEL MISMO	NO
4	CUARTO DOTADO DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA ESTANCA	NO
5	PILETA DE GOTEO CON DESAGÜE A LA ALCANTARILLA CON COTA ADECUADA	SI
6	EL ACCESO AL ALJIBE Y/O GRUPO DE PRESIÓN SEPARADO DE LA PUERTA DE ACCESO AL CUARTO DE CONTADORES Y LA ZONA DE LECTURA	SI
7	CUARTO O ARMARIO DESTINADO EN EXCLUSIVA A INSTALACIONES DE CONTADORES DE AGUA	SI
8	CERRADURA DE LOS MODELOS ACEPTADOS POR EL SERVICIO	SI
9	BATERÍA EN CIRCUITO CERRADO CON TRES TUBOS HORIZONTALES COMO MÁXIMO	SI
10	FILA SUPERIOR DE CONTADORES MÁXIMO A 1,60 M DE ALTURA DESDE EL SUELO O PUNTO DESDE EL QUE PISA EL LECTOR O INSPECTOR Y MÍNIMO A 0,50 M METROS DEL TECHO	SI
11	FILA INFERIOR SITUADA COMO MÍNIMO A 0,50 M DE ALTURA DESDE EL SUELO Y SEPARACIÓN ENTRE FILAS DE 0,25 M. DISTANCIA DEL FONDO DE LA PARED 0,16 Y FILAS DE 3 M DE ANCHO	SI
12	LOS RAMALES PRESENTAN HORIZONTALIDAD EN UN TRAMO MÍNIMO DE 35 CM	SI
13	LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA EN CONTADORES	NO
14	LA BRIDA DE CONEXIÓN A LA LLAVE DE ENTRADA A CONTADOR OVALADA, ORIENTADA DE FORMA QUE EL EJE MAYOR SEA PERPENDICULAR A LA PARED	NO





	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
15	VÁLVULA DE RETENCIÓN INCORPORADA EN LOS CONTADORES DE SALIDA.	SI
16	LLAVES PROVISTAS DE MANGUITO CON JUNTA INCORPORADA, SIN CONTRARROSCAS	NO
17	BATERÍA NO SIMULADA: LLAVE DE CORTE, BATERÍA EN CIRCUITO CERRADO, LLAVE DE ENTRADA AL CONTADOR, LLAVE DE SALIDA DEL CONTADOR, VÁLVULA DE RETENCIÓN, GRIFO DE COMPROBACIÓN, LATIGUILLO, TAPA CIEGA.	SI
18	BATERÍA NORMALIZADA (GALVANIZADA O PLÁSTICO)	SI
19	LLAVES DE SALIDA ROSCA 3/4"	SI
20	VÁLVULA RETENCIÓN ENTRADA BATERÍA	NO
21	CUADRO DE CLASIFICACIÓN EN LUGAR VISIBLE POR EL QUE SE PUEDE IDENTIFICAR A QUÉ VIVIENDA CORRESPONDE UN CONTADOR DETERMINADO POR SU POSICIÓN EN LA BATERÍA	NO
22	TODOS LOS CONTADORES CORRECTAMENTE INSTALADOS Y LEGIBLES	SI
23	NUMERO CONTADORES EN BATERÍA	SI
24	CALIBRES CONTADORES	SI
25	ROSCA ENTRADA	SI
26	ROSCA SALIDA	SI
27	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	SI

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que, contra esta disposición, que no agota la vía administrativa, puede interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente escrito. Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 13, de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración dela Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y art. 114 y ss. de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según la redacción dada por la Ley 4/99 (BOE núm. 12 de 14 de enero). Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde el día siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad. El SECRETARIO TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y NATURALEZA





Sr./Sra. CDAD PROP EDIF. LUGO EN CONSTITUCIÓN CL/ LUGO, Nº 30 0020-000017 52001 MELILLA

655155650

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 63126 CONTRATO 305

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/LUGO, Nº 30. Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 305** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	SI
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	SI
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	NO
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	NO









Sr./Sra. AMAR ALI HAMED CL/ LUGO, Nº 26 0020-000018 52001 MELILLA

627715039

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 63091 CONTRATO 312

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/LUGO, Nº 26. Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 312** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	SI
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	NO
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	SI
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	NO









Sr./Sra. **JODAR GRIMA LUIS CL/ CORUÑA, Nº 24**0020-000019
52001 MELILLA

Representante/administrador: LOSANA IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 63165 CONTRATO 372

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ CORUÑA, Nº 24 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 372** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	NO
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	NO
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	SI
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	NO









## Sr./Sra. LOSANA IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER CERVANTES Nº8

0020-000020 52001 MELILLA

952681435, 629026189, fincaslosana@gmail.com Representante/administrador: LOSANA IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 63165 CONTRATO 372

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ CORUÑA, Nº 24 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 372** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	NO
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	NO
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	SI
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	NO









Sr./Sra. ANGUITA CASTILLO PEDRO CL/ FERNANDEZ CUEVAS, N° 2, Plt LOC, 01

0020-000021

52005 MELILLA

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 61477 CONTRATO 291

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ FERNANDEZ CUEVAS, Nº 2, Plt LOC, 01 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 291** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	NO
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	SI
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	SI
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	NO









Sr./Sra. FERNANDEZ MARIN ARTURO CL/ FERNANDEZ CUEVAS, Nº 4
0020-000022

0020-000022 52005 MELILLA

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 61538 CONTRATO 284

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ FERNANDEZ CUEVAS, Nº 4 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 284** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	NO
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	SI
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	NO
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	NO









### Sr./Sra. SANMARTIN ALVAREDO, ANTONIO CL/ FERNANDEZ CUEVAS, Nº 10

0020-000023 52005 MELILLA

620785030

Representante/administrador: CONSULTING MELILLA INMOBILIARIA SLU

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 61515 CONTRATO 256

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ FERNANDEZ CUEVAS, Nº 10 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 256** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	NO
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	NO
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	NO
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	NO









# Sr./Sra. CONSULTING MELILLA INMOBILIARIA SLU MARQUES DE MONTEMAR N°29 LOCAL 1

*0020-000024* 52006 MELILLA

952696030, 620959363, consultingmelilla@gmail.com Representante/administrador: CONSULTING MELILLA INMOBILIARIA SLU

#### NOTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LA INSTALACIÓN DE AGUA Núm 61515 CONTRATO 256

Sacyr Agua, S.L. en el ámbito de la prestación del "Servicio unificado de gestión de abonados, limpieza y mantenimiento integral de las redes y acometidas de agua potable, agua reutilizada y saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa yfuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de Melilla", va a proceder a la renovación completa del parque de contadores de agua potable, y para ello ha realizado una inspección previa de su instalación, observándose en esta anomalías relacionadas más abajo que **NO PERMITEN la SUSTITUCIÓN** del Contador de Agua que contabiliza los consumos de Agua Potable en el inmueble sito en la **CL/ FERNANDEZ CUEVAS, Nº 10 . Número de Contrato de Agua Potable CONTRATO 256** 

	PUNTOS DE INSPECCIÓN	CUMPLE REQUISITO
1	LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA	SI
2	TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD	SI
3	TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO	NO
4	JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA	NO
5	VÁLVULA DE RETENCIÓN	NO
6	DIÁMETRO ROSCA ENTRADA	SI
7	DIÁMETRO ROSCA SALIDA	SI
8	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO)	NO



