



PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

Intruksi Kerja


No. Dok. : SHE/IK-06/03

PENGENDALIAN ALARM

Edisi/Rev : 03/01

Tgl. : 30 April 2021

	Dibuat oleh:	Disetujui oleh:
Jabatan	Staff K3LH	Supervisor K3LH
Tanda Tangan		
Nama		
Tanggal		

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
Intruksi Kerja		No. Dok. : SHE/IK-06/03
PENGENDALIAN ALARM		Edisi/Rev : 03/01
		Tgl. : 30 April 2021

1. Alat Yang Dipergunakan

1. Alarm
2. Kain majun
3. Kuas

2. Referensi

1. Undang Undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. ISO 45001 : 2018 klausul 8.1 : Perencanaan dan Pengendalian Operasional

3. Aspek K3LH dan APD yang dipergunakan

ASPEK K3LH	APD yang Dipergunakan
Tersengat aliran listrik	Safety shoes
Kepala : terbentur, kejatuhan benda	Safety Helmet
Kaki : tersandung, kejatuhan benda	Safety Shoes
Paparan Uap Kimia	Masker Cartridge
Paparan Debu	Masker Debu
Mata : Iritasi	Kacamata / Safety Glass


4. Dokumen Pendukung

1. Checklist Pengecekan Alarm (SHE/F-06/01)

5. Instruksi Kerja

5.1. Pemeriksaan

1. Pemeriksaan alarm dilakukan setiap 1 bulan sekali,
2. Proses pemeriksaan alarm didahului oleh pengumuman yang diberikan oleh pihak security.
3. Tekan tombol emergency alarm selama \pm 15 detik sebanyak 2 kali dan pastikan alarm berfungsi (mengeluarkan bunyi).

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
Intruksi Kerja		No. Dok. : SHE/IK-06/03
PENGENDALIAN ALARM		Edisi/Rev : 03/01
		Tgl. : 30 April 2021


4. Periksa kondisi sakalar
5. Hasil pemeriksaan dicatat dalam kartu control (TAG card) dan diparaf dengan nama.

5.2. Pemeliharaan

1. Bersihkan sakalar dan tanda emergency alarm dari debu yang menempel dengan menggunakan kain kering.
2. Untuk pemeliharaan yang bersifat teknis (kelistrikan) dilakukan oleh pihak Maintenance departement.
3. Untuk jadwal pemeliharaan emergency alarm berdasarkan jadwal yang dibuat oleh Maintenance departement.

5.3. Pengoperasian Alarm

Alarm/sirine kebakaran akan aktif dengan menekan tombol Emergency Alarm yang ada di Office. Alarm/sirine kebakaran akan mengeluarkan suara yang khas dan panjang sebagai tanda telah terjadi kondisi yang berbahaya (emergency) di wilayah PT. Molindo Raya Industrial

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
Intruksi Kerja		No. Dok. : SHE/IK-06/03
PENGENDALIAN ALARM		Edisi/Rev : 03/01
		Tgl. : 30 April 2021

Lampiran - 1

SEJARAH REVISI

Rev	Keterangan Perubahan	Hal	Tanggal	Disetujui
01	1. Perubahan Referensi berkaitan dengan migrasi dari OHSAS 18001 ke ISO 45001:2018.	2	30-Apr-21	

RNI/F-01/08