

MODUL 1 · SIGNALE IM TRAF0-GESCHÄFT

Das Trafo-Geschäft: wo Signale wirken

Diese Seite hält fest, worüber wir heute reden — und worüber nicht. Bitte mitschreiben und annotieren; das Board ist die Live-Fläche, dieses Blatt die Landkarte in Ihrer Hand.

1 · Zwei Geschäfte trennen

„Trafo“ meint zwei verschiedene Dinge: die Ortsnetzstation im eigenen Netz (reguliert, Eigenbedarf, kein Vertrieb) und die Kundenstation beim Industrie-, Gewerbe- oder Kommunalkunden (Wettbewerbsmarkt — hier findet Verkauf und Wartung statt).

2 · Wartung ist der Zugang

Im Kundenstationsgeschäft ist die Wartung nicht das Geschäft, sondern der Zugang. Das Volumen steckt in Ersatz und Neubau. Die Wartungsliste ist damit die eigentliche Vertriebspipeline.

3 · Timing = Lieferzeit

Wer 12–18 Monate vor der Notwendigkeit anspricht, kann liefern und verkauft. Wer 3 Monate vorher kommt, kann nicht liefern — unabhängig vom Angebot. Timing ist Beschaffungsrealität.

Wo die Eigentumsgrenze verläuft

NETZSEITE · WESTFALEN WESER NETZ

Ortsnetzstation

- Gehört dem Netzbetreiber
- Regulierte Investition (Erlösbergrenze)
- Rolle für den Vertrieb: **keine** — Eigenbedarf
- Daten umfangreich, aber nach § 6a EnWG für den Dienstleistungsvertrieb **gesperrt**

Zerschließungspunkt = Eigentumsgrenze

KUNDENSEITE · ENERGIESERVICE

Übergabe- / Kundenstation

- Gehört dem Anschlussnehmer (Industrie, Gewerbe, Kommune, WoWi, EE-Betreiber)
- Freier Wettbewerbsmarkt — Vergabe nach Preis, Termin, Vertrauen
- **Das eigentliche Geschäft:** Verkauf, Errichtung, Wartung, Betriebsführung
- Daten: teils eigene Kundendaten (zulässig), teils öffentlich zu erschließen

Beide Gesellschaften verdienen am selben Vorgang — aber zwischen ihnen dürfen keine Daten fließen (§ 6a EnWG). Genau das ist der Grund, warum ein Signalkatalog überhaupt nötig ist: Im eigenen Netz weiß WW alles; hinter dem Übergabepunkt, wo verkauft wird, fast nichts. — Schematische Darstellung nach IntakeLab-Hintergrundpapier v1.3.

Warum der Workshop stattfindet. Die Energieservice Westfalen Weser bündelt seit 1.12.2024 Wärme, Infrastruktur, E-Mobilität und Wasser unter einem Dach und wuchs dabei von 70 auf rund 150 Mitarbeitende. Eine junge, zusammengesetzte Organisation hat noch keine eingespielten Vertriebsprozesse — genau diese Lücke füllt der Signalkatalog. Inhaltlicher Hausherr Infrastruktur: Dr. Marco Stieneker.

Ein Signal = Bedarf + Zeit + Handlung

Ein Signal ist mehr als eine Nachricht. Es erfüllt drei Bedingungen gleichzeitig:

Bedingung	Bedeutung
Bedarfsindikation	Das Ereignis zeigt einen konkreten, deckbaren Bedarf des Zielunternehmens.
Zeitliche Relevanz	Aktuell (typisch letzte 90 Tage) — es entsteht ein Handlungsfenster.
Handlungsanbindung	Lässt sich in eine konkrete Vertriebsaktion übersetzen (Anruf, Einladung, Angebot).

Die fünf Signaltypen

Typ	Beispiele
Investition	Neubau, Expansion, Akquisition, Kapitalerhöhung, Fördermittelusage
Transformation	Digitalisierung, Restrukturierung, neue Geschäftsfelder, ESG-Umstellung
Personal	Wechsel in Werkleitung / Technischer Leitung / Instandhaltung, neue Rollen
Regulierung	Neue Gesetze, Compliance-Pflichten, Ausschreibungen, Förderanträge
Krise	Störung/Ausfall, Schaden, Insolvenz, Rechtsstreit

Der Katalog steht auf drei Säulen (+ Verstärker + gesperrte Quellen)

Säule A — eigene Daten (stärkste, nur Bestand)

- **A1** Station >30 J im Wartungsbestand, Trafo/Schaltanlage original
- **A2** DGUV-V3-/VDE-Prüfung mit Mängeln + Frist
- **A3** Störungseinsatz in den letzten 12 Monaten
- **A4** Wartungsvertrag läuft aus, seit 12 Mon. kein Kontakt
- **A5** SF6-Schaltanlage im Bestand

Säule B — öffentliche Altersproxys

- **B1** Gewerbegebiet erschlossen 1980–1996
- **B2** Firmenjubiläum / Ersteintrag am Standort
- **B3** älteste MaStR-Einheit am MS-Anschluss vor 1996
- **B5** §19-Großabnehmer seit >10 J gelistet

Säule C — datierte Auslöser (öffnen das Fenster)

- **C1** Leistungsbedarf steigt (Erweiterung, Ladeinfra, Großwärmepumpe, PV in Planung)
- **C2** Eigentümer-/Betreiberwechsel
- **C4** neue Technische Leitung (100-Tage-Fenster)
- **C5** EnEfG-§9-Plan nennt Trafo-Maßnahme
- **C6** Energieaudit-Turnus (Welle 2027)
- **C7** Schaden / Brand

Verstärker D · gesperrt E

- **D1** >7.000 Benutzungsstunden · **D2** SF6+Erweiterung → Vollersatz · **D3** Lieferzeit · **D4** keine Trafo-Förderung
- **E** Netzdaten nach §6a gesperrt — je Quelle zulässiger öffentlicher Ersatz aus A/B/C

Verschnitt. Eine Zeile entsteht, wenn ein Standort aus der Kohorte ein Altersindiz (A1 oder ≥2 aus B) **und** einen datierten Auslöser (aus C) hat. Scoring: 5 Dimensionen à 0–2 Punkte (Belegbarkeit, Zeitfenster, Passung, Volumen, Häufigkeit) — ab 8 Punkten Katalog v0.
Merksatz: **Alter ist die Kohorte, der Auslöser ist das Signal.**

Vorschlag: fünf Startsignale — bitte abhaken & priorisieren

Der Workshop soll 3–5 Signale auswählen. Dieser Vorschlag darf im Raum verworfen werden.

- ☐ **A1 × A4** — Station >30 J im Wartungsbestand **und** Vertrag läuft ohne Kontakt aus. Das Geschäft, das man heute hat und morgen verlieren kann. Sofort umsetzbar, null Datenkosten, höchste Trefferquote.
- ☐ **A2 / A3** — Prüfmängel mit Frist & Störungseinsätze. Kurze Fenster, hohe Abschlusswahrscheinlichkeit — macht aus dem Wartungsdienstleister den Ersatzlieferanten.
- ☐ **C1 × B1** — Leistungsbedarf steigt in einem Gebiet der 1980er/90er. Das Neugeschäft im Ersatz; Adressat ist der Elektroplaner, nicht erst der Bauherr.
- ☐ **C2** — Betreiberwechsel. Der neue Eigentümer prüft, was er übernommen hat; Betreiberverantwortung ist sein Haftungsthema. Einstieg über die DGUV-V3-Prüfung.
- ☐ **A5 + D2** — SF6 im Bestand. Strukturthema mit festen Daten (2026 / 2030 / 2035), das jede Erweiterung zum Vollersatz macht.

Schlüsselzahlen (Größenordnungen — im Gespräch bei Dr. Stieneker gegenprüfen)

Position	Größenordnung	Zeit / Regel	Wert
Station ab Werk 250 kVA (Kompakt)	20.000–40.000 €	Lieferzeit MS-Transformator	6–12 Monate
630 kVA (Kompakt)	50.000–80.000 €	Lieferzeit Leistungstransformator	18–36 (Siemens) / 12–24 (Hitachi)
1.000 kVA (begehbar)	rund 100.000 €	Beauftragung → Inbetriebnahme Station	4–12 Monate
1.600 kVA (begehbar)	120.000–150.000 €	Nutzungsdauer Verteiltransformator	30–40 Jahre
Baukostenzuschuss Mittelspannung (1.000 kW)	rund 125.000 € netto	DGUV V3 / VDE 0105-100	alle 4 J, Schutz jährlich
Jahreswartung je Kundenstation	rund 1.300 € netto	SF6 bis 24 kV neu verboten	ab 1.1.2026
Wandlerschrank-Umbau mit Messung	rund 13.300 € netto	Ökodesign Stufe 2 (Verlustgrenzen)	seit 1.7.2021

Die kommerzielle Pointe: Bei einem 1.000-kW-Anschluss ist der Baukostenzuschuss (~125.000 € an WW Netz) größer als die Station (~100.000 € ab Werk) — plus Tiefbau, Kabel, Planung. Ein Kunde, der über einen Neuanschluss nachdenkt, spricht über eine Viertelmillion Euro aufwärts. Und: ~1.300 € Jahreswartung stehen ~100.000 € Ersatzwert gegenüber — Verhältnis rund 1:77. Der Wartungsvertrag trägt nicht das Geschäft, sondern die Position.

Vor dem Pilot zu klären (zwei Gates): (1) §6a-EnWG-Klärung zu den gesperrten Netzquellen durch WWE-Recht. (2) Datenschutz: AVV nach Art. 28 DSGVO, dokumentierte Vereinbarkeitsprüfung (Wartungsdaten → Vertrieb), Werbesperrliste, Übergabe des Wartungsbestands ohne Ansprechpartnerdaten.

Quellen: IntakeLab-Hintergrundpapier „Das Trafo-Geschäft aus Sicht der Westfalen Weser“ v1.3 (09.09.2026) · IntakeLab-Signalkatalog v0 „Trafo-Ersatzgeschäft“ v0.2 (09.09.2026) · Sales-Transformation-Konzept. Alle Preis-/Zeitangaben sind Größenordnungen zur Orientierung, keine Angebotspreise.