

 **IMPRESA MANCA S.p.A.**
SARROCH - VILLA D'ORRE

SCHEDA SCQ PALO E

MICRO PALO

Cantiere Codice TL3

TYRRHENIAN LINK HVDC –

SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 20A

DESCRIZIONE		PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna							
Stazione di conversione		HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compiler subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.							
DATA 28/04/2025				CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03							
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 298	N° 295	N° 302	N° 301	N° 300	N° 299	N° 298	N° 296	N° 180	N° 183
Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Diametro Palo	mm	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m	4,5-6,9	3,2-6,9	2,9-6,9	3,0-6,9	3,3-6,9	2,9-6,9	3,2-6,9	3,2-6,9	1,3-6,9	1,3-6,9
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.
Spessore copriferro	~ ≥4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	N.A.	N.A.	25	25	25	25	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	N.A.	FG	FG	FG	FG	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
1° Betoniera	DDT n.	085A00 0902	085A00 0905	085A00 0900	085A00 0900	085A00 0900	085A00 0900	085A00 0902	085A00 0902	N.A.	N.A.
2° Betoniera		N.A.	085A00 0907	N.A.	N.A.	N.A.	085A00 0902	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Volume CLS gettato	mc	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	N.A.	N.A.
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)



IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH VILLA D'ORRI
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)



Committente (IAC Firma)

