



**OPERE
GEOTECNICHE**
dal 1989



Cantiere Codice TL3
**TYRRHENIAN LINK HVDC –
 SDC SELARGIUS**

Scheda rev.03

n° 23A

DESCRIZIONE	PROGETTO
-------------	----------

Stazione di conversione HVDC "TYRRENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 05/05/2020

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO

Lunghezza Palo (Progetto)	m	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Diametro Palo	mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m	6,0-8,9	5,4-8,9	5,8-8,9	6,0-8,9	5,6-8,9	6,0-8,9	6,0-8,9	6,0-8,9	6,0-8,9	7,0-8,9

GABBIA DI ARMATURA

[illegible]

PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO

[illegible]

NOTE

***Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m**

Appaltatore (Firma)



IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH VILLA D'ORRI
P.IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)**Committente (IAC Firma)**

Committente (IAC Firma)

SCHEMA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 24 A

DESCRIZIONE		PROGETTO									
Stazione di conversione		HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"									
DATA		06/05/2025									
DESCRIZIONE		PROGETTO									
Stazione di conversione		HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"									
COMPILATORE		CLIENTE FINALE									
Biagio Origa		TERNA RETE ITALIA S.P.A.									
CODICE PLANIMETRIA		DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03									
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO											
Lunghezza Palo (Progetto)		m									
Diametro Palo		mm									
Controllo verticalità a bolla		± 1 %									
Coordinate planimetriche		Posiz. picchetto ± 5 %									
Prof. roccia e Prof. scavo		m									
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia		Controllo visivo									
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm		Controllo visivo									
Quota finale gabbia		metri s.l.m.									
Spessore copriferro		~ ≥ 4 cm									
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP		Cm									
Identif.ne prelievo CLS		Sigla Verbale DL									
1° Betoniera		DDT n.									
2° Betoniera											
Volume CLS gettato		mc									
Quota fine getto		metri s.l.m.									

NOTE

Appaltatore (Firma)

Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)