

[illegible]

SCALA 1:10

0 100 200 300 400 500 mm

SPIRALE Ø 10 / 15 mm

BARRE LONGITUDINALI
10 Ø 20

ANNELLI INTERNI
(CON FUNZIONE DI IRRIGIDIMENTO)

GABBIA Ø 20/150 cm

PALO TRIVELLATO
Ø 600 mm

75

COPRIFERRO MINIMO

PARTICOLARE DISTANZIATORI

SCALA 1:10

0 100 200 300 400 500 mm

DISTANZIATORI
Ø 16 L= 55 cm

Dimensions shown in the drawings include:
Top view diameters: 390, 450, 600 mm.
Side view heights: 150, 40, 150, 40, 150 mm.
Distances between stiffeners: 150, 40, 150 mm.
Stiffener diameter: Ø 16.

COORDINATE PALI				
N. PALO	X	Y	ØPALO	L
	[m]	[m]	[mm]	[m]
367	512503.848	4349508.799	600	10

	TIPOLOGIA	Ø PALO	L [m]	n. TOT	q.ta testapalo
	PALO TRIVELLATO	Ø 600	10.00	30	-3.20m

SCHEMA PIEGATURA FERRI

dBr = diametro mandrino
 $\varnothing$ = diametro barra

NOTA: il raggio di piegatura ferri è interno alla curva

	DIAMETRO MANDRINO	RAGGIO PIEGATURA
$\varnothing$ Barra < $\varnothing 16$	$dBr = 4\varnothing$	$R = 3\varnothing$
$\varnothing$ Barra > $\varnothing 16$	$dBr = 7\varnothing$	$R = 4\varnothing$

	L	D
$\varnothing$ Barra < $\varnothing 20$	250	40
$\varnothing$ Barra > $\varnothing 20$	300	50

- LA LUNGHEZZA DEI PALI TRIVELLATI DOVRÀ IN OGNI CASO GARANTIRE UNA LUNGHEZZA MINIMA DI 6 METRI. SI PRECISA, INOLTRE, CHE CIASCUN PALO DOVRÀ ASSICURARE UN IMMORSAMENTO ALL'INTERNO DELLA FORMAZIONE DI MARNA LITOIDE (U.G. C) PER UNA PROFONDITÀ NON INFERIORE A UN METRO

