

Technical drawing of a reinforced concrete pile (PALO) showing its cross-section and longitudinal reinforcement details.

Dimensions and Spacing:

- Pile Diameter: 100 cm
- Pile Length: 10.40 m
- Reinforcement Spacing: 150 cm
- Reinforcement Bar Diameter: 3 x 3 Ø16
- Distance between bars: 120 cm
- Inter-axis distance: 300 cm (see detail)

Labels and Notes:

- QUOTA TESTA PALO (3.20 m DA P.C.)
- BARRE DI RIPRESA
- DISTANZIATORI 3 x 3 Ø16 DISPOSTI OGNI 120" INTERASSE = 300 cm (VEDI PARTICOLARE)
- SEZ. I
- 2) STAFFA SPIRALE Ø16 L=450
- U.G. C
- 80

SCALA 1:10

0 100 200 300 400 500 mm

SPIRALE Ø 10 / 15 mm

BARRE LONGITUDINALI
10 Ø 20

ANNELLI INTERNI
(CON FUNZIONE DI IRRIGIDIMENTO)

GABBIA Ø 20/150 cm

PALO TRIVELLATO
Ø 600 mm

75

COPRIFERRO MINIMO

390

450

600

PARTICOLARE DISTANZIATORI

SCALA 1:10

0 100 200 300 400 500 mm

530

150

40

150

40

40

40

DISTANZIATORI
Ø 16 L = 55 cm

COORDINATE PALI				
N. PALO	X	Y	ØPALO	L
	[m]	[m]	[mm]	[m]
370	512505.593	4349502.63	600	10

I COPRIFERRI SONO CALCOLATI TRA LA SUPERFICIE ESTERNA DELL'ELEMENTO E LA SUPERFICIE ESTERNA DELLA STAFFA O DEL FERRO ESTERNO.
OVE NON ALTRIMENTI INDICATO LA SOVRAPPOSIZIONE MINIMA TRA LE BARRE SARA' PARI A 40 VOLTE IL DIAMETRO.

☐ Pali trivellati:	
- coordinate planimetriche del centro del palo (rispetto al diametro)	±5%
- verticalità	±1%
- lunghezza	± 25 cm
- diametro finito	±5%
- quota testa palo	±5 cm

Quote scavo a sezione fabbricati principali per pali trivellati

Q.ta pavimentazione di progetto impianto +54,00

Q.ta p.c. attuale +53,20

SCHEMA PIEGATURA FERRI

dBr = diametro mandrino
 $\varnothing$ = diametro barra

NOTA il raggio di Piegatura ferri è interno alla curva

	DIAMETROMANDRINO	RAGGIOPIEGATURA
$\varnothing$ Barra < $\varnothing 16$	$dBr = 4\varnothing$	$R = 3\varnothing$
$\varnothing$ Barra > $\varnothing 16$	$dBr = 7\varnothing$	$R = 4\varnothing$

	L	D
$\varnothing$ Barra < $\varnothing 20$	250	40
$\varnothing$ Barra > $\varnothing 20$	300	50

- LA LUNGHEZZA DEI PALI TRIVELLATI DOVRÀ IN OGNI CASO GARANTIRE UNA LUNGHEZZA MINIMA DI 6 METRI. SI PRECISA, INOLTRE, CHE CIASCUN PALO DOVRÀ ASSICURARE UN IMMORSAMENTO ALL'INTERNO DELLA FORMAZIONE DI MARNA LITOIDE (U.G. C) PER UNA PROFONDITÀ NON INFERIORE A UN METRO