

Technical drawing of a reinforced concrete wall section (SEZ. I) showing reinforcement details. The wall has a total height of 1000 cm and a thickness of 30 cm. The reinforcement includes vertical bars (100/20=1070cm) and horizontal bars (3x3 Ø16) with stirrups (DISTANZIATORI) spaced at 120 cm. The drawing also shows the base reinforcement (BARRE DI RIPRESA) and the location of the reinforcement cage (CAGELLI O BRACCIALI) with a spacing of 150 cm. The wall is labeled 'SEZ. I' and '2) STAFFA SRALEPH 10/15 L=450'.

SCALA 1:10

0 100 200 300 400 500 mm

SPIRALE Ø 10 / 15 mm

BARRE LONGITUDINALI
10 Ø 20

ANNELLI INTERNI
(CON FUNZIONE DI IRRIGIDIMENTO)

GABBIA Ø 20/150 cm

PALO TRIVELLATO
Ø 600 mm

75

COPRIFERRO MINIMO

PARTICOLARE DISTANZIATORI

SCALA 1:10

0 100 200 300 400 500 mm

530

150

40

150

40

40

40

DISTANZIATORI
Ø 16 L= 55 cm

COORDINATE PALI				
N. PALO	X	Y	ØPALO	L
	[m]	[m]	[mm]	[m]
374	512510.258	4349501.419	600	10

	TIPOLOGIA	Ø PALO	L [m]	n. TOT	q.ta testapalo
	PALO TRIVELLATO	Ø 600	10.00	30	-3.20m

SCHEMA PIEGATURA FERRI

d_B = diametro mandrino
 $\varnothing$ = diametro barra

NOTA: il raggio di piegatura ferri è interno alla curva

	DIAMETRO MANDRINO	RAGGIO PIEGATURA
$\varnothing \text{ Barra} < \varnothing 16$	$d_B = 4\varnothing$	$R = 3\varnothing$
$\varnothing \text{ Barra} > \varnothing 16$	$d_B = 7\varnothing$	$R = 4\varnothing$

	L	Ø
$\varnothing \text{ Barra} < \varnothing 20$	250	40
$\varnothing \text{ Barra} > \varnothing 20$	300	60

• LA LUNGHEZZA DEI PALI TRIVELLATI DOVRÀ IN OGNI CASO GARANTIRE UNA LUNGHEZZA MINIMA DI 6 METRI. SI PRECISA, INOLTRE, CHE CIASCUN PALO DOVRÀ ASSICURARE UN IMMORSAMENTO ALL'INTERNO DELLA FORMAZIONE DI MARNA LITOIDE (U.G. C) PER UNA PROFONDITÀ NON INFERIORE A UN METRO

