

SCHEDA SCQ PALO E  
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3  
TYRRHENIAN LINK HVDC –  
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03  
n° 13

**DESCRIZIONE**  
Stazione di conversione    HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

**PROGETTO**  
Stazione di conversione    HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

**Site Manager** Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna  
**Compilatore** subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa    **CLIENTE FINALE**    TERNA RETE ITALIA S.P.A.

**DATA**    16/10/2026

**CODICE PLANIMETRIA** DCHR20103C27533\_02 e DCHR20103C28013\_03

| PARAMETRI ESECUTIVI                      | SCAVO                 | N° 3+3                                                               | N° 3+4                                                               | N° 3+2                                                               | N° 3+1                                                               | N° 3+0                                                               | N° 4+7                                                               | N° 4+9                                                               | N° 3+8                                                               | N°                                                        | N°                                                        |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lunghezza Palo (Progetto)                | m                     | 10,9                                                                 | 10,9                                                                 | 10,9                                                                 | 10,9                                                                 | 10,9                                                                 | 12,9                                                                 | 12,9                                                                 | 10,9                                                                 |                                                           |                                                           |
| Diametro Palo                            | mm                    | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 30C | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input checked="" type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 | <input type="checkbox"/> 600 <input type="checkbox"/> 300 |
| Controllo verticalità a bolla            | ± 1 %                 | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X= 0<br>Y= 0                                                         | X=<br>Y=                                                  | X=<br>Y=                                                  |
| Coordinate planimetriche                 | Posiz_picchetto ± 5 % | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   |                                                           |                                                           |
| Prof. roccia e Prof. scavo               | m                     | 8,0-10,9                                                             | 8,0-10,9                                                             | 8,0-10,9                                                             | 8,0-10,9                                                             | 8,0-10,9                                                             | 8,5-12,9                                                             | 8,6-12,9                                                             | 8,0-10,9                                                             | -                                                         | -                                                         |
| <b>GABBIA DI ARMATURA</b>                |                       |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                           |                                                           |
| Conservazione e Pulizia                  | Controllo visivo      | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | OK                                                                   |                                                           |                                                           |
| *Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm | Controllo visivo      | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 |                                                           |                                                           |
| Quota finale gabbia                      | metri s.l.m           | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | 51,70                                                                |                                                           |                                                           |
| Spessore copriferro                      | ~ ≥ 4 cm              | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | OK                                                                   | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | OK                                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO</b>     |                       |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                           |                                                           |
| SLUMP                                    | Cm                    | 23,5                                                                 | 23                                                                   | 23,5                                                                 | N.A.                                                                 | 23                                                                   | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | 23                                                                   |                                                           |                                                           |
| Identif.ne prelievo CLS                  | Sigla Verbale DL      | N.A.                                                                 | 64                                                                   | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | 64                                                                   |                                                           |                                                           |
| 1° Betoniera                             | DDT n.                | 085A00<br>0774                                                       | 085A50<br>0509                                                       | 085A00<br>0774                                                       | 085A00<br>0774                                                       | 085A50<br>0509                                                       | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | 085A50<br>0509                                                       |                                                           |                                                           |
| 2° Betoniera                             |                       | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 |                                                           |                                                           |
| Volume CLS gettato                       | mc                    | 4,0                                                                  | 4,0                                                                  | 4,0                                                                  | 4,0                                                                  | 4,0                                                                  | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | 4,0                                                                  |                                                           |                                                           |
| Quota fine getto                         | metri slm             | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | 51,70                                                                | N.A.                                                                 | N.A.                                                                 | 51,70                                                                |                                                           |                                                           |

NOTE

\*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m