

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
**TYRRHENIAN LINK HVDC –
 SDC SELARGIUS**

Scheda
n° 8

DESCRIZIONE		PROGETTO									
Stazione di WEST"		di conversione HVDC "TYRRENIAN LINK		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa							
				CLIENTE FINALE TERNI RETE ITALIA S.P.A.							
DATA 09/04/2026				CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03							
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 410	N° 413	N° 406	N° 407	N° 409	N° 408	N° 402	N° 405	N°	N°
Profondita' Palo	M	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9		
Diametro Palo	Mm	600 □ 300	600 □ 300	600 □ 300	600 □ 300	600 □ 300	600 □ 300	600 □ 300	600 □ 300	600 □ 300	600 □ 300
Controllo Verticalita' a bolla	max 1,15°	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ≤ 10 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
Quota roccia e Quota finale	m	8,0-11,0	8,0-11,0	8,0-11,0	8,0-11,0	8,0-11,0	8,0-11,0	8,0-11,0	8,0-11,0		
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.		
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	N.A.		
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.		
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	26	26	26	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	57	57	57	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
1° Betoniera	DDT n.	085400 0705	085400 0705	085400 0705	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
2° Betoniera		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Volume CLS gettato	Mc	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	N.A.	N.A.	N.A.		
Quota fine getto	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.	N.A.		
NOTE		*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m									

Appaltatore (Firma)

IMPRESA MANCA S.p.A.

Subappaltatore (Firma)

Boydell

Committente (IAC Firma)

Out to