

SCHEDA PALI SCQ PALO E
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda
n° 1

DESCRIZIONE

PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

SITE MANAGER IMPRESA MANCA MAURIZIO PINNA
COMPILATORE SUBAPPALTI OPERE GEOTECNICHE: BIANCO ORIGA

CLIENTE FINALE

TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 26/03/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03


PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 431	N° 433	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°
Profondita' Palo	M	12,9	12,9								
Diametro Palo	Mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300
Controllo Verticalita' a bolla	max 1,15°	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=	X=	X=	X=	X=	X=	X=	X=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ≤ 10 cm	OK	OK								
Quota roccia e Quota finale	m	8,1-12,9	8,2-12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	N.A.	N.A.								
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.								
Quota finale gabbia	□ 0,00 m / Quota 51.70	N.A.	N.A.								
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	N.A.	N.A.								
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	N.A.	N.A.								
Identif.ne prelievo CLS	Sigla VERBALE DL	N.A.	N.A.								
1° Betoniera	DDT n.	N.A.	N.A.								
2° Betoniera		N.A.	N.A.								
Volume CLS gettato	Mc	N.A.	N.A.								
Quota fine getto	metri slm	N.A.	N.A.								


NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m

Appaltatore (Nome Cognome Firma)

IMPRESA MANCA S.p.A.
SARNOCH VILLA D'ORRI
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Nome Cognome Firma)

BIANCO ORIGA (OPERE GEOTECNICHE)

Committente (Nome Cognome Firma)

ING. ANTONIO CONTO (IAC)

SCHEDA PALI SCQ PALO E
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda
n° 3

DESCRIZIONE

PROGETTO

conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK

Stazione di WEST"

SITE MANAGER APPALCATORE IMPRESA MANCA

MAURIZIO PINNA

CLIENTE FINALE

TERNI RETE ITALIA S.P.A.

COMPLETATORE SUBAPPALCATORE OPERE GEOTECNICHE: BRAGIO ORIGA

DATA 30/03/2020

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 434	N° 433	N° 431	N° 423	N° 424	N°	N°	N°	N°	N°
Profondita' Palo	M	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9					
Diametro Palo	Mm	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	600 300	600 300	600 300	600 300	600 300
Controllo Verticalita' a bolla	max 1,15°	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=	X=	X=	X=	X=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ≤ 10 cm	OK	OK	OK	OK	OK					
Quota roccia e Quota finale	m	8,2-12,9	8,2-12,9	8,1-12,9	8,9-12,9	8,3-10,5	-	-	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	N.A.	N.A.					
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	OK	OK	OK	N.A.	N.A.					
Quota finale gabbia	0,00 m / Quota 51.70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.					
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	N.A.	N.A.					
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	22	22	N.A.	N.A.	N.A.					
Identif.ne prelievo CLS	Sigla VERBALE DL	50	50	N.A.	N.A.	N.A.					
1° Betoniera	DDT n.	085A50 0452	085A50 0452	085A50 0452	N.A.	N.A.					
2° Betoniera		N.A.	N.A.	085A00 0612	N.A.	N.A.					
Volume CLS gettato	Mc	4,3	4,5	4,5	N.A.	N.A.					
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.					

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m

Appaltatore (Nome Cognome Firma)

Subappaltatore (Nome Cognome Firma)

Committente (Nome Cognome Firma)

IMPRESA MANCA S.p.A.

CARROCCIA DELLA D'ORRÌ

BRAGIO ORIGA

1AC