

SCHEDA PALI SCQ PALO E
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda
n° 3

DESCRIZIONE

PROGETTO

conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK

Stazione di WEST"

SITE MANAGER APPALCATORE IMPRESA MANCA

MAURIZIO PINNA

CLIENTE FINALE

TERNI RETE ITALIA S.P.A.

COMPLETATORE SUBAPPALCATORE OPERE GEOTECNICHE: BRAGIO ORRIGIA

DATA 30/03/2020

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 434	N° 433	N° 431	N° 423	N° 424	N°	N°	N°	N°	N°
Profondita' Palo	M	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9					
Diametro Palo	Mm	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	X 600 300	600 300	600 300	600 300	600 300	600 300
Controllo Verticalita' a bolla	max 1,15°	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=	X=	X=	X=	X=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ≤ 10 cm	OK	OK	OK	OK	OK					
Quota roccia e Quota finale	m	8,2-12,9	8,2-12,9	8,1-12,9	8,9-12,9	8,3-10,5					
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	N.A.	N.A.					
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	OK	OK	OK	N.A.	N.A.					
Quota finale gabbia	0,00 m / Quota 51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.					
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	N.A.	N.A.					
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	22	22	N.A.	N.A.	N.A.					
Identif.ne prelievo CLS	Sigla VERBALE D	50	50	N.A.	N.A.	N.A.					
1° Betoniera	DDT n.	085A50 0452	085A50 0452	085A50 0452	N.A.	N.A.					
2° Betoniera		N.A.	N.A.	085A00 0612	N.A.	N.A.					
Volume CLS gettato	Mc	4,3	4,5	4,5	N.A.	N.A.					
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.					

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,50 m

Appaltatore (Nome Cognome Firma)

Subappaltatore (Nome Cognome Firma)

Committente (Nome Cognome Firma)

IMPRESA MANCA S.p.A.

CARROCCI

ELLA D'ORRIGIA

BRAGIO ORRIGIA

IAC