



IMPRESA MANCA
 COSTRUZIONI GENERALI SpA





SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC – SDC SELARGIUS

Scheda
 n° 6

DESCRIZIONE
 Stazione WEST"

PROGETTO
 di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna
 Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 02/04/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 432	N° 422	N° 418	N° 419	N°	N°	N°	N°	N°	N°
Profondita' Palo	M	12,0	12,0	12,0	12,0						
Diametro Palo	Mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300
Controllo Verticalita' a bolla	max 1,15°	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=	X=	X=	X=	X=	X=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ≤ 10 cm	OK	OK	OK	OK						
Quota roccia e Quota finale	m	8,0-12,0	9,3-12,0	2,4-12,0	8,5-12,0	-	-	-	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK						
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.						
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70						
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK						
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	28	28	28	N.A.						
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	53	53	53	53						
1° Betoniera	DDT n.	085A50 0462	085A50 0462	085A60 0462	N.A.						
2° Betoniera		N.A.	N.A.	085A00 0659	085A00 0659						
Volume CLS gettato	Mc	4,5	3,75	3,75	4,0						
Quota fine getto	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70						

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m



Appaltatore (Firma)
 SARRICH VILLA D'ORRI
 P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)


Committente (IAC Firma)
