

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
**TYRRHENIAN LINK HVDC –
 SDC SELARGIUS**

Scheda
n° 7

DESCRIZIONE		PROGETTO		CODICE PLANIMETRIA							
Stazione WEST"		di conversione HVDC "TYRRENIAN LINK		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna				CLIENTE FINALE TERNI RETE ITALIA S.P.A.			
DATA 08/04/2026						DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03					
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 416	N° 415	N° 411	N° 414	N° 412	N° 410	N° 413	N°	N°	N°
Profondita' Palo	M	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9			
Diametro Palo	Mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300
Controllo Verticalita' a bolla	max 1,15°	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=	X=	X=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ≤ 10 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
Quota roccia e Quota finale	m	8,4 - 11,0	8,5 - 11,0	8,5 - 11,0	7,8 - 11,0	8,0 - 11,0	8,0 - 11,0	8,0 - 11,0	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.			
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.			
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.			
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	N.A.	22,5	23,5	23,5	22,5	N.A.	N.A.			
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	N.A.	55	55	N.A.	N.A.	N.A.			
1° Betoniera	DDT n.	035A 00 0688	085A 00 0686	085A 00 0685	085A 00 0685	085A 00 0685	N.A.	N.A.			
2° Betoniera		N.A.	085A 00 0688	N.A.	N.A.	085A 00 0686	N.A.	N.A.			
Volume CLS gettato	Mc	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	N.A.	N.A.			
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.			
*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m											

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m

Appaltatore (Firma) **IMPOSA MANCA S.p.A.**
SARROCH VILLA D'ORRI
P.IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)