

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda
n° 7

DESCRIZIONE PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK
WEST"

DATA 08/04/2026

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 416	N° 415	N° 411	N° 414	N° 412	N° 410	N° 413	N°	N°	N°
Profondita' Palo	M	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9			
Diametro Palo	Mm	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300
Controllo Verticalita' a bolla	max 1,15°	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=	X=	X=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ≤ 10 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
Quota roccia e Quota finale	m	8,4 - 11,0	8,5 - 11,0	8,5 - 11,0	8,8 - 11,0	8,0 - 11,0	8,0 - 11,0	8,0 - 11,0	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.			
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.			
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.			
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	N.A.	22,5	23,5	23,5	22,5	N.A.	N.A.			
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	N.A.	55	55	N.A.	N.A.	N.A.			
1° Betoniera	DDT n.	035A00 0688	085A00 0686	085A00 0685	085A00 0685	085A00 0685	N.A.	N.A.			
2° Betoniera		N.A.	085A00 0688	N.A.	N.A.	085A00 0686	N.A.	N.A.			
Volume CLS gettato	Mc	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	N.A.	N.A.			
Quota fine getto	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	N.A.	N.A.			

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0.90 m

Subappaltatore (Firma)

Biagio Origa

Committente (IAC Firma)

Aut. Gen.