

SCHEDA SCQ PALO E

MICRO PALO

Cantiere Codice TL3

TYRRHENIAN LINK HVDC –

SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 203

DESCRIZIONE

Stazione di conversione

PROGETTO

HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 28 / 04 / 2025

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 182	N° 184	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9								
Diametro Palo	mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= Y=	X= Y=	X= Y=	X= Y=	X= Y=	X= Y=	X= Y=	X= Y=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %	OK	OK								
Prof. roccia e Prof. scavo	m	1,3 - 6,9	1,3 - 6,9	-	-	-	-	-	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	N.A.	N.A.								
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.								
Quota finale gabbia	metri s.l.m	N.A.	N.A.								
Spessore copriferro	~ ≥4 cm	N.A.	N.A.								
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	N.A.	N.A.								
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	N.A.								
1° Betoniera	DDT n.	N.A.	N.A.								
2° Betoniera		N.A.	N.A.								
Volume CLS gettato	mc	N.A.	N.A.								
Quota fine getto	metri slm	N.A.	N.A.								

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m